

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	17,45	15,23	2,22	1		1								4,67	4,71
	01:00	16,36	14,73	1,63	1		1								3,59	3,62
	02:00	15,90	15,34	0,56	1		1								3,13	3,16
	03:00	15,73	15,15	0,58	1		1								2,98	2,99
	04:00	15,65	14,57	1,08	1		1								2,88	2,91
	05:00	16,10	14,61	1,49	1		1								3,27	3,36
	06:00	17,15	15,72	1,42	1		1								4,34	4,41
	07:00	19,09	17,83	1,26	1		1								6,28	6,35
	08:00	20,58	19,70	0,88	1		1								6,00	7,20
	09:00	21,08	19,32	1,76			1							1	7,31	7,38
	10:00	20,76	19,19	1,57			1							1	7,10	7,27
	11:00	20,54	18,74	1,80			1							1	6,83	7,19
	12:00	21,05	19,52	1,53			1							1	7,22	7,37
	13:00	21,56	19,74	1,82			1							1	7,54	7,55
	14:00	20,93	18,09	2,85			1							1	7,22	7,33
	15:00	18,31	15,34	2,97			1							1	4,58	5,07
	16:00	18,71	15,70	3,01		1	1								5,11	5,33
	17:00	19,87	16,46	3,41		1	1								6,29	6,50
	18:00	21,73	18,20	3,53		1	1								7,55	7,61
	19:00	22,98	18,87	4,11		1	1								8,00	8,04
	20:00	24,44	21,38	3,05	1	1	1								6,91	6,91
	21:00	23,10	19,93	3,16	1	1	1								4,09	4,22
	22:00	20,99	19,31	1,68	1	1	1								2,47	2,11
	23:00	18,55	15,54	3,01	1	1									6,36	6,49

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση