

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	22,400		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	17,33	14,62	2,71	1	1	1			4,52	4,52
	01:00	16,24	13,40	2,84	1	1				4,36	4,60
	02:00	15,44	12,84	2,60	1	1				3,54	3,80
	03:00	15,08	12,45	2,62	1	1				3,15	3,44
	04:00	14,89	12,44	2,45	1	1				2,97	3,25
	05:00	14,76	12,21	2,55	1	1				2,84	3,12
	06:00	15,16	12,10	3,06	1	1				3,23	3,52
	07:00	15,62	12,16	3,45	1	1				3,66	3,98
	08:00	16,87	12,41	4,46	1	1				4,91	5,23
	09:00	17,58	12,67	4,91	1	1				5,62	5,94
	10:00	18,13	13,92	4,21	1	1				6,16	6,35
	11:00	19,40	15,50	3,89	1	1				6,18	6,79
	12:00	19,10	14,68	4,42	1		1			6,17	6,36
	13:00	17,69	13,74	3,96	1		1			4,78	4,96
	14:00	16,34	13,16	3,18	1		1			3,39	3,60
	15:00	15,76	13,11	2,64	1		1			2,76	3,02
	16:00	16,67	13,25	3,42	1		1			3,60	3,94
	17:00	18,38	13,47	4,92	1		1			5,34	5,64
	18:00	19,66	14,56	5,10	1		1			6,53	6,88
	19:00	21,38	16,16	5,22	1		1			7,36	7,48
	20:00	22,46	16,31	6,15	1		1			7,76	7,86
	21:00	21,57	15,19	6,37	1		1			7,46	7,55
	22:00	20,05	14,33	5,71	1		1			6,89	7,02
	23:00	18,23	13,05	5,18	1	1				6,18	6,38

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση