

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	17,10	15,16	1,95		1		1							3,66	3,73
	01:00	16,11	14,57	1,54	1	1									4,28	4,47
	02:00	15,41	14,01	1,40	1	1									3,60	3,77
	03:00	14,94	14,30	0,65	1	1									3,18	3,30
	04:00	14,75	12,94	1,80	1	1									2,94	3,11
	05:00	15,22	12,13	3,09	1	1									3,26	3,58
	06:00	16,62	12,37	4,26	1	1									4,68	4,98
	07:00	18,54	12,88	5,67	1	1									6,29	6,49
	08:00	19,91	13,54	6,37	1	1									6,86	6,97
	09:00	21,22	15,65	5,57	1	1									7,33	7,43
	10:00	21,06	15,50	5,56	1	1									7,30	7,37
	11:00	21,04	18,14	2,90		1		1							5,90	7,36
	12:00	20,59	17,10	3,49		1		1							6,94	7,21
	13:00	20,53	17,93	2,60		1		1							6,75	7,15
	14:00	22,21	21,30	0,91	1	1		1							6,24	6,24
	15:00	20,60	19,96	0,65	1	1		1							1,72	1,73
	16:00	20,23	19,67	0,56	1	1		1							1,31	1,35
	17:00	20,83	20,11	0,71	1	1		1							2,22	1,95
	18:00	21,41	20,19	1,22	1	1		1							3,12	3,12
	19:00	22,03	20,15	1,88	1	1		1							3,74	3,74
	20:00	24,04	23,37	0,67	1	1		1							6,02	6,02
	21:00	21,98	21,28	0,70	1	1		1							4,06	4,06
	22:00	19,73	19,35	0,37	1	1		1							1,62	1,62
	23:00	17,38	16,40	0,97	1			1							4,60	4,64

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα μεταξύ 14:10 - 18:00 σημειώθηκε μερική διακοπή στα Ψαρά. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα μεταξύ 19:05 - 21:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση