

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	32,69	25,94	6,75		1	1	1								10,13	11,03
	01:00	30,46	23,93	6,53		1	1	1								9,67	9,84
	02:00	28,22	23,05	5,17		1	1	1								7,71	7,61
	03:00	26,80	23,56	3,24		1	1	1								6,37	6,18
	04:00	25,96	22,63	3,33		1	1	1								5,43	5,34
	05:00	25,59	22,12	3,47		1	1	1								5,11	4,98
	06:00	25,05	21,66	3,38		1	1	1								4,48	4,43
	07:00	26,48	23,26	3,21		1	1	1								4,16	5,86
	08:00	28,32	25,98	2,34		1	1	1								4,16	7,70
	09:00	30,52	27,39	3,13		1	1	1								4,16	9,91
	10:00	31,68	28,32	3,36		1	1	1								4,90	11,03
	11:00	32,56	28,80	3,76		1	1	1								5,21	11,03
	12:00	33,80	30,67	3,13		1	1	1						1		5,21	6,78
	13:00	35,57	32,60	2,98			1							1	2	6,77	11,03
	14:00	36,30	33,99	2,31			1							1	4	10,13	11,03
	15:00	36,77	34,00	2,77			1							1	4	10,13	11,03
	16:00	36,57	32,88	3,69			1							1	4	10,13	11,03
	17:00	37,35	33,76	3,59			1							1	4	10,13	11,03
	18:00	37,62	34,26	3,36			1							1	4	10,13	11,03
	19:00	36,06	31,86	4,20			1							1	3	10,13	11,03
	20:00	36,20	31,98	4,22			1							1	4	10,13	11,03
	21:00	35,61	31,61	4,00		1	1	1							7	10,13	11,03
	22:00	34,46	30,75	3,70		1	1	1							5	10,13	11,03
	23:00	32,98	30,45	2,53		1	1	1							2	10,13	11,03

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ απο τις 06:00 και έπειτα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση