

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	22,400		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	15,60	12,81	2,79	1	1				3,83	3,96
	01:00	14,76	12,42	2,34	1	1				2,96	3,12
	02:00	14,02	12,21	1,81	1	1				2,15	2,38
	03:00	13,71	11,56	2,15	1	1				2,34	2,07
	04:00	13,60	11,63	1,97	1	1				2,33	1,96
	05:00	13,65	12,19	1,46	1	1				2,16	2,01
	06:00	14,18	12,27	1,91	1	1				2,43	2,54
	07:00	15,14	12,19	2,96	1	1				3,20	3,50
	08:00	16,70	12,34	4,36	1	1				4,76	5,06
	09:00	18,46	13,08	5,38	1	1				6,27	6,46
	10:00	19,95	13,79	6,16	1	1				6,87	6,98
	11:00	21,61	15,16	6,46	1	1				7,45	7,57
	12:00	21,63	17,89	3,74	1	1		1		7,69	7,69
	13:00	19,97	19,72	0,25	1	1		1		1,32	1,09
	14:00	20,95	19,87	1,08	1	1		1		2,96	2,96
	15:00	18,55	16,59	1,95		1		1		5,23	5,17
	16:00	17,62	15,92	1,70		1		1		4,26	4,24
	17:00	18,05	15,65	2,41		1		1		4,68	4,68
	18:00	19,08	16,59	2,49		1		1		5,65	5,70
	19:00	21,48	17,95	3,53		1		1		7,51	7,52
	20:00	21,46	18,20	3,26		1		1		7,52	7,51
	21:00	20,54	14,93	5,62		1		1		7,09	7,17
	22:00	18,87	15,25	3,62		1		1		4,60	5,49
	23:00	16,85	12,74	4,11	1	1				5,27	5,21

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή το διάστημα 12:46 – 13:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση