


ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	10,500	13,000	13,000	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2026	00:00	15,02	12,43	2,59	1	1				3,44	3,38
	01:00	14,22	12,37	1,85	1	1				2,61	2,58
	02:00	13,51	11,96	1,56	1	1				2,29	1,87
	03:00	13,32	11,77	1,55	1	1				2,30	2,30
	04:00	13,19	11,77	1,41	1	1				2,14	2,14
	05:00	13,75	12,21	1,54	1	1				2,27	2,11
	06:00	15,07	12,46	2,61	1	1				3,38	3,43
	07:00	17,31	12,62	4,69	1	1				5,62	5,67
	08:00	17,79	12,48	5,31	1	1				6,30	6,15
	09:00	17,17	12,02	5,15	1				1	5,98	5,98
	10:00	16,14	11,56	4,58	1				1	4,77	4,77
	11:00	15,70	11,85	3,86	1				1	3,90	3,80
	12:00	15,65	12,11	3,54	1				1	3,71	3,75
	13:00	15,65	12,37	3,28	1				1	3,45	3,75
	14:00	15,09	10,74	4,36					1	4,42	5,28
	15:00	14,57	9,57	5,00					1	5,00	5,10
	16:00	14,98	9,85	5,13					1	5,14	5,24
	17:00	16,78	11,17	5,60					1	5,71	5,87
	18:00	18,80	12,82	5,98	1				1	6,43	6,58
	19:00	21,19	14,89	6,30	1				1	7,20	7,42
	20:00	21,90	16,08	5,82	1				1	7,48	7,66
	21:00	20,23	15,57	4,66	1				1	6,89	7,08
	22:00	18,09	13,42	4,67	1				1	5,59	6,19
	23:00	16,20	12,84	3,36	1				1	3,53	4,30

Το διάστημα 12:00 – 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως 10:10. Το διάστημα 12:00 - 22:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ . Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 21:00. Το διάστημα 13:30 – 17:30 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 5.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση