

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	3,94	2,95	0,61	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	01:00	3,70	2,74	0,59	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	02:00	3,50	2,50	0,62	0,37			1					1		0,79	0,99
	03:00	3,41	2,52	0,51	0,37			1					1		0,79	0,99
	04:00	3,30	2,42	0,51	0,37		1	1					1		0,75	0,95
	05:00	3,28	2,33	0,58	0,37		1	1							0,79	0,99
	06:00	3,32	2,43	0,52	0,37		1	1							0,79	0,99
	07:00	3,50	2,50	0,62	0,37		1	1							0,79	0,99
	08:00	3,72	2,75	0,59	0,37		1	1							0,79	0,99
	09:00	4,11	3,17	0,57	0,37		1	1							0,79	0,99
	10:00	4,35	3,51	0,46	0,37		1	1				1			0,79	0,99
	11:00	4,47	3,50	0,60	0,38		1	1				1			0,79	0,99
	12:00	4,68	3,54	0,76	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	13:00	4,75	3,61	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	14:00	4,78	3,63	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	15:00	4,61	3,46	0,77	0,38			1				1	1		0,79	0,99
	16:00	4,49	3,34	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	17:00	4,39	3,25	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	18:00	4,47	3,32	0,77	0,38			1				1	1		0,79	0,99
	19:00	4,60	3,45	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	20:00	4,93	3,78	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	21:00	4,72	3,58	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	22:00	4,55	3,40	0,77	0,37			1				1	1		0,79	0,99
	23:00	4,19	3,08	0,77	0,33			1				1	1		0,79	0,99

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση