

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,084	1		1	
	01:00	1,048	1		1	
	02:00	1,014	1		1	
	03:00	0,926	1			
	04:00	0,953	1			
	05:00	0,963	1			
	06:00	0,938	1			
	07:00	0,976	1			
	08:00	1,080	1	1		
	09:00	1,187	1	1		
	10:00	1,134	1		1	
	11:00	1,137	1		1	
	12:00	1,129	1		1	
	13:00	1,166	1		1	
	14:00	1,166	1		1	
	15:00	1,195	1		1	
	16:00	1,167	1		1	
	17:00	1,285	1		1	
	18:00	1,340	1		1	
	19:00	1,395	1		1	
	20:00	1,465	1		1	
	21:00	1,376	1		1	
	22:00	1,282	1		1	
	23:00	1,173	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,030	1		1	
	01:00	0,934	1		1	
	02:00	0,898			1	
	03:00	0,898			1	
	04:00	0,870			1	
	05:00	0,851			1	
	06:00	0,872			1	
	07:00	1,009			1	
	08:00	1,184	1	1		
	09:00	1,227	1	1		
	10:00	1,248	1	1		
	11:00	1,230	1		1	
	12:00	1,140	1		1	
	13:00	1,215	1		1	
	14:00	1,107	1		1	
	15:00	1,057	1		1	
	16:00	1,074	1		1	
	17:00	1,202	1		1	
	18:00	1,343	1		1	
	19:00	1,420	1		1	
	20:00	1,404	1		1	
	21:00	1,357	1		1	
	22:00	1,243	1		1	
	23:00	1,141	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,999	1		1	
	01:00	0,867			1	
	02:00	0,855			1	
	03:00	0,865			1	
	04:00	0,865			1	
	05:00	0,866			1	
	06:00	0,898			1	
	07:00	1,024			1	
	08:00	1,151	1		1	
	09:00	1,103	1		1	
	10:00	1,124	1		1	
	11:00	1,069	1		1	
	12:00	0,945	1		1	
	13:00	1,009	1		1	
	14:00	0,988	1		1	
	15:00	0,921	1		1	
	16:00	1,058	1		1	
	17:00	1,262	1		1	
	18:00	1,442	1		1	
	19:00	1,465	1		1	
	20:00	1,480	1		1	
	21:00	1,356	1		1	
	22:00	1,224	1		1	
	23:00	1,085	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,021	1		1	
	01:00	0,929			1	
	02:00	0,875			1	
	03:00	0,860			1	
	04:00	0,869			1	
	05:00	0,862			1	
	06:00	0,847			1	
	07:00	0,971			1	
	08:00	1,034			1	
	09:00	0,998			1	
	10:00	0,997			1	
	11:00	0,997			1	
	12:00	0,988			1	
	13:00	0,998			1	
	14:00	0,922	1		1	
	15:00	0,981	1		1	
	16:00	1,006	1		1	
	17:00	1,088	1		1	
	18:00	1,282	1		1	
	19:00	1,363	1		1	
	20:00	1,379	1		1	
	21:00	1,253	1		1	
	22:00	1,100	1		1	
	23:00	1,060	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,975	1		1	
	01:00	0,862			1	
	02:00	0,836			1	
	03:00	0,830			1	
	04:00	0,781			1	
	05:00	0,786			1	
	06:00	0,827			1	
	07:00	0,886			1	
	08:00	0,933			1	
	09:00	0,981			1	
	10:00	0,947			1	
	11:00	0,947			1	
	12:00	1,009			1	
	13:00	0,973			1	
	14:00	0,981	1		1	
	15:00	0,906	1		1	
	16:00	0,994	1		1	
	17:00	1,146	1		1	
	18:00	1,300	1		1	
	19:00	1,372	1		1	
	20:00	1,310	1		1	
	21:00	1,239	1		1	
	22:00	1,164	1		1	
	23:00	1,044	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,911			1	
	01:00	0,881			1	
	02:00	0,884			1	
	03:00	0,850			1	
	04:00	0,808			1	
	05:00	0,792			1	
	06:00	0,824			1	
	07:00	0,880			1	
	08:00	0,968			1	
	09:00	1,063			1	
	10:00	1,040			1	
	11:00	0,973			1	
	12:00	1,006			1	
	13:00	1,067			1	
	14:00	0,902			1	
	15:00	0,876			1	
	16:00	0,957			1	
	17:00	1,115	1		1	
	18:00	1,247	1		1	
	19:00	1,319	1		1	
	20:00	1,414	1		1	
	21:00	1,334	1		1	
	22:00	1,163	1		1	
	23:00	1,026	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,952			1	
	01:00	0,905			1	
	02:00	0,827			1	
	03:00	0,819			1	
	04:00	0,832			1	
	05:00	0,849			1	
	06:00	0,808			1	
	07:00	0,865			1	
	08:00	0,983			1	
	09:00	0,952			1	
	10:00	0,920			1	
	11:00	0,954			1	
	12:00	1,005			1	
	13:00	1,021			1	
	14:00	0,983			1	
	15:00	1,044	1		1	
	16:00	0,994	1		1	
	17:00	1,133	1		1	
	18:00	1,267	1		1	
	19:00	1,418	1		1	
	20:00	1,401	1		1	
	21:00	1,298	1		1	
	22:00	1,162	1		1	
	23:00	1,027	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης