

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,934	1			1
	01:00	0,887	1			1
	02:00	0,856	1			1
	03:00	0,831	1			1
	04:00	0,807				1
	05:00	0,796				1
	06:00	0,813				1
	07:00	0,872	1			1
	08:00	0,937	1			1
	09:00	0,970	1			1
	10:00	0,992	1			1
	11:00	1,022	1			1
	12:00	1,112	1			1
	13:00	1,132	1			1
	14:00	1,078	1			1
	15:00	1,035	1			1
	16:00	1,013	1			1
	17:00	1,053	1			1
	18:00	1,139	1			1
	19:00	1,252	1			1
	20:00	1,259	1			1
	21:00	1,190	1			1
	22:00	1,075	1			1
	23:00	0,971	1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,877	1			1
	01:00	0,828	1			1
	02:00	0,808				1
	03:00	0,795				1
	04:00	0,786				1
	05:00	0,785				1
	06:00	0,812				1
	07:00	0,885	1			1
	08:00	0,948	1			1
	09:00	0,957	1			1
	10:00	0,961	1			1
	11:00	0,938	1			1
	12:00	0,899	1			1
	13:00	0,889	1			1
	14:00	0,850	1			1
	15:00	0,820	1			1
	16:00	0,857	1			1
	17:00	0,962	1			1
	18:00	1,091	1			1
	19:00	1,194	1			1
	20:00	1,218	1			1
	21:00	1,149	1			1
	22:00	1,036	1			1
	23:00	0,932	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,813	1			1
	01:00	0,770				1
	02:00	0,747				1
	03:00	0,735				1
	04:00	0,727				1
	05:00	0,730				1
	06:00	0,757				1
	07:00	0,850	1			1
	08:00	0,917	1			1
	09:00	0,914	1			1
	10:00	0,905	1			1
	11:00	0,881	1			1
	12:00	0,849	1			1
	13:00	0,832	1			1
	14:00	0,785				1
	15:00	0,765				1
	16:00	0,779				1
	17:00	0,852	1			1
	18:00	0,981	1			1
	19:00	1,114	1			1
	20:00	1,151	1			1
	21:00	1,081	1			1
	22:00	0,966	1			1
	23:00	0,876	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,780	1			1
	01:00	0,737				1
	02:00	0,717				1
	03:00	0,708				1
	04:00	0,703				1
	05:00	0,711				1
	06:00	0,742				1
	07:00	0,818	1			1
	08:00	0,887	1			1
	09:00	0,909	1			1
	10:00	0,904	1			1
	11:00	0,883	1			1
	12:00	0,860	1			1
	13:00	0,826	1			1
	14:00	0,788				1
	15:00	0,753				1
	16:00	0,771				1
	17:00	0,842	1			1
	18:00	0,971	1			1
	19:00	1,096	1			1
	20:00	1,118	1			1
	21:00	1,059	1			1
	22:00	0,964	1			1
	23:00	0,877	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,818	1			1
	01:00	0,770				1
	02:00	0,742				1
	03:00	0,725				1
	04:00	0,714				1
	05:00	0,708				1
	06:00	0,722				1
	07:00	0,770				1
	08:00	0,839	1			1
	09:00	0,883	1			1
	10:00	0,899	1			1
	11:00	0,894	1			1
	12:00	0,873	1			1
	13:00	0,875	1			1
	14:00	0,894	1			1
	15:00	0,752	1			1
	16:00	0,805	1			1
	17:00	0,888	1			1
	18:00	0,984	1			1
	19:00	1,105	1			1
	20:00	1,147	1			1
	21:00	1,092	1			1
	22:00	0,988	1			1
	23:00	0,893	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,819	1			1
	01:00	0,774				1
	02:00	0,748				1
	03:00	0,737				1
	04:00	0,730				1
	05:00	0,726				1
	06:00	0,732				1
	07:00	0,765				1
	08:00	0,825			1	1
	09:00	0,856			1	1
	10:00	0,864			1	1
	11:00	0,928			1	1
	12:00	0,944			1	1
	13:00	0,813			1	1
	14:00	0,764			1	1
	15:00	0,894			1	1
	16:00	0,899			1	1
	17:00	0,956			1	1
	18:00	1,027			1	1
	19:00	1,140			1	1
	20:00	1,164			1	1
	21:00	1,098			1	1
	22:00	0,992			1	1
	23:00	0,894			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,808			1	1
	01:00	0,763				1
	02:00	0,735				1
	03:00	0,717				1
	04:00	0,704				1
	05:00	0,698				1
	06:00	0,709				1
	07:00	0,750				1
	08:00	0,822			1	1
	09:00	0,837			1	1
	10:00	0,854			1	1
	11:00	0,847			1	1
	12:00	0,820			1	1
	13:00	0,786				1
	14:00	0,740				1
	15:00	0,728				1
	16:00	0,743				1
	17:00	0,837			1	1
	18:00	0,971			1	1
	19:00	1,108			1	1
	20:00	1,131			1	1
	21:00	1,065			1	1
	22:00	0,956			1	1
	23:00	0,859			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης