

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Α Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	79		1		1	
	01:00	77		1		1	
	02:00	75		1		1	
	03:00	72		1		1	
	04:00	70		1		1	
	05:00	68		1		1	
	06:00	73		1		1	
	07:00	77		1		1	
	08:00	84		1		1	
	09:00	91		1		1	
	10:00	92		1		1	
	11:00	94		1		1	
	12:00	95		1		1	
	13:00	94		1		1	
	14:00	92		1		1	
	15:00	91		1		1	
	16:00	91		1		1	
	17:00	91		1		1	
	18:00	90		1		1	
	19:00	90		1		1	
	20:00	94		1		1	
	21:00	94		1		1	
	22:00	92		1		1	
	23:00	88		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	83		1		1	
	01:00	79		1		1	
	02:00	75		1		1	
	03:00	72		1		1	
	04:00	70		1		1	
	05:00	69		1		1	
	06:00	70		1		1	
	07:00	74		1		1	
	08:00	80		1		1	
	09:00	86		1		1	
	10:00	90		1		1	
	11:00	93		1		1	
	12:00	93		1		1	
	13:00	93		1		1	
	14:00	94		1		1	
	15:00	93		1		1	
	16:00	94		1		1	
	17:00	94		1		1	
	18:00	94		1		1	
	19:00	95		1		1	
	20:00	100		1		1	
	21:00	99		1		1	
	22:00	95		1		1	
	23:00	91		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	87		1		1	
	01:00	84		1		1	
	02:00	82		1		1	
	03:00	79		1		1	
	04:00	78		1		1	
	05:00	76		1		1	
	06:00	75		1		1	
	07:00	77		1		1	
	08:00	82		1		1	
	09:00	89		1		1	
	10:00	93		1		1	
	11:00	96		1		1	
	12:00	97		1		1	
	13:00	96		1		1	
	14:00	96		1		1	
	15:00	94		1		1	
	16:00	94		1		1	
	17:00	94		1		1	
	18:00	97		1		1	
	19:00	99		1		1	
	20:00	100		1		1	
	21:00	99		1		1	
	22:00	98		1		1	
	23:00	91		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	86		1		1	
	01:00	82		1		1	
	02:00	78		1		1	
	03:00	77		1		1	
	04:00	76		1		1	
	05:00	76		1		1	
	06:00	77		1		1	
	07:00	80		1		1	
	08:00	84		1		1	
	09:00	88		1		1	
	10:00	92		1		1	
	11:00	95		1		1	
	12:00	98		1		1	
	13:00	99		1		1	
	14:00	98		1		1	
	15:00	96		1		1	
	16:00	95		1		1	
	17:00	93		1		1	
	18:00	94		1		1	
	19:00	98		1		1	
	20:00	98		1		1	
	21:00	97		1		1	
	22:00	97		1		1	
	23:00	93		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	82		1		1	
	01:00	79		1		1	
	02:00	77		1		1	
	03:00	76		1		1	
	04:00	76		1		1	
	05:00	75		1		1	
	06:00	76		1		1	
	07:00	79		1		1	
	08:00	83		1		1	
	09:00	87		1		1	
	10:00	89		1		1	
	11:00	90		1		1	
	12:00	90		1		1	
	13:00	90		1		1	
	14:00	88		1		1	
	15:00	87		1		1	
	16:00	86		1		1	
	17:00	87		1		1	
	18:00	90		1		1	
	19:00	95		1		1	
	20:00	97		1		1	
	21:00	98		1		1	
	22:00	96		1		1	
	23:00	91		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	86		1		1	
	01:00	81		1		1	
	02:00	76		1		1	
	03:00	72		1		1	
	04:00	70		1		1	
	05:00	70		1		1	
	06:00	71		1		1	
	07:00	73		1		1	
	08:00	77		1		1	
	09:00	81		1		1	
	10:00	85		1		1	
	11:00	87		1		1	
	12:00	88		1		1	
	13:00	87		1		1	
	14:00	85		1		1	
	15:00	82		1		1	
	16:00	81		1		1	
	17:00	81		1		1	
	18:00	80		1		1	
	19:00	83		1		1	
	20:00	86		1		1	
	21:00	89		1		1	
	22:00	90		1		1	
	23:00	88		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	84		1		1	
	01:00	79		1		1	
	02:00	74		1		1	
	03:00	71		1		1	
	04:00	69		1		1	
	05:00	69		1		1	
	06:00	72		1		1	
	07:00	76		1		1	
	08:00	81		1		1	
	09:00	86		1		1	
	10:00	89		1		1	
	11:00	90		1		1	
	12:00	91		1		1	
	13:00	91		1		1	
	14:00	90		1		1	
	15:00	89		1		1	
	16:00	89		1		1	
	17:00	89		1		1	
	18:00	88		1		1	
	19:00	88		1		1	
	20:00	89		1		1	
	21:00	86		1		1	
	22:00	82		1		1	
	23:00	77		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης