

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	87		1	1		
	01:00	85		1	1		
	02:00	83		1	1		
	03:00	80		1	1		
	04:00	78		1	1		
	05:00	77		1	1		
	06:00	77		1	1		
	07:00	80		1	1		
	08:00	86		1	1		
	09:00	96		1	1		
	10:00	101		1	1		
	11:00	103		1	1		
	12:00	102		1	1		
	13:00	103		1	1		
	14:00	101		1	1		
	15:00	100		1	1		
	16:00	97		1	1		
	17:00	97		1	1		
	18:00	96		1	1		
	19:00	98		1	1		
	20:00	99		1	1		
	21:00	98		1	1		
	22:00	96		1	1		
	23:00	92		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	87		1	1		
	01:00	84		1	1		
	02:00	81		1	1		
	03:00	78		1	1		
	04:00	76		1	1		
	05:00	75		1	1		
	06:00	75		1	1		
	07:00	78		1	1		
	08:00	83		1	1		
	09:00	89		1	1		
	10:00	94		1	1		
	11:00	97		1	1		
	12:00	100		1	1		
	13:00	102		1	1		
	14:00	101		1	1		
	15:00	100		1	1		
	16:00	99		1	1		
	17:00	98		1	1		
	18:00	96		1	1		
	19:00	95		1	1		
	20:00	96		1	1		
	21:00	95		1	1		
	22:00	93		1	1		
	23:00	91		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	86		1	1		
	01:00	82		1	1		
	02:00	79		1	1		
	03:00	77		1	1		
	04:00	76		1	1		
	05:00	75		1	1		
	06:00	75		1	1		
	07:00	77		1	1		
	08:00	82		1	1		
	09:00	88		1	1		
	10:00	91		1	1		
	11:00	94		1	1		
	12:00	96		1	1		
	13:00	96		1	1		
	14:00	94		1	1		
	15:00	94		1	1		
	16:00	94		1	1		
	17:00	94		1	1		
	18:00	94		1	1		
	19:00	96		1	1		
	20:00	97		1	1		
	21:00	96		1	1		
	22:00	93		1	1		
	23:00	89		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	81		1	1		
	01:00	78		1	1		
	02:00	75		1	1		
	03:00	74		1	1		
	04:00	74		1	1		
	05:00	74		1	1		
	06:00	76		1	1		
	07:00	79		1	1		
	08:00	83		1	1		
	09:00	87		1	1		
	10:00	90		1	1		
	11:00	93		1	1		
	12:00	94		1	1		
	13:00	95		1	1		
	14:00	95		1	1		
	15:00	93		1	1		
	16:00	91		1	1		
	17:00	88		1	1		
	18:00	88		1	1		
	19:00	91		1	1		
	20:00	93		1	1		
	21:00	94		1	1		
	22:00	90		1	1		
	23:00	87		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	77		1	1		
	01:00	75		1	1		
	02:00	73		1	1		
	03:00	73		1	1		
	04:00	72		1	1		
	05:00	72		1	1		
	06:00	73		1	1		
	07:00	75		1	1		
	08:00	79		1	1		
	09:00	84		1	1		
	10:00	87		1	1		
	11:00	88		1	1		
	12:00	89		1	1		
	13:00	87		1	1		
	14:00	86		1	1		
	15:00	84		1	1		
	16:00	83		1	1		
	17:00	81		1	1		
	18:00	82		1	1		
	19:00	85		1	1		
	20:00	88		1	1		
	21:00	88		1	1		
	22:00	84		1	1		
	23:00	82		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	79		1	1		
	01:00	75		1	1		
	02:00	71		1	1		
	03:00	68		1	1		
	04:00	67		1	1		
	05:00	67		1	1		
	06:00	69		1	1		
	07:00	72		1	1		
	08:00	75		1	1		
	09:00	80		1	1		
	10:00	84		1	1		
	11:00	87		1	1		
	12:00	88		1	1		
	13:00	91		1	1		
	14:00	90		1	1		
	15:00	89		1	1		
	16:00	87		1	1		
	17:00	88		1	1		
	18:00	88		1	1		
	19:00	90		1	1		
	20:00	90		1	1		
	21:00	88		1	1		
	22:00	87		1	1		
	23:00	85		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	72		1	1		
	01:00	70		1	1		
	02:00	69		1	1		
	03:00	69		1	1		
	04:00	70		1	1		
	05:00	71		1	1		
	06:00	74		1	1		
	07:00	77		1	1		
	08:00	80		1	1		
	09:00	84		1	1		
	10:00	86		1	1		
	11:00	86		1	1		
	12:00	85		1	1		
	13:00	84		1	1		
	14:00	83		1	1		
	15:00	82		1	1		
	16:00	81		1	1		
	17:00	82		1	1		
	18:00	84		1	1		
	19:00	86		1	1		
	20:00	85		1	1		
	21:00	83		1	1		
	22:00	79		1	1		
	23:00	76		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης