

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,260				1	1	
	01:00	0,210		1		1	1	
	02:00	0,205		1			1	
	03:00	0,211		1			1	
	04:00	0,212		1	1			1
	05:00	0,191		1	1			1
	06:00	0,202		1	1			1
	07:00	0,231		1	1		1	1
	08:00	0,259		1	1		1	1
	09:00	0,276					1	1
	10:00	0,291				1	1	1
	11:00	0,314				1	1	
	12:00	0,315				1	1	
	13:00	0,302				1	1	
	14:00	0,294				1	1	
	15:00	0,266					1	1
	16:00	0,257					1	1
	17:00	0,289				1	1	
	18:00	0,306				1	1	
	19:00	0,325				1	1	
	20:00	0,341				1	1	
	21:00	0,321				1	1	
	22:00	0,277				1	1	
	23:00	0,263				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,240				1	1	
	01:00	0,228		1		1	1	
	02:00	0,210		1			1	
	03:00	0,208		1			1	
	04:00	0,196			1		1	
	05:00	0,201			1		1	
	06:00	0,200			1		1	
	07:00	0,212			1		1	
	08:00	0,246					1	1
	09:00	0,277					1	1
	10:00	0,289					1	1
	11:00	0,285				1	1	1
	12:00	0,291				1	1	
	13:00	0,295				1	1	
	14:00	0,284				1	1	
	15:00	0,268				1	1	
	16:00	0,273				1	1	
	17:00	0,295				1	1	
	18:00	0,318				1	1	
	19:00	0,341				1	1	
	20:00	0,314				1	1	
	21:00	0,314				1	1	
	22:00	0,293				1	1	
	23:00	0,263				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ο Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,239				1	1	
	01:00	0,206				1	1	
	02:00	0,197				1	1	
	03:00	0,199		1	1			1
	04:00	0,203		1	1			1
	05:00	0,191		1	1			1
	06:00	0,197		1	1			1
	07:00	0,219		1	1			1
	08:00	0,255		1	1			1
	09:00	0,283					1	1
	10:00	0,289					1	1
	11:00	0,292					1	1
	12:00	0,285				1	1	
	13:00	0,294				1	1	
	14:00	0,280				1	1	
	15:00	0,295				1	1	
	16:00	0,268					1	1
	17:00	0,287					1	1
	18:00	0,312				1	1	
	19:00	0,316				1	1	
	20:00	0,299				1	1	
	21:00	0,268				1	1	
	22:00	0,240					1	1
	23:00	0,221					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,216					1	1
	01:00	0,209					1	1
	02:00	0,192					1	1
	03:00	0,196			1		1	
	04:00	0,196			1		1	
	05:00	0,196			1		1	
	06:00	0,199			1		1	
	07:00	0,210			1		1	
	08:00	0,250					1	1
	09:00	0,277					1	1
	10:00	0,288					1	1
	11:00	0,286				1	1	
	12:00	0,302				1	1	
	13:00	0,271				1	1	
	14:00	0,279					1	1
	15:00	0,270					1	1
	16:00	0,256					1	1
	17:00	0,282					1	1
	18:00	0,300				1	1	
	19:00	0,317				1	1	
	20:00	0,344				1	1	
	21:00	0,325				1	1	
	22:00	0,288				1	1	
	23:00	0,267				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,232				1	1	
	01:00	0,226				1	1	
	02:00	0,206				1	1	
	03:00	0,206			1		1	
	04:00	0,198			1		1	
	05:00	0,203			1		1	
	06:00	0,209			1		1	
	07:00	0,214			1		1	
	08:00	0,248			1		1	1
	09:00	0,279				1	1	1
	10:00	0,289				1	1	
	11:00	0,301				1	1	
	12:00	0,293				1	1	
	13:00	0,291				1	1	
	14:00	0,292				1	1	
	15:00	0,273				1	1	1
	16:00	0,266					1	1
	17:00	0,299				1	1	1
	18:00	0,329				1	1	
	19:00	0,331				1	1	
	20:00	0,326				1	1	
	21:00	0,296				1	1	
	22:00	0,282				1	1	
	23:00	0,245				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,215				1	1	
	01:00	0,205				1	1	
	02:00	0,189				1	1	
	03:00	0,188				1	1	
	04:00	0,188				1	1	
	05:00	0,189				1	1	
	06:00	0,197			1		1	
	07:00	0,205			1		1	
	08:00	0,233					1	1
	09:00	0,230					1	1
	10:00	0,267					1	1
	11:00	0,265				1	1	
	12:00	0,249				1	1	
	13:00	0,250				1	1	
	14:00	0,249				1	1	
	15:00	0,211			1		1	
	16:00	0,206			1		1	
	17:00	0,221			1		1	
	18:00	0,238			1		1	
	19:00	0,288				1	1	
	20:00	0,314				1	1	
	21:00	0,277				1	1	
	22:00	0,258				1	1	
	23:00	0,234				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,205				1	1	
	01:00	0,194				1	1	
	02:00	0,176				1	1	
	03:00	0,181					1	
	04:00	0,182					1	
	05:00	0,182			1		1	
	06:00	0,184					1	
	07:00	0,201			1		1	
	08:00	0,234			1		1	
	09:00	0,256				1	1	
	10:00	0,259				1	1	
	11:00	0,278				1	1	
	12:00	0,266				1	1	
	13:00	0,254				1	1	
	14:00	0,265					1	1
	15:00	0,269					1	1
	16:00	0,248					1	1
	17:00	0,297					1	1
	18:00	0,319			1		1	1
	19:00	0,301			1		1	1
	20:00	0,297					1	1
	21:00	0,278					1	1
	22:00	0,260					1	1
	23:00	0,227					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης