

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ο Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,208					1	1
	01:00	0,201					1	1
	02:00	0,187					1	1
	03:00	0,194				1	1	
	04:00	0,192				1	1	
	05:00	0,191			1	1	1	
	06:00	0,192			1		1	
	07:00	0,212			1		1	
	08:00	0,241			1		1	
	09:00	0,261			1		1	1
	10:00	0,279					1	1
	11:00	0,283				1	1	1
	12:00	0,289				1	1	
	13:00	0,280				1	1	
	14:00	0,278				1	1	
	15:00	0,254				1	1	
	16:00	0,239		1	1	1	1	
	17:00	0,243		1	1		1	
	18:00	0,268		1	1		1	1
	19:00	0,316					1	1
	20:00	0,305					1	1
	21:00	0,278					1	1
	22:00	0,258					1	1
	23:00	0,238					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,218					1	1
	01:00	0,197			1		1	1
	02:00	0,195			1		1	
	03:00	0,191			1		1	1
	04:00	0,184					1	1
	05:00	0,185			1		1	
	06:00	0,190			1		1	
	07:00	0,195			1		1	
	08:00	0,218			1		1	
	09:00	0,268					1	1
	10:00	0,277					1	1
	11:00	0,286					1	1
	12:00	0,282					1	1
	13:00	0,276					1	1
	14:00	0,285					1	1
	15:00	0,274					1	1
	16:00	0,259					1	1
	17:00	0,266					1	1
	18:00	0,309				1	1	1
	19:00	0,321				1	1	
	20:00	0,322				1	1	
	21:00	0,296				1	1	1
	22:00	0,251					1	1
	23:00	0,241					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,215			1		1	
	01:00	0,196			1		1	
	02:00	0,192			1		1	
	03:00	0,184			1		1	
	04:00	0,189			1		1	
	05:00	0,179					1	
	06:00	0,192			1		1	
	07:00	0,212			1		1	
	08:00	0,253					1	1
	09:00	0,269					1	1
	10:00	0,293					1	1
	11:00	0,296					1	1
	12:00	0,297				1	1	
	13:00	0,298				1	1	
	14:00	0,282				1	1	
	15:00	0,302				1	1	
	16:00	0,266				1	1	
	17:00	0,288				1	1	
	18:00	0,326				1	1	
	19:00	0,361				1	1	
	20:00	0,363				1	1	
	21:00	0,333				1	1	
	22:00	0,295				1	1	1
	23:00	0,268					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,242					1	1
	01:00	0,219			1		1	1
	02:00	0,202			1		1	
	03:00	0,213			1		1	
	04:00	0,215			1		1	
	05:00	0,203		1	1		1	
	06:00	0,206		1			1	
	07:00	0,216		1			1	
	08:00	0,255		1	1		1	
	09:00	0,282		1	1		1	
	10:00	0,292				1	1	
	11:00	0,289				1	1	
	12:00	0,314				1	1	
	13:00	0,309				1	1	
	14:00	0,298				1	1	
	15:00	0,270				1	1	
	16:00	0,277				1	1	
	17:00	0,319				1	1	
	18:00	0,376		1		1	1	
	19:00	0,349				1	1	
	20:00	0,336				1	1	
	21:00	0,320				1	1	
	22:00	0,271				1	1	
	23:00	0,250				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,240				1	1	
	01:00	0,229			1	1	1	
	02:00	0,217				1	1	
	03:00	0,225				1	1	
	04:00	0,230				1	1	
	05:00	0,214				1	1	
	06:00	0,215			1	1	1	
	07:00	0,227			1		1	
	08:00	0,246			1		1	1
	09:00	0,265					1	1
	10:00	0,274					1	1
	11:00	0,271					1	1
	12:00	0,287					1	1
	13:00	0,293					1	1
	14:00	0,287				1	1	
	15:00	0,270				1	1	
	16:00	0,263				1	1	
	17:00	0,282				1	1	
	18:00	0,308				1	1	
	19:00	0,338				1	1	
	20:00	0,345				1	1	
	21:00	0,324				1	1	
	22:00	0,273				1	1	
	23:00	0,252				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,210				1	1	
	01:00	0,199				1	1	
	02:00	0,191				1	1	
	03:00	0,203				1	1	
	04:00	0,193			1	1	1	
	05:00	0,194			1		1	1
	06:00	0,201					1	1
	07:00	0,209					1	1
	08:00	0,240					1	1
	09:00	0,255					1	1
	10:00	0,259					1	1
	11:00	0,260					1	1
	12:00	0,256					1	1
	13:00	0,272					1	1
	14:00	0,253					1	1
	15:00	0,256		1	1		1	1
	16:00	0,271		1	1		1	1
	17:00	0,271					1	1
	18:00	0,280					1	1
	19:00	0,297					1	1
	20:00	0,299					1	1
	21:00	0,264					1	1
	22:00	0,247					1	1
	23:00	0,222					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,201					1	1
	01:00	0,180			1		1	1
	02:00	0,175					1	
	03:00	0,171			1		1	
	04:00	0,174					1	
	05:00	0,169					1	
	06:00	0,187			1		1	
	07:00	0,213			1		1	
	08:00	0,239			1		1	
	09:00	0,267		1	1		1	1
	10:00	0,266					1	1
	11:00	0,279					1	1
	12:00	0,268				1	1	
	13:00	0,263				1	1	
	14:00	0,252				1	1	
	15:00	0,249				1	1	
	16:00	0,239				1	1	
	17:00	0,255					1	1
	18:00	0,273					1	1
	19:00	0,328				1	1	1
	20:00	0,320				1	1	
	21:00	0,276		1	1	1	1	
	22:00	0,246		1	1		1	
	23:00	0,223			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης