

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ο Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,209		1			1	
	01:00	0,188		1			1	
	02:00	0,187		1			1	
	03:00	0,180		1			1	
	04:00	0,169					1	
	05:00	0,171					1	
	06:00	0,182					1	
	07:00	0,190		1			1	
	08:00	0,215		1			1	
	09:00	0,196		1			1	
	10:00	0,197		1			1	
	11:00	0,192		1			1	
	12:00	0,196		1			1	
	13:00	0,211				1	1	
	14:00	0,223				1	1	
	15:00	0,213			1		1	
	16:00	0,204			1		1	
	17:00	0,232				1	1	
	18:00	0,259				1	1	
	19:00	0,274				1	1	
	20:00	0,277				1	1	
	21:00	0,253				1	1	
	22:00	0,232				1	1	
	23:00	0,204				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,181					1	
	01:00	0,175					1	
	02:00	0,168					1	
	03:00	0,172					1	
	04:00	0,178			1		1	
	05:00	0,169					1	
	06:00	0,170					1	
	07:00	0,200			1		1	
	08:00	0,230			1		1	
	09:00	0,244				1	1	
	10:00	0,248				1	1	
	11:00	0,250				1	1	
	12:00	0,239				1	1	
	13:00	0,237				1	1	
	14:00	0,223				1	1	
	15:00	0,202		1			1	
	16:00	0,201		1			1	
	17:00	0,221		1			1	
	18:00	0,242		1			1	
	19:00	0,269				1	1	
	20:00	0,254				1	1	
	21:00	0,237				1	1	
	22:00	0,208				1	1	
	23:00	0,188				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,178					1	
	01:00	0,171					1	
	02:00	0,163					1	
	03:00	0,164					1	
	04:00	0,163					1	
	05:00	0,164					1	
	06:00	0,174					1	
	07:00	0,186			1		1	
	08:00	0,220			1		1	
	09:00	0,243				1	1	
	10:00	0,247				1	1	
	11:00	0,249				1	1	
	12:00	0,240					1	1
	13:00	0,224					1	1
	14:00	0,228					1	1
	15:00	0,215					1	1
	16:00	0,222					1	1
	17:00	0,218					1	1
	18:00	0,233					1	1
	19:00	0,255					1	1
	20:00	0,255					1	1
	21:00	0,233					1	1
	22:00	0,220					1	1
	23:00	0,195					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,174					1	
	01:00	0,166					1	
	02:00	0,161					1	
	03:00	0,161					1	
	04:00	0,163					1	
	05:00	0,164					1	
	06:00	0,166					1	
	07:00	0,177					1	
	08:00	0,200		1			1	
	09:00	0,218		1			1	
	10:00	0,231					1	1
	11:00	0,228					1	1
	12:00	0,216					1	1
	13:00	0,223					1	1
	14:00	0,199					1	1
	15:00	0,185		1			1	
	16:00	0,204		1			1	
	17:00	0,215		1			1	
	18:00	0,239				1	1	
	19:00	0,262				1	1	
	20:00	0,249				1	1	
	21:00	0,232				1	1	
	22:00	0,221				1	1	
	23:00	0,195				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,183				1	1	
	01:00	0,176					1	
	02:00	0,164					1	
	03:00	0,178				1	1	
	04:00	0,170				1	1	
	05:00	0,166					1	
	06:00	0,179					1	
	07:00	0,188					1	
	08:00	0,213		1			1	
	09:00	0,229		1			1	
	10:00	0,254					1	1
	11:00	0,248					1	1
	12:00	0,240					1	1
	13:00	0,255					1	1
	14:00	0,233					1	1
	15:00	0,214					1	1
	16:00	0,206					1	1
	17:00	0,218					1	1
	18:00	0,253					1	1
	19:00	0,273					1	1
	20:00	0,260					1	1
	21:00	0,242					1	1
	22:00	0,233					1	1
	23:00	0,204					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,172					1	
	01:00	0,178					1	
	02:00	0,167					1	
	03:00	0,162					1	
	04:00	0,175					1	
	05:00	0,173					1	
	06:00	0,169					1	
	07:00	0,179					1	
	08:00	0,217		1			1	
	09:00	0,238		1			1	
	10:00	0,240		1			1	
	11:00	0,237		1			1	
	12:00	0,244					1	1
	13:00	0,240					1	1
	14:00	0,241					1	1
	15:00	0,221					1	1
	16:00	0,181					1	
	17:00	0,198		1			1	
	18:00	0,227		1			1	
	19:00	0,236				1	1	
	20:00	0,206				1	1	
	21:00	0,197					1	
	22:00	0,188					1	
	23:00	0,169					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,153					1	
	01:00	0,158					1	
	02:00	0,154					1	
	03:00	0,147					1	
	04:00	0,157					1	
	05:00	0,156					1	
	06:00	0,151					1	
	07:00	0,168					1	
	08:00	0,219		1			1	
	09:00	0,227		1			1	
	10:00	0,234		1			1	
	11:00	0,218		1			1	
	12:00	0,221		1			1	
	13:00	0,201		1			1	
	14:00	0,217		1			1	
	15:00	0,193			1		1	
	16:00	0,175			1		1	
	17:00	0,186			1		1	
	18:00	0,211			1		1	
	19:00	0,232			1		1	
	20:00	0,213			1		1	
	21:00	0,205			1		1	
	22:00	0,203			1		1	
	23:00	0,168			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης