

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	0,308				1	1	1
	01:00	0,271				1		1
	02:00	0,262		1	1			1
	03:00	0,275	1	1	1			1
	04:00	0,265	1	1	1			1
	05:00	0,250	1	1	1			1
	06:00	0,249	1	1	1			1
	07:00	0,265				1	1	
	08:00	0,281				1	1	
	09:00	0,324				1	1	
	10:00	0,332				1	1	
	11:00	0,354				1	1	
	12:00	0,352				1	1	
	13:00	0,347				1	1	
	14:00	0,358				1	1	
	15:00	0,315				1	1	
	16:00	0,304				1	1	
	17:00	0,325				1	1	
	18:00	0,362				1	1	
	19:00	0,397			1	1	1	
	20:00	0,394			1	1	1	
	21:00	0,362			1	1	1	
	22:00	0,338				1	1	
	23:00	0,320				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	0,294				1	1	
	01:00	0,258		1	1	1		
	02:00	0,243			1	1		
	03:00	0,257			1	1		
	04:00	0,247		1	1	1		
	05:00	0,225		1	1	1		
	06:00	0,227		1		1		
	07:00	0,247				1		1
	08:00	0,276				1		1
	09:00	0,318				1		1
	10:00	0,331				1	1	
	11:00	0,352				1	1	
	12:00	0,335	1			1	1	1
	13:00	0,346	1			1	1	1
	14:00	0,361				1	1	
	15:00	0,337				1	1	
	16:00	0,319				1	1	
	17:00	0,340				1	1	
	18:00	0,371				1	1	
	19:00	0,431	1		1	1	1	
	20:00	0,410	1		1	1	1	
	21:00	0,378			1	1	1	
	22:00	0,351				1	1	
	23:00	0,330			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	0,284	1			1		1
	01:00	0,256	1	1	1			1
	02:00	0,240	1	1	1			1
	03:00	0,258	1	1	1			1
	04:00	0,238	1	1	1			1
	05:00	0,221		1	1			1
	06:00	0,226		1	1			1
	07:00	0,247		1	1			1
	08:00	0,257					1	1
	09:00	0,279					1	1
	10:00	0,305				1	1	
	11:00	0,314				1	1	
	12:00	0,308				1	1	
	13:00	0,306				1	1	
	14:00	0,317				1	1	
	15:00	0,320				1	1	
	16:00	0,269				1	1	
	17:00	0,310				1	1	
	18:00	0,366			1	1	1	
	19:00	0,393			1	1	1	
	20:00	0,373			1	1	1	
	21:00	0,347				1	1	
	22:00	0,309				1	1	
	23:00	0,277				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	0,252				1	1	
	01:00	0,225			1	1		
	02:00	0,215			1	1		
	03:00	0,226			1	1		
	04:00	0,220		1	1	1		
	05:00	0,213		1	1			1
	06:00	0,205		1	1			1
	07:00	0,226		1	1			1
	08:00	0,256				1		1
	09:00	0,278				1	1	
	10:00	0,295				1	1	
	11:00	0,311				1	1	
	12:00	0,305				1	1	
	13:00	0,303				1	1	
	14:00	0,295				1	1	
	15:00	0,282				1	1	
	16:00	0,267				1	1	
	17:00	0,299				1	1	
	18:00	0,318				1	1	
	19:00	0,347				1	1	
	20:00	0,359				1	1	
	21:00	0,323				1	1	
	22:00	0,300				1	1	
	23:00	0,288				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	0,263				1	1	
	01:00	0,235				1	1	
	02:00	0,218		1		1		
	03:00	0,227		1		1		
	04:00	0,225		1		1		
	05:00	0,215		1		1		
	06:00	0,214		1	1	1		
	07:00	0,233			1	1		
	08:00	0,257				1		1
	09:00	0,281				1		1
	10:00	0,298				1	1	
	11:00	0,313				1	1	
	12:00	0,295				1	1	
	13:00	0,319				1		1
	14:00	0,315		1		1	1	1
	15:00	0,301				1	1	
	16:00	0,271				1	1	
	17:00	0,302				1	1	
	18:00	0,351				1	1	
	19:00	0,393			1	1	1	
	20:00	0,372			1	1	1	
	21:00	0,339				1	1	
	22:00	0,311	1			1	1	
	23:00	0,288				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,253				1	1	
	01:00	0,219				1	1	
	02:00	0,211				1	1	
	03:00	0,214				1	1	
	04:00	0,217		1		1		
	05:00	0,202		1	1	1		
	06:00	0,202		1	1			1
	07:00	0,226		1	1	1		1
	08:00	0,254			1	1		1
	09:00	0,282				1		1
	10:00	0,293				1		1
	11:00	0,303				1	1	
	12:00	0,307				1	1	
	13:00	0,296				1	1	
	14:00	0,284				1	1	
	15:00	0,236				1	1	
	16:00	0,217				1	1	
	17:00	0,235				1	1	
	18:00	0,282				1	1	
	19:00	0,318				1	1	
	20:00	0,345				1	1	
	21:00	0,317				1	1	
	22:00	0,289				1	1	
	23:00	0,275				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,250				1	1	
	01:00	0,220				1	1	
	02:00	0,208		1			1	
	03:00	0,208		1			1	
	04:00	0,214		1			1	
	05:00	0,199		1			1	
	06:00	0,201		1			1	
	07:00	0,221			1		1	
	08:00	0,243			1		1	
	09:00	0,272					1	1
	10:00	0,277					1	1
	11:00	0,294					1	1
	12:00	0,287					1	1
	13:00	0,278				1	1	
	14:00	0,297				1	1	
	15:00	0,290				1	1	
	16:00	0,265				1	1	
	17:00	0,309				1	1	
	18:00	0,340				1	1	
	19:00	0,363				1	1	
	20:00	0,349				1	1	
	21:00	0,319				1	1	
	22:00	0,309				1	1	
	23:00	0,288				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης