

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,182			1		1	
	01:00	0,170			1		1	
	02:00	0,165			1		1	
	03:00	0,165			1		1	
	04:00	0,168			1		1	
	05:00	0,172			1		1	
	06:00	0,180			1		1	
	07:00	0,190			1		1	
	08:00	0,211			1		1	
	09:00	0,231					1	1
	10:00	0,244					1	1
	11:00	0,243					1	1
	12:00	0,235					1	1
	13:00	0,223					1	1
	14:00	0,210					1	1
	15:00	0,202					1	1
	16:00	0,199					1	1
	17:00	0,207					1	1
	18:00	0,224					1	1
	19:00	0,256					1	1
	20:00	0,252					1	1
	21:00	0,229					1	1
	22:00	0,212					1	1
	23:00	0,195					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,169			1		1	
	01:00	0,154					1	
	02:00	0,147					1	
	03:00	0,149					1	
	04:00	0,154					1	
	05:00	0,159					1	
	06:00	0,162					1	
	07:00	0,172			1		1	
	08:00	0,191			1		1	
	09:00	0,215					1	1
	10:00	0,232					1	1
	11:00	0,237					1	1
	12:00	0,233					1	1
	13:00	0,226					1	1
	14:00	0,214					1	1
	15:00	0,212					1	1
	16:00	0,204					1	1
	17:00	0,216					1	1
	18:00	0,239					1	1
	19:00	0,262					1	1
	20:00	0,261					1	1
	21:00	0,238					1	1
	22:00	0,212					1	1
	23:00	0,189					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,176					1	
	01:00	0,160					1	
	02:00	0,151					1	
	03:00	0,151					1	
	04:00	0,154					1	
	05:00	0,158					1	
	06:00	0,162					1	
	07:00	0,154			1		1	
	08:00	0,168			1		1	
	09:00	0,196					1	1
	10:00	0,222					1	1
	11:00	0,232					1	1
	12:00	0,233					1	1
	13:00	0,222					1	1
	14:00	0,208					1	1
	15:00	0,191					1	1
	16:00	0,189					1	1
	17:00	0,202					1	1
	18:00	0,228					1	1
	19:00	0,244					1	1
	20:00	0,241					1	1
	21:00	0,222					1	1
	22:00	0,197					1	1
	23:00	0,178					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,161					1	
	01:00	0,148					1	
	02:00	0,140					1	
	03:00	0,138					1	
	04:00	0,139					1	
	05:00	0,142					1	
	06:00	0,150					1	
	07:00	0,163			1		1	
	08:00	0,182			1		1	
	09:00	0,204					1	1
	10:00	0,220					1	1
	11:00	0,223					1	1
	12:00	0,218					1	1
	13:00	0,206					1	1
	14:00	0,192					1	1
	15:00	0,180					1	1
	16:00	0,179					1	1
	17:00	0,193					1	1
	18:00	0,219					1	1
	19:00	0,240					1	1
	20:00	0,242					1	1
	21:00	0,225					1	1
	22:00	0,203					1	1
	23:00	0,186					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,157					1	
	01:00	0,151					1	
	02:00	0,147					1	
	03:00	0,145					1	
	04:00	0,142					1	
	05:00	0,140					1	
	06:00	0,143					1	
	07:00	0,152					1	
	08:00	0,173					1	
	09:00	0,198					1	1
	10:00	0,213					1	1
	11:00	0,213					1	1
	12:00	0,205					1	1
	13:00	0,196					1	1
	14:00	0,182					1	1
	15:00	0,174					1	1
	16:00	0,175					1	1
	17:00	0,182					1	1
	18:00	0,200					1	1
	19:00	0,219					1	1
	20:00	0,220					1	1
	21:00	0,201					1	1
	22:00	0,179					1	
	23:00	0,160					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,151			1		1	
	01:00	0,144			1		1	
	02:00	0,139					1	
	03:00	0,135					1	
	04:00	0,133					1	
	05:00	0,133					1	
	06:00	0,136					1	
	07:00	0,148					1	
	08:00	0,171					1	
	09:00	0,201					1	1
	10:00	0,218					1	1
	11:00	0,223					1	1
	12:00	0,216					1	1
	13:00	0,203					1	1
	14:00	0,188					1	1
	15:00	0,176					1	1
	16:00	0,173					1	1
	17:00	0,182					1	1
	18:00	0,203					1	1
	19:00	0,219					1	1
	20:00	0,220					1	1
	21:00	0,208					1	1
	22:00	0,191					1	1
	23:00	0,173					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,140					1	
	01:00	0,131					1	
	02:00	0,127					1	
	03:00	0,129					1	
	04:00	0,135					1	
	05:00	0,140					1	
	06:00	0,143					1	
	07:00	0,153					1	
	08:00	0,166					1	
	09:00	0,181					1	1
	10:00	0,196					1	1
	11:00	0,204					1	1
	12:00	0,200					1	1
	13:00	0,187					1	1
	14:00	0,170					1	1
	15:00	0,154			1		1	
	16:00	0,147			1		1	
	17:00	0,152			1		1	
	18:00	0,170			1		1	
	19:00	0,182			1		1	
	20:00	0,186			1		1	
	21:00	0,179			1		1	
	22:00	0,165			1		1	
	23:00	0,150					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης