

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7			
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	117		1				1				
	01:00	106		1				1				
	02:00	105		1				1				
	03:00	104		1				1				
	04:00	105		1				1				
	05:00	94		1				1				
	06:00	95		1				1				
	07:00	102		1				1				
	08:00	107		1				1				
	09:00	118		1	1			1				
	10:00	111		1	1			1				
	11:00	109		1	1			1				
	12:00	89		1	1			1	1			
	13:00	105		1				1				
	14:00	121		1	1			1				
	15:00	112		1				1				
	16:00	102		1				1				
	17:00	90		1	1			1				
	18:00	107		1	1			1				
	19:00	112		1	1			1				
	20:00	144		1	1			1				
	21:00	134		1	1			1				
	22:00	123		1				1				
	23:00	108		1				1				

Στο διάστημα μεταξύ 17:24 – 17:34 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400	
Η Ο Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	114		1				1		
	01:00	96		1				1		
	02:00	94		1				1		
	03:00	92		1				1		
	04:00	88		1				1		
	05:00	90		1				1		
	06:00	96		1				1		
	07:00	89		1				1		
	08:00	86		1				1		
	09:00	98		1				1		
	10:00	108		1				1		
	11:00	111		1				1		
	12:00	119		1				1		
	13:00	112		1				1		
	14:00	116		1				1		
	15:00	109		1				1		
	16:00	95		1				1		
	17:00	97		1				1		
	18:00	99		1				1		
	19:00	98		1				1		
	20:00	134		1				1		
	21:00	128		1				1		
	22:00	114		1				1		
	23:00	107		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	99		1				1	
	01:00	94		1				1	
	02:00	91		1				1	
	03:00	89		1				1	
	04:00	91		1				1	
	05:00	91		1				1	
	06:00	96		1				1	
	07:00	92		1				1	
	08:00	100		1				1	
	09:00	100		1				1	
	10:00	105		1				1	
	11:00	96		1				1	
	12:00	96		1				1	
	13:00	97		1				1	
	14:00	106		1				1	
	15:00	109		1				1	
	16:00	101		1				1	
	17:00	92		1				1	
	18:00	98		1				1	
	19:00	105		1				1	
	20:00	124		1				1	
	21:00	126		1				1	
	22:00	112		1				1	
	23:00	108		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	98		1				1	
	01:00	94		1				1	
	02:00	93		1				1	
	03:00	90		1				1	
	04:00	86		1				1	
	05:00	89		1				1	
	06:00	94		1				1	
	07:00	89		1				1	
	08:00	95		1				1	
	09:00	94		1				1	
	10:00	100		1				1	
	11:00	104		1				1	
	12:00	102		1				1	
	13:00	110		1				1	
	14:00	98		1				1	
	15:00	96		1				1	
	16:00	92		1				1	
	17:00	90		1				1	
	18:00	100		1				1	
	19:00	113		1				1	
	20:00	131		1				1	
	21:00	128		1				1	
	22:00	116		1				1	
	23:00	114		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	110		1				1	
	01:00	106		1				1	
	02:00	99		1				1	
	03:00	98		1				1	
	04:00	96		1				1	
	05:00	97		1				1	
	06:00	105		1				1	
	07:00	92		1				1	
	08:00	94		1				1	
	09:00	96		1				1	
	10:00	101		1				1	
	11:00	106		1				1	
	12:00	115		1				1	
	13:00	109		1				1	
	14:00	110		1				1	
	15:00	117		1				1	
	16:00	107		1				1	
	17:00	109		1				1	
	18:00	102		1				1	
	19:00	119		1				1	
	20:00	140		1				1	
	21:00	123		1				1	
	22:00	114		1				1	
	23:00	112		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	105		1				1	
	01:00	98		1				1	
	02:00	100		1				1	
	03:00	98		1				1	
	04:00	97		1				1	
	05:00	98		1				1	
	06:00	103		1				1	
	07:00	98		1				1	
	08:00	98		1				1	
	09:00	102		1				1	
	10:00	107		1				1	
	11:00	104		1				1	
	12:00	112		1				1	
	13:00	99		1				1	
	14:00	80		1				1	
	15:00	89		1				1	
	16:00	82		1				1	
	17:00	78		1				1	
	18:00	89		1				1	
	19:00	93		1				1	
	20:00	117		1				1	
	21:00	109		1				1	
	22:00	106		1				1	
	23:00	101		1				1	

Το διάστημα μεταξύ 14:53 - 15:00 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	91		1				1	
	01:00	89		1				1	
	02:00	88		1				1	
	03:00	89		1				1	
	04:00	87		1				1	
	05:00	85		1				1	
	06:00	90		1				1	
	07:00	84		1				1	
	08:00	85		1				1	
	09:00	86		1				1	
	10:00	86		1				1	
	11:00	88		1				1	
	12:00	89		1				1	
	13:00	85		1				1	
	14:00	87		1				1	
	15:00	83		1				1	
	16:00	74		1				1	
	17:00	81		1				1	
	18:00	79		1				1	
	19:00	93		1				1	
	20:00	107		1				1	
	21:00	97		1				1	
	22:00	96		1				1	
	23:00	88		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης