

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	244			1			1	1
	01:00	210			1			1	1
	02:00	206						1	1
	03:00	193						1	1
	04:00	194						1	1
	05:00	189						1	1
	06:00	189						1	1
	07:00	183						1	1
	08:00	207						1	1
	09:00	203						1	1
	10:00	235						1	1
	11:00	261					1	1	1
	12:00	272					1	1	1
	13:00	270					1	1	1
	14:00	267			1			1	1
	15:00	251			1			1	1
	16:00	239			1			1	1
	17:00	233			1			1	1
	18:00	231			1			1	1
	19:00	228			1			1	1
	20:00	258			1			1	1
	21:00	253			1			1	1
	22:00	234			1			1	1
	23:00	235			1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	219			1			1	1
	01:00	186			1			1	1
	02:00	181			1			1	1
	03:00	173			1			1	1
	04:00	177			1			1	1
	05:00	183			1			1	1
	06:00	177						1	1
	07:00	173						1	1
	08:00	182						1	1
	09:00	207						1	1
	10:00	226						1	1
	11:00	235			1			1	1
	12:00	227			1			1	1
	13:00	251			1			1	1
	14:00	246			1			1	1
	15:00	241			1			1	1
	16:00	230			1			1	1
	17:00	214			1			1	1
	18:00	234			1			1	1
	19:00	237			1			1	1
	20:00	239			1			1	1
	21:00	249			1			1	1
	22:00	230			1			1	1
	23:00	219			1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	202			1			1	1
	01:00	188						1	1
	02:00	183						1	1
	03:00	174						1	1
	04:00	165						1	1
	05:00	182						1	1
	06:00	179						1	1
	07:00	180						1	1
	08:00	191						1	1
	09:00	202						1	1
	10:00	223						1	1
	11:00	233						1	1
	12:00	218						1	1
	13:00	229			1			1	1
	14:00	252			1			1	1
	15:00	256			1			1	1
	16:00	232			1			1	1
	17:00	220			1			1	1
	18:00	223			1			1	1
	19:00	220			1			1	1
	20:00	237			1			1	1
	21:00	243			1			1	1
	22:00	245			1			1	1
	23:00	238			1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	214			1			1	1
	01:00	198						1	1
	02:00	187						1	1
	03:00	172						1	1
	04:00	168						1	1
	05:00	175						1	1
	06:00	167						1	1
	07:00	158						1	1
	08:00	184						1	1
	09:00	206						1	1
	10:00	199						1	1
	11:00	234			1			1	1
	12:00	238			1			1	1
	13:00	268			1			1	1
	14:00	255			1			1	1
	15:00	256			1			1	1
	16:00	246			1			1	1
	17:00	223			1			1	1
	18:00	219			1			1	1
	19:00	238			1			1	1
	20:00	250			1			1	1
	21:00	251			1			1	1
	22:00	245			1			1	1
	23:00	233			1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	222			1			1	1
	01:00	200			1			1	1
	02:00	192			1			1	1
	03:00	181			1			1	1
	04:00	174			1			1	1
	05:00	184			1			1	1
	06:00	174						1	1
	07:00	179						1	1
	08:00	200						1	1
	09:00	209						1	1
	10:00	221			1			1	1
	11:00	260			1			1	1
	12:00	252			1			1	1
	13:00	255			1			1	1
	14:00	264			1			1	1
	15:00	255			1			1	1
	16:00	244			1			1	1
	17:00	225			1			1	1
	18:00	251			1			1	1
	19:00	243			1			1	1
	20:00	266			1			1	1
	21:00	266			1			1	1
	22:00	244			1			1	1
	23:00	233			1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	213			1			1	1
	01:00	197						1	1
	02:00	189						1	1
	03:00	177						1	1
	04:00	181						1	1
	05:00	191						1	1
	06:00	186						1	1
	07:00	183						1	1
	08:00	200						1	1
	09:00	217						1	1
	10:00	205						1	1
	11:00	223						1	1
	12:00	190		1	1	1	1		1
	13:00	195			1			1	1
	14:00	196			1			1	1
	15:00	199			1			1	1
	16:00	173			1			1	1
	17:00	164			1			1	1
	18:00	173			1			1	1
	19:00	183			1			1	1
	20:00	198			1			1	1
	21:00	197			1			1	1
	22:00	181			1			1	1
	23:00	160						1	1

Γενική διακοπή από 12:18 ως 12:21 λόγω βλάβης στον ΤΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	146						1	1
	01:00	146						1	1
	02:00	130						1	1
	03:00	126						1	1
	04:00	123						1	1
	05:00	134						1	1
	06:00	127						1	1
	07:00	126						1	1
	08:00	141						1	1
	09:00	149						1	1
	10:00	139						1	1
	11:00	156						1	1
	12:00	165						1	1
	13:00	173						1	1
	14:00	176						1	1
	15:00	180						1	1
	16:00	158						1	1
	17:00	160						1	1
	18:00	151						1	1
	19:00	165						1	1
	20:00	184						1	1
	21:00	182						1	1
	22:00	169						1	1
	23:00	160						1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης