

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,740		1					1	1	1
	01:00	0,730		1					1	1	1
	02:00	0,710		1					1	1	1
	03:00	0,687		1					1		1
	04:00	0,663		1					1		1
	05:00	0,642		1					1		1
	06:00	0,645		1					1		1
	07:00	0,683		1					1		1
	08:00	0,742		1					1		1
	09:00	0,782		1					1	1	1
	10:00	0,815		1					1	1	1
	11:00	0,851		1					1	1	1
	12:00	0,906		1					1	1	1
	13:00	0,911		1					1	1	1
	14:00	0,914		1					1	1	1
	15:00	0,909		1					1	1	1
	16:00	0,897		1					1	1	1
	17:00	0,888		1					1	1	1
	18:00	0,889		1					1	1	1
	19:00	0,898		1					1	1	1
	20:00	0,904		1					1	1	1
	21:00	0,888		1					1	1	1
	22:00	0,825		1					1	1	1
	23:00	0,777		1					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,639		1					1	1	1
	01:00	0,662		1					1	1	1
	02:00	0,682		1					1	1	1
	03:00	0,651		1						1	1
	04:00	0,631		1						1	1
	05:00	0,616		1						1	1
	06:00	0,616		1						1	1
	07:00	0,648		1						1	1
	08:00	0,704		1					1	1	1
	09:00	0,729		1					1	1	1
	10:00	0,740		1					1	1	1
	11:00	0,744		1					1	1	1
	12:00	0,768		1					1	1	1
	13:00	0,786		1					1	1	1
	14:00	0,814		1					1	1	1
	15:00	0,835		1					1	1	1
	16:00	0,840		1					1	1	1
	17:00	0,843		1					1	1	1
	18:00	0,856		1					1	1	1
	19:00	0,875		1					1	1	1
	20:00	0,887		1					1	1	1
	21:00	0,886		1					1	1	1
	22:00	0,838		1					1		1
	23:00	0,789		1					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,730		1					1		1
	01:00	0,721		1					1		1
	02:00	0,687		1					1		1
	03:00	0,660		1					1		1
	04:00	0,638		1					1		1
	05:00	0,622		1					1		1
	06:00	0,626		1					1		1
	07:00	0,653		1					1		1
	08:00	0,715		1					1		1
	09:00	0,757		1					1		1
	10:00	0,792		1					1	1	1
	11:00	0,832		1					1	1	1
	12:00	0,837		1					1	1	1
	13:00	0,858		1					1	1	1
	14:00	0,875		1					1	1	1
	15:00	0,884		1					1	1	1
	16:00	0,883		1					1	1	1
	17:00	0,877		1					1	1	1
	18:00	0,886		1					1	1	1
	19:00	0,908		1					1	1	1
	20:00	0,926		1					1	1	1
	21:00	0,919		1					1	1	1
	22:00	0,873		1					1	1	1
	23:00	0,817		1					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,733	1							1	1
	01:00	0,729	1							1	1
	02:00	0,707	1							1	1
	03:00	0,685	1							1	1
	04:00	0,656	1							1	1
	05:00	0,636	1							1	1
	06:00	0,633	1							1	1
	07:00	0,656	1							1	1
	08:00	0,707	1							1	1
	09:00	0,734	1							1	1
	10:00	0,735	1							1	1
	11:00	0,760	1							1	1
	12:00	0,770	1							1	1
	13:00	0,813	1							1	1
	14:00	0,849	1						1	1	1
	15:00	0,858	1						1	1	1
	16:00	0,848	1						1	1	1
	17:00	0,839	1						1	1	1
	18:00	0,838	1						1	1	1
	19:00	0,844	1						1	1	1
	20:00	0,849	1						1	1	1
	21:00	0,845	1						1	1	1
	22:00	0,823	1						1	1	1
	23:00	0,801	1						1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,738	1						1		1
	01:00	0,711	1						1		1
	02:00	0,690	1						1		1
	03:00	0,668	1						1		1
	04:00	0,708	1						1		1
	05:00	0,690	1						1		1
	06:00	0,609	1						1		1
	07:00	0,636	1						1		1
	08:00	0,695	1						1		1
	09:00	0,730	1						1		1
	10:00	0,737	1						1		1
	11:00	0,781	1						1		1
	12:00	0,822	1						1		1
	13:00	0,873	1	1					1		1
	14:00	0,883	1						1		1
	15:00	0,872	1						1		1
	16:00	0,858	1						1	1	1
	17:00	0,853	1						1	1	1
	18:00	0,858	1						1	1	1
	19:00	0,867	1						1	1	1
	20:00	0,872	1						1	1	1
	21:00	0,861	1						1	1	1
	22:00	0,831	1						1		1
	23:00	0,797	1	1					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,705	1	1						1	1
	01:00	0,686	1	1							1
	02:00	0,665	1	1							1
	03:00	0,640	1	1							1
	04:00	0,617	1	1							1
	05:00	0,602	1	1							1
	06:00	0,604	1	1							1
	07:00	0,631	1	1							1
	08:00	0,681	1	1							1
	09:00	0,721	1	1							1
	10:00	0,755	1	1							1
	11:00	0,785	1	1							1
	12:00	0,809	1	1							1
	13:00	0,822	1	1							1
	14:00	0,817	1	1							1
	15:00	0,796	1	1							1
	16:00	0,779	1						1		1
	17:00	0,776	1						1		1
	18:00	0,784	1						1		1
	19:00	0,791	1						1		1
	20:00	0,793	1						1		1
	21:00	0,783	1						1		1
	22:00	0,745	1						1		1
	23:00	0,717	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,669	1						1		1
	01:00	0,659	1						1		1
	02:00	0,640	1						1		1
	03:00	0,611	1						1		1
	04:00	0,594	1						1		1
	05:00	0,579	1						1		1
	06:00	0,582	1						1		1
	07:00	0,619	1						1		1
	08:00	0,682	1						1		1
	09:00	0,727	1						1		1
	10:00	0,755	1						1		1
	11:00	0,770	1						1		1
	12:00	0,792	1						1		1
	13:00	0,808	1						1		1
	14:00	0,823	1						1		1
	15:00	0,821	1						1		1
	16:00	0,814	1						1		1
	17:00	0,814	1						1		1
	18:00	0,821	1						1	1	1
	19:00	0,823	1						1	1	1
	20:00	0,810	1						1	1	1
	21:00	0,780	1						1	1	1
	22:00	0,731	1						1	1	1
	23:00	0,696	1						1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης