

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,665	1						1	1	1
	01:00	0,658	1						1	1	1
	02:00	0,641	1						1	1	1
	03:00	0,613	1						1	1	1
	04:00	0,592	1						1	1	1
	05:00	0,579	1						1	1	1
	06:00	0,590	1						1	1	1
	07:00	0,635	1						1	1	1
	08:00	0,702	1						1	1	1
	09:00	0,757	1						1	1	1
	10:00	0,794	1						1	1	1
	11:00	0,813	1						1	1	1
	12:00	0,816	1						1	1	1
	13:00	0,824	1						1	1	1
	14:00	0,826	1						1	1	1
	15:00	0,816	1	1					1	1	1
	16:00	0,802	1	1						1	1
	17:00	0,794	1	1						1	1
	18:00	0,795	1	1						1	1
	19:00	0,796	1	1						1	1
	20:00	0,788	1	1						1	1
	21:00	0,765	1	1						1	1
	22:00	0,722	1	1						1	1
	23:00	0,694	1	1						1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,661	1	1							1
	01:00	0,659	1	1							1
	02:00	0,640	1	1							1
	03:00	0,614	1	1							1
	04:00	0,591	1	1							1
	05:00	0,574	1	1							1
	06:00	0,577	1	1							1
	07:00	0,613	1	1							1
	08:00	0,675	1	1							1
	09:00	0,718	1	1							1
	10:00	0,730	1	1							1
	11:00	0,725	1	1							1
	12:00	0,731	1	1							1
	13:00	0,747	1	1						1	1
	14:00	0,770	1	1						1	1
	15:00	0,786	1	1					1	1	1
	16:00	0,789	1	1						1	1
	17:00	0,790	1	1						1	1
	18:00	0,802	1	1						1	1
	19:00	0,815	1	1						1	1
	20:00	0,815	1	1						1	1
	21:00	0,796	1	1						1	1
	22:00	0,743	1	1						1	1
	23:00	0,706	1	1						1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,643	1	1						1	1
	01:00	0,635	1	1						1	1
	02:00	0,621	1	1					1	1	1
	03:00	0,608		1					1	1	1
	04:00	0,594		1					1	1	1
	05:00	0,581		1					1	1	1
	06:00	0,583		1					1	1	1
	07:00	0,615		1					1	1	1
	08:00	0,679		1					1	1	1
	09:00	0,730		1					1	1	1
	10:00	0,750		1					1	1	1
	11:00	0,766	1						1	1	1
	12:00	0,770	1	1					1	1	1
	13:00	0,785	1	1					1	1	1
	14:00	0,803	1	1					1	1	1
	15:00	0,810	1	1					1	1	1
	16:00	0,804	1	1					1	1	1
	17:00	0,789	1	1					1	1	1
	18:00	0,792	1	1					1	1	1
	19:00	0,812	1	1					1	1	1
	20:00	0,828	1	1					1	1	1
	21:00	0,818	1	1					1	1	1
	22:00	0,763	1	1					1	1	1
	23:00	0,710	1	1					1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,648	1	1					1	1	1
	01:00	0,645	1	1					1	1	1
	02:00	0,686	1	1					1	1	
	03:00	0,645	1	1					1	1	
	04:00	0,629	1	1					1	1	
	05:00	0,604	1	1					1	1	
	06:00	0,574	1	1					1	1	
	07:00	0,618	1				1			1	1
	08:00	0,670	1				1		1	1	1
	09:00	0,701	1						1	1	1
	10:00	0,700	1						1	1	1
	11:00	0,694	1						1	1	1
	12:00	0,699	1						1	1	1
	13:00	0,737	1						1	1	1
	14:00	0,777	1						1	1	1
	15:00	0,786	1						1	1	1
	16:00	0,779	1						1	1	1
	17:00	0,766	1						1	1	1
	18:00	0,765	1						1	1	1
	19:00	0,784	1						1	1	1
	20:00	0,792	1						1	1	1
	21:00	0,775	1						1	1	1
	22:00	0,731	1						1	1	1
	23:00	0,693	1						1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,843	1	1			1		1	1	
	01:00	0,792	1	1					1	1	
	02:00	0,772	1	1					1	1	
	03:00	0,746	1	1					1	1	
	04:00	0,706	1	1					1	1	
	05:00	0,665	1	1					1	1	
	06:00	0,615	1	1					1	1	
	07:00	0,584	1	1					1	1	1
	08:00	0,626	1	1					1	1	1
	09:00	0,641	1	1						1	1
	10:00	0,639	1	1						1	1
	11:00	0,671	1	1						1	1
	12:00	0,723	1	1						1	1
	13:00	0,765	1	1						1	1
	14:00	0,771	1	1						1	1
	15:00	0,757	1	1						1	1
	16:00	0,739	1							1	1
	17:00	0,732	1							1	1
	18:00	0,743	1							1	1
	19:00	0,765	1						1	1	1
	20:00	0,777	1						1	1	1
	21:00	0,758	1						1	1	1
	22:00	0,777	1	1			1		1	1	
	23:00	0,833	1	1			1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,765	1	1			1		1	1	
	01:00	0,713	1	1					1	1	
	02:00	0,684	1	1					1	1	
	03:00	0,660	1	1					1	1	
	04:00	0,650	1	1					1	1	
	05:00	0,668	1	1					1	1	
	06:00	0,652	1	1					1	1	
	07:00	0,593	1	1					1	1	
	08:00	0,773	1	1					1	1	
	09:00	0,715	1	1					1	1	
	10:00	0,732	1	1					1	1	
	11:00	0,747	1	1					1	1	
	12:00	0,779	1	1					1	1	
	13:00	0,816	1	1					1	1	
	14:00	0,823	1	1					1	1	
	15:00	0,803	1	1					1	1	
	16:00	0,766	1	1					1	1	
	17:00	0,767	1	1					1	1	
	18:00	0,790	1	1					1	1	
	19:00	0,797	1	1					1	1	
	20:00	0,798	1	1					1	1	
	21:00	0,789	1	1					1	1	
	22:00	0,737	1	1					1	1	
	23:00	0,707	1	1					1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,661	1	1					1	1	
	01:00	0,630	1	1					1	1	
	02:00	0,611	1	1					1	1	
	03:00	0,587	1	1					1		
	04:00	0,577	1	1					1		
	05:00	0,570	1	1					1		
	06:00	0,566	1	1					1		
	07:00	0,579	1	1					1		
	08:00	0,692	1	1					1	1	
	09:00	0,806	1	1					1	1	
	10:00	0,823	1	1					1	1	
	11:00	0,826	1	1				1	1	1	
	12:00	0,866	1	1				1	1	1	
	13:00	0,934	1	1				1	1	1	
	14:00	0,881	1	1				1	1	1	
	15:00	0,835	1	1				1	1	1	
	16:00	0,781	1	1				1	1	1	
	17:00	0,748	1	1				1	1	1	
	18:00	0,765	1	1				1	1	1	
	19:00	0,814	1	1				1	1	1	
	20:00	0,784	1	1				1	1	1	
	21:00	0,771	1	1				1	1	1	
	22:00	0,856	1	1				1	1	1	
	23:00	0,809	1	1				1	1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης