

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,756	1	1					1	1	
	01:00	0,681	1	1					1	1	
	02:00	0,647	1	1					1	1	
	03:00	0,630	1	1						1	
	04:00	0,630	1	1						1	
	05:00	0,615	1	1						1	
	06:00	0,629	1	1						1	
	07:00	0,640	1	1						1	
	08:00	0,703	1	1						1	
	09:00	0,737	1	1						1	
	10:00	0,712	1	1					1	1	
	11:00	0,741	1	1					1	1	
	12:00	0,759	1	1					1	1	
	13:00	0,792	1	1					1	1	
	14:00	0,820	1	1			1		1	1	
	15:00	0,784	1	1			1		1	1	
	16:00	0,760	1	1			1		1	1	
	17:00	0,738	1	1			1		1	1	
	18:00	0,765	1	1			1		1	1	
	19:00	0,827	1	1			1		1	1	
	20:00	0,819	1	1			1		1	1	
	21:00	0,752	1	1			1		1	1	
	22:00	0,696	1	1					1	1	
	23:00	0,661	1	1					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,610	1	1					1	1	
	01:00	0,593	1	1					1	1	
	02:00	0,573		1			1		1	1	
	03:00	0,562		1			1		1	1	
	04:00	0,549		1			1		1	1	
	05:00	0,554		1			1		1	1	
	06:00	0,554		1			1		1	1	
	07:00	0,598		1			1		1	1	
	08:00	0,654		1			1		1	1	
	09:00	0,729	1	1			1		1	1	
	10:00	0,687	1	1					1	1	
	11:00	0,661	1	1					1	1	
	12:00	0,640	1	1					1	1	
	13:00	0,830	1	1					1	1	
	14:00	0,835	1	1			1		1	1	
	15:00	0,829	1	1			1		1	1	
	16:00	0,806	1	1			1		1	1	
	17:00	0,768	1	1			1		1	1	
	18:00	0,824	1	1			1		1	1	
	19:00	0,869	1	1			1		1	1	
	20:00	0,878	1	1			1		1	1	
	21:00	0,817	1	1			1		1	1	
	22:00	0,758	1	1			1		1	1	
	23:00	0,686	1	1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,653	1	1			1		1		
	01:00	0,614	1	1			1		1		
	02:00	0,591	1	1					1		
	03:00	0,591	1	1					1		
	04:00	0,571	1	1					1		
	05:00	0,588	1	1					1		
	06:00	0,574	1	1					1		
	07:00	0,596	1	1					1		
	08:00	0,680	1	1					1		
	09:00	0,760	1	1					1	1	
	10:00	0,831	1	1					1	1	
	11:00	0,843	1	1					1	1	
	12:00	0,895	1	1					1	1	
	13:00	0,920	1	1			1		1	1	
	14:00	0,829	1	1			1		1	1	
	15:00	0,775	1	1					1	1	1
	16:00	0,766	1	1						1	1
	17:00	0,744	1	1						1	1
	18:00	0,754	1	1						1	1
	19:00	0,799	1	1						1	1
	20:00	0,810	1	1						1	1
	21:00	0,761	1	1						1	1
	22:00	0,797	1	1			1		1	1	
	23:00	0,763	1	1			1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,698	1	1					1	1	
	01:00	0,653	1	1					1	1	
	02:00	0,639	1	1					1	1	
	03:00	0,617	1	1					1	1	
	04:00	0,610	1						1	1	
	05:00	0,592	1						1	1	
	06:00	0,599	1						1	1	
	07:00	0,599	1						1	1	
	08:00	0,704	1						1	1	
	09:00	0,785	1	1					1	1	
	10:00	0,829	1	1					1	1	
	11:00	0,846	1	1					1	1	
	12:00	0,854	1	1					1	1	
	13:00	0,937	1	1					1	1	
	14:00	0,972	1	1			1		1	1	
	15:00	0,901	1	1			1		1	1	
	16:00	0,778	1	1			1		1	1	
	17:00	0,713	1	1					1	1	1
	18:00	0,720	1	1					1	1	1
	19:00	0,757	1	1						1	1
	20:00	0,766	1	1						1	1
	21:00	0,720	1	1						1	1
	22:00	0,655	1	1						1	1
	23:00	0,635	1	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,599	1	1							1
	01:00	0,577	1	1							1
	02:00	0,566	1								1
	03:00	0,551	1								1
	04:00	0,536	1								1
	05:00	0,523	1								1
	06:00	0,529	1								1
	07:00	0,558	1								1
	08:00	0,601	1						1		1
	09:00	0,612	1						1		1
	10:00	0,596	1						1		1
	11:00	0,609	1						1		1
	12:00	0,658	1						1		1
	13:00	0,701	1						1		1
	14:00	0,710	1						1		1
	15:00	0,695	1						1		1
	16:00	0,672	1						1		1
	17:00	0,662	1						1		1
	18:00	0,682	1						1		1
	19:00	0,729	1						1	1	1
	20:00	0,749	1						1	1	1
	21:00	0,705	1						1	1	1
	22:00	0,650	1						1	1	
	23:00	0,626	1						1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,651	1						1	1	1
	01:00	0,622	1							1	1
	02:00	0,600	1							1	1
	03:00	0,578	1							1	1
	04:00	0,561	1							1	1
	05:00	0,552	1							1	1
	06:00	0,560	1							1	1
	07:00	0,592	1							1	1
	08:00	0,644	1							1	1
	09:00	0,681	1							1	1
	10:00	0,698	1							1	1
	11:00	0,712	1							1	1
	12:00	0,736	1							1	1
	13:00	0,769	1						1	1	1
	14:00	0,782	1						1	1	1
	15:00	0,748	1						1	1	1
	16:00	0,697	1						1	1	1
	17:00	0,679	1						1	1	1
	18:00	0,692	1						1	1	1
	19:00	0,712	1						1	1	1
	20:00	0,716	1						1	1	1
	21:00	0,690	1						1	1	1
	22:00	0,652	1						1	1	1
	23:00	0,642	1							1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,597	1							1	1
	01:00	0,569	1							1	1
	02:00	0,550	1								1
	03:00	0,532	1								1
	04:00	0,517	1								1
	05:00	0,510	1								1
	06:00	0,518	1								1
	07:00	0,550	1								1
	08:00	0,620	1								1
	09:00	0,668	1		1						1
	10:00	0,681	1		1						1
	11:00	0,692	1		1						1
	12:00	0,709	1		1						1
	13:00	0,727	1		1						1
	14:00	0,748	1		1	1					1
	15:00	0,731	1		1	1					1
	16:00	0,696	1		1	1					1
	17:00	0,682	1		1						1
	18:00	0,693	1		1						1
	19:00	0,710	1		1						1
	20:00	0,706	1		1						1
	21:00	0,672	1		1						1
	22:00	0,624	1						1		1
	23:00	0,605	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης