

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η ω ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	0,932		1			1	1	1	1	
	01:00	0,847		1			1	1	1	1	
	02:00	0,835		1			1	1	1	1	
	03:00	0,803		1			1	1	1	1	
	04:00	0,763		1				1	1	1	
	05:00	0,748		1				1	1	1	
	06:00	0,749	1	1				1	1	1	
	07:00	0,809	1	1				1	1	1	
	08:00	0,899	1	1				1	1	1	
	09:00	0,972	1	1				1	1	1	
	10:00	1,015	1	1				1	1	1	
	11:00	1,030	1	1				1	1	1	
	12:00	0,899	1	1				1	1	1	
	13:00	0,994	1	1				1	1	1	
	14:00	0,997	1	1					1	1	1
	15:00	0,989	1	1					1	1	1
	16:00	0,974	1	1						1	1
	17:00	0,962	1	1						1	1
	18:00	0,963	1	1						1	1
	19:00	0,970	1	1						1	1
	20:00	0,973	1	1						1	1
	21:00	0,964	1	1						1	1
	22:00	0,932	1	1						1	1
	23:00	0,875	1	1						1	1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	0,897	1	1						1	1
	01:00	0,867	1	1						1	1
	02:00	0,829	1	1						1	1
	03:00	0,793	1	1						1	1
	04:00	0,767	1	1						1	1
	05:00	0,741	1	1						1	1
	06:00	0,726	1	1							1
	07:00	0,737	1	1							1
	08:00	0,807	1	1							1
	09:00	0,790	1	1							1
	10:00	0,808	1	1							1
	11:00	0,794	1	1							1
	12:00	0,905	1	1						1	1
	13:00	0,984	1	1						1	1
	14:00	1,004	1	1						1	1
	15:00	1,009	1	1						1	1
	16:00	0,960	1	1						1	1
	17:00	0,949	1	1						1	1
	18:00	0,994	1	1						1	1
	19:00	1,011	1	1						1	1
	20:00	1,071	1	1						1	1
	21:00	1,045	1	1						1	1
	22:00	1,007	1	1					1	1	1
	23:00	0,961	1	1					1	1	1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Π Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	0,939	1	1					1		1
	01:00	0,858	1	1					1		1
	02:00	0,799	1	1					1		1
	03:00	0,766	1	1					1		1
	04:00	0,763	1	1					1		1
	05:00	0,719	1	1					1		1
	06:00	0,699	1	1							1
	07:00	0,681	1	1							1
	08:00	0,762	1	1							1
	09:00	0,797	1	1							1
	10:00	0,871	1	1							1
	11:00	0,956	1	1							1
	12:00	0,951	1	1							1
	13:00	0,985	1	1						1	1
	14:00	0,999	1	1						1	1
	15:00	0,999	1	1						1	1
	16:00	0,993	1	1						1	1
	17:00	0,993	1	1						1	1
	18:00	1,005	1	1						1	1
	19:00	1,002	1	1						1	1
	20:00	1,016	1	1							1
	21:00	1,019	1	1							1
	22:00	0,979	1	1							1
	23:00	0,923	1	1							1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	0,746	1	1							1
	01:00	0,741	1	1							1
	02:00	0,726	1	1							1
	03:00	0,724	1	1							1
	04:00	0,705	1	1							1
	05:00	0,695	1	1							1
	06:00	0,670	1	1							1
	07:00	0,690	1	1							1
	08:00	0,780	1	1							1
	09:00	0,847	1	1							1
	10:00	0,806	1	1							1
	11:00	0,855	1	1							1
	12:00	0,856	1	1							1
	13:00	0,898	1	1							1
	14:00	0,924	1	1							1
	15:00	0,937	1	1							1
	16:00	0,942	1	1							1
	17:00	0,945	1	1							1
	18:00	0,956	1	1							1
	19:00	0,959	1	1							1
	20:00	0,951	1	1							1
	21:00	0,934	1	1							1
	22:00	0,910	1	1							1
	23:00	0,890	1	1							1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	0,736	1	1							1
	01:00	0,707	1	1							1
	02:00	0,695	1	1							1
	03:00	0,700	1	1							1
	04:00	0,677	1	1							1
	05:00	0,638	1							1	1
	06:00	0,626	1							1	1
	07:00	0,653	1							1	1
	08:00	0,748	1							1	1
	09:00	0,821	1							1	1
	10:00	0,845	1							1	1
	11:00	0,858	1							1	1
	12:00	0,867	1							1	1
	13:00	0,935	1							1	1
	14:00	0,956	1							1	1
	15:00	0,957	1							1	1
	16:00	0,951	1							1	1
	17:00	0,950	1							1	1
	18:00	0,963	1							1	1
	19:00	0,968	1							1	1
	20:00	0,968	1							1	1
	21:00	0,954	1							1	1
	22:00	0,919	1							1	1
	23:00	0,875	1							1	1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,725	1							1	1
	01:00	0,696	1							1	1
	02:00	0,682	1							1	1
	03:00	0,682	1							1	1
	04:00	0,672	1							1	1
	05:00	0,659	1							1	1
	06:00	0,637	1							1	1
	07:00	0,670	1							1	1
	08:00	0,741	1							1	1
	09:00	0,785	1							1	1
	10:00	0,824	1							1	1
	11:00	0,859	1							1	1
	12:00	0,881	1							1	1
	13:00	0,884	1							1	1
	14:00	0,877	1							1	1
	15:00	0,865	1							1	1
	16:00	0,851	1							1	1
	17:00	0,846	1							1	1
	18:00	0,851	1							1	1
	19:00	0,855	1							1	1
	20:00	0,856	1							1	1
	21:00	0,848	1							1	1
	22:00	0,824	1							1	1
	23:00	0,800	1							1	1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650	
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,720	1							1	1
	01:00	0,716	1							1	1
	02:00	0,691	1							1	1
	03:00	0,644	1							1	1
	04:00	0,639	1							1	1
	05:00	0,631	1							1	1
	06:00	0,630		1						1	1
	07:00	0,664		1						1	1
	08:00	0,725		1						1	1
	09:00	0,758		1						1	1
	10:00	0,787		1					1	1	1
	11:00	0,806		1					1	1	1
	12:00	0,835		1					1	1	1
	13:00	0,835		1					1	1	1
	14:00	0,857		1					1	1	1
	15:00	0,859		1					1	1	1
	16:00	0,861		1					1	1	1
	17:00	0,865		1					1	1	1
	18:00	0,876		1					1	1	1
	19:00	0,883		1					1	1	1
	20:00	0,879		1					1	1	1
	21:00	0,862		1					1	1	1
	22:00	0,816		1					1	1	1
	23:00	0,767		1					1	1	1

Στο ΗΣ Μεγίστης πραγματοποιούνται εργασίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης