

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,661	1						1		1
	01:00	0,659	1						1		1
	02:00	0,640	1						1		1
	03:00	0,614	1						1		1
	04:00	0,591	1						1		1
	05:00	0,574	1						1		1
	06:00	0,577	1						1		1
	07:00	0,613	1						1		1
	08:00	0,675	1						1		1
	09:00	0,718	1						1		1
	10:00	0,730	1						1		1
	11:00	0,725	1						1		1
	12:00	0,731	1						1		1
	13:00	0,747	1						1		1
	14:00	0,770	1						1		1
	15:00	0,786	1						1		1
	16:00	0,789	1						1		1
	17:00	0,790	1						1		1
	18:00	0,802	1						1		1
	19:00	0,815	1						1		1
	20:00	0,815	1						1		1
	21:00	0,796	1						1		1
	22:00	0,743	1						1		1
	23:00	0,706	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,649	1						1		1
	01:00	0,642	1						1		1
	02:00	0,629	1						1		1
	03:00	0,614	1						1		1
	04:00	0,599	1						1		1
	05:00	0,585	1						1		1
	06:00	0,588	1						1		1
	07:00	0,619	1						1		1
	08:00	0,683	1						1		1
	09:00	0,732	1						1		1
	10:00	0,754	1						1		1
	11:00	0,769	1						1		1
	12:00	0,773	1						1		1
	13:00	0,788	1						1		1
	14:00	0,805	1						1		1
	15:00	0,812	1						1		1
	16:00	0,806	1						1		1
	17:00	0,798	1						1		1
	18:00	0,803	1						1		1
	19:00	0,821	1						1		1
	20:00	0,836	1						1		1
	21:00	0,827	1						1		1
	22:00	0,770	1						1		1
	23:00	0,712	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,654	1						1		1
	01:00	0,652	1						1		1
	02:00	0,641	1						1		1
	03:00	0,625	1						1		1
	04:00	0,607	1						1		1
	05:00	0,589	1						1		1
	06:00	0,587	1						1		1
	07:00	0,628	1						1		1
	08:00	0,674	1						1		1
	09:00	0,703	1						1		1
	10:00	0,706	1						1		1
	11:00	0,706	1						1		1
	12:00	0,720	1						1		1
	13:00	0,764	1						1		1
	14:00	0,802	1						1		1
	15:00	0,812	1						1		1
	16:00	0,803	1						1		1
	17:00	0,796	1						1		1
	18:00	0,802	1						1		1
	19:00	0,815	1						1		1
	20:00	0,817	1						1		1
	21:00	0,795	1						1		1
	22:00	0,748	1						1		1
	23:00	0,709	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,639	1						1		1
	01:00	0,620	1						1		1
	02:00	0,601	1						1		1
	03:00	0,582	1						1		1
	04:00	0,571	1						1		1
	05:00	0,559	1						1		1
	06:00	0,559	1						1		1
	07:00	0,597	1						1		1
	08:00	0,635	1						1		1
	09:00	0,649	1						1		1
	10:00	0,647	1						1		1
	11:00	0,676	1						1		1
	12:00	0,725	1						1		1
	13:00	0,770	1						1		1
	14:00	0,784	1						1		1
	15:00	0,776	1						1		1
	16:00	0,762	1						1		1
	17:00	0,762	1						1		1
	18:00	0,778	1						1		1
	19:00	0,802	1						1		1
	20:00	0,811	1						1		1
	21:00	0,791	1						1		1
	22:00	0,744	1						1		1
	23:00	0,697	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,635	1						1		1
	01:00	0,618	1						1		1
	02:00	0,599	1						1		1
	03:00	0,577	1						1		1
	04:00	0,559	1						1		1
	05:00	0,551	1						1		1
	06:00	0,560	1						1		1
	07:00	0,598	1						1		1
	08:00	0,645	1						1		1
	09:00	0,678	1						1		1
	10:00	0,702	1						1		1
	11:00	0,725	1						1		1
	12:00	0,746	1						1		1
	13:00	0,761	1						1		1
	14:00	0,757	1						1		1
	15:00	0,736	1						1		1
	16:00	0,717	1						1		1
	17:00	0,714	1						1		1
	18:00	0,727	1						1		1
	19:00	0,743	1						1		1
	20:00	0,746	1						1		1
	21:00	0,727	1						1		1
	22:00	0,683	1						1		1
	23:00	0,651	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,618	1						1		1
	01:00	0,605	1						1		1
	02:00	0,587	1						1		1
	03:00	0,562	1						1		1
	04:00	0,543	1						1		1
	05:00	0,533	1						1		1
	06:00	0,543	1						1		1
	07:00	0,581	1						1		1
	08:00	0,635	1						1		1
	09:00	0,677	1						1		1
	10:00	0,699	1						1		1
	11:00	0,713	1						1		1
	12:00	0,731	1						1		1
	13:00	0,748	1						1		1
	14:00	0,757	1						1		1
	15:00	0,747	1						1		1
	16:00	0,732	1						1		1
	17:00	0,729	1						1		1
	18:00	0,742	1						1		1
	19:00	0,758	1						1		1
	20:00	0,760	1						1		1
	21:00	0,734	1						1		1
	22:00	0,678	1						1		1
	23:00	0,638	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,634	1						1		1
	01:00	0,624	1						1		1
	02:00	0,605	1						1		1
	03:00	0,580	1						1		1
	04:00	0,556	1						1		1
	05:00	0,544	1						1		1
	06:00	0,556	1						1		1
	07:00	0,597	1						1		1
	08:00	0,655	1						1		1
	09:00	0,703	1						1		1
	10:00	0,730	1						1		1
	11:00	0,745	1						1		1
	12:00	0,755	1						1		1
	13:00	0,748	1						1		1
	14:00	0,743	1						1		1
	15:00	0,730	1						1		1
	16:00	0,714	1						1		1
	17:00	0,706	1						1		1
	18:00	0,713	1						1		1
	19:00	0,731	1						1		1
	20:00	0,741	1						1		1
	21:00	0,722	1						1		1
	22:00	0,671	1						1		1
	23:00	0,643	1						1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης