

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,647	1	1					1		
	01:00	0,637	1	1					1		
	02:00	0,618	1	1					1		
	03:00	0,595	1	1					1		
	04:00	0,572	1	1					1		
	05:00	0,554	1	1					1		
	06:00	0,551	1	1					1		
	07:00	0,577	1	1					1		
	08:00	0,645	1	1					1		
	09:00	0,706	1	1					1		
	10:00	0,730	1	1						1	
	11:00	0,735	1	1						1	
	12:00	0,745	1	1						1	
	13:00	0,764	1	1						1	
	14:00	0,772	1	1						1	
	15:00	0,772	1	1						1	
	16:00	0,766	1	1						1	
	17:00	0,757	1	1						1	
	18:00	0,761	1	1						1	
	19:00	0,784	1	1						1	
	20:00	0,769	1	1						1	
	21:00	0,740	1	1						1	
	22:00	0,750	1	1						1	
	23:00	0,653	1	1						1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,616	1	1					1		
	01:00	0,606	1	1					1		
	02:00	0,598	1	1					1		
	03:00	0,589	1	1					1		
	04:00	0,576	1	1					1		
	05:00	0,560	1	1					1		
	06:00	0,555	1	1					1		
	07:00	0,577	1	1					1		
	08:00	0,642	1	1					1		
	09:00	0,705	1	1						1	
	10:00	0,730	1	1						1	
	11:00	0,734	1	1						1	
	12:00	0,735	1	1						1	
	13:00	0,745	1	1						1	
	14:00	0,762	1	1						1	
	15:00	0,775	1	1						1	
	16:00	0,770	1	1						1	
	17:00	0,752	1	1						1	
	18:00	0,753	1	1						1	
	19:00	0,781	1	1						1	
	20:00	0,784	1	1						1	
	21:00	0,761	1	1						1	
	22:00	0,743	1	1						1	
	23:00	0,642	1	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,596	1	1					1		
	01:00	0,596	1	1					1		
	02:00	0,603	1	1					1		
	03:00	0,591	1	1					1		
	04:00	0,576	1	1					1		
	05:00	0,560	1	1					1		
	06:00	0,558	1	1					1		
	07:00	0,594	1	1					1		
	08:00	0,645	1	1					1		
	09:00	0,682	1	1						1	
	10:00	0,685	1	1						1	
	11:00	0,677	1	1						1	
	12:00	0,684	1	1						1	
	13:00	0,719	1	1						1	
	14:00	0,755	1	1						1	
	15:00	0,767	1	1						1	
	16:00	0,756	1	1						1	
	17:00	0,741	1	1						1	
	18:00	0,747	1	1						1	
	19:00	0,772	1	1						1	
	20:00	0,770	1	1						1	
	21:00	0,740	1	1						1	
	22:00	0,712	1	1						1	
	23:00	0,634	1	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,609	1							1	
	01:00	0,589	1							1	
	02:00	0,578	1							1	
	03:00	0,562	1							1	
	04:00	0,545	1							1	
	05:00	0,535	1							1	
	06:00	0,540	1							1	
	07:00	0,575	1							1	
	08:00	0,614	1						1	1	
	09:00	0,625	1						1	1	
	10:00	0,610	1						1	1	
	11:00	0,616	1						1	1	
	12:00	0,661	1						1	1	
	13:00	0,706	1						1	1	
	14:00	0,722	1						1	1	
	15:00	0,712	1						1	1	
	16:00	0,691	1						1	1	
	17:00	0,682	1						1	1	
	18:00	0,699	1						1	1	
	19:00	0,736	1						1	1	
	20:00	0,745	1						1	1	
	21:00	0,714	1						1	1	
	22:00	0,680	1						1	1	
	23:00	0,627	1						1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,599	1							1	
	01:00	0,575	1							1	
	02:00	0,556	1							1	
	03:00	0,536	1							1	
	04:00	0,520	1							1	
	05:00	0,514	1							1	
	06:00	0,527	1							1	
	07:00	0,572	1							1	
	08:00	0,607	1						1	1	
	09:00	0,639	1						1	1	
	10:00	0,653	1						1	1	
	11:00	0,668	1						1	1	
	12:00	0,691	1						1	1	
	13:00	0,711	1						1	1	
	14:00	0,711	1						1	1	
	15:00	0,690	1						1	1	
	16:00	0,663	1						1	1	
	17:00	0,655	1						1	1	
	18:00	0,672	1						1	1	
	19:00	0,699	1						1	1	
	20:00	0,704	1						1	1	
	21:00	0,678	1						1	1	
	22:00	0,639	1						1	1	
	23:00	0,601	1						1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,592	1							1	
	01:00	0,566	1							1	
	02:00	0,548	1							1	
	03:00	0,527	1							1	
	04:00	0,514	1							1	
	05:00	0,508	1							1	
	06:00	0,517	1							1	
	07:00	0,552	1							1	
	08:00	0,619	1						1	1	
	09:00	0,663	1						1	1	
	10:00	0,674	1						1	1	
	11:00	0,685	1						1	1	
	12:00	0,697	1						1	1	
	13:00	0,707	1						1	1	
	14:00	0,724	1						1	1	
	15:00	0,711	1						1	1	
	16:00	0,689	1						1	1	
	17:00	0,682	1						1	1	
	18:00	0,694	1						1	1	
	19:00	0,715	1						1	1	
	20:00	0,718	1						1	1	
	21:00	0,684	1						1	1	
	22:00	0,634	1						1	1	
	23:00	0,589	1						1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,602	1						1	1	
	01:00	0,581	1						1	1	
	02:00	0,561	1							1	
	03:00	0,537	1							1	
	04:00	0,517	1							1	
	05:00	0,507	1							1	
	06:00	0,517	1							1	
	07:00	0,559	1							1	
	08:00	0,629	1						1	1	
	09:00	0,678	1						1	1	
	10:00	0,695	1						1	1	
	11:00	0,703	1						1	1	
	12:00	0,705	1						1	1	
	13:00	0,703	1						1	1	
	14:00	0,701	1						1	1	
	15:00	0,688	1						1	1	
	16:00	0,670	1						1	1	
	17:00	0,661	1						1	1	
	18:00	0,666	1						1	1	
	19:00	0,677	1						1	1	
	20:00	0,679	1						1	1	
	21:00	0,644	1						1	1	
	22:00	0,588	1						1	1	
	23:00	0,570	1							1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης