

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,504	1					1	1		
	01:00	0,503	1					1	1		
	02:00	0,486	1					1	1		
	03:00	0,469	1					1	1		
	04:00	0,451	1					1	1		
	05:00	0,440	1					1	1		
	06:00	0,445	1					1	1		
	07:00	0,484	1				1	1	1		
	08:00	0,564	1				1	1	1		
	09:00	0,636	1			1	1	1	1		
	10:00	0,640	1			1	1	1	1		
	11:00	0,637	1			1	1	1	1		
	12:00	0,633	1			1	1	1	1		
	13:00	0,659	1			1	1	1	1		
	14:00	0,657	1			1	1	1	1		
	15:00	0,653	1			1	1	1	1		
	16:00	0,644	1			1	1	1	1		
	17:00	0,641	1			1	1	1	1		
	18:00	0,649	1			1	1	1	1		
	19:00	0,656	1			1	1	1	1		
	20:00	0,653	1			1	1	1	1		
	21:00	0,613	1				1	1	1		
	22:00	0,561	1				1	1	1		
	23:00	0,532	1				1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,467	1					1	1		
	01:00	0,457	1					1	1		
	02:00	0,451	1					1	1		
	03:00	0,443	1					1	1		
	04:00	0,432	1					1	1		
	05:00	0,416	1					1	1		
	06:00	0,411	1					1	1		
	07:00	0,433	1					1	1		
	08:00	0,510	1					1	1		
	09:00	0,596	1				1	1	1		
	10:00	0,626	1				1	1	1		
	11:00	0,646	1			1	1	1	1		
	12:00	0,668	1			1	1	1	1		
	13:00	0,675	1			1	1	1	1		
	14:00	0,663	1			1	1	1	1		
	15:00	0,647	1			1	1	1	1		
	16:00	0,635	1			1	1	1	1		
	17:00	0,625	1			1	1	1	1		
	18:00	0,633	1			1	1	1	1		
	19:00	0,660	1			1	1	1	1		
	20:00	0,667	1			1	1	1	1		
	21:00	0,619	1				1	1	1		
	22:00	0,578	1				1	1	1		
	23:00	0,526	1					1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,444	1					1	1		
	01:00	0,438	1					1	1		
	02:00	0,437	1					1	1		
	03:00	0,432	1					1	1		
	04:00	0,418	1					1	1		
	05:00	0,401	1					1	1		
	06:00	0,396	1					1	1		
	07:00	0,421	1					1	1		
	08:00	0,482	1					1	1		
	09:00	0,543	1				1	1	1		
	10:00	0,565	1				1	1	1		
	11:00	0,579	1				1	1	1		
	12:00	0,595	1				1	1	1		
	13:00	0,593	1				1	1	1		
	14:00	0,572	1				1	1	1		
	15:00	0,577	1				1	1	1		
	16:00	0,589	1				1	1	1		
	17:00	0,583	1				1	1	1		
	18:00	0,596	1				1	1	1		
	19:00	0,624	1				1	1	1		
	20:00	0,629	1				1	1	1		
	21:00	0,581	1				1	1	1		
	22:00	0,525	1				1	1	1		
	23:00	0,475	1					1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,416	1					1	1		
	01:00	0,406	1					1	1		
	02:00	0,404	1					1	1		
	03:00	0,402	1					1	1		
	04:00	0,398	1					1	1		
	05:00	0,396	1					1	1		
	06:00	0,403	1					1	1		
	07:00	0,429	1					1	1		
	08:00	0,475	1					1	1		
	09:00	0,503	1					1	1		
	10:00	0,497	1					1	1		
	11:00	0,503	1					1	1		
	12:00	0,540	1				1	1	1		
	13:00	0,563	1				1	1	1		
	14:00	0,551	1				1	1	1		
	15:00	0,538	1				1	1	1		
	16:00	0,531	1				1	1	1		
	17:00	0,527	1				1	1	1		
	18:00	0,554	1				1	1	1		
	19:00	0,602	1				1	1	1		
	20:00	0,620	1				1	1	1		
	21:00	0,567	1				1	1	1		
	22:00	0,496	1					1	1		
	23:00	0,446	1					1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,441	1					1	1		
	01:00	0,429	1					1	1		
	02:00	0,418	1					1	1		
	03:00	0,405	1					1	1		
	04:00	0,397	1					1	1		
	05:00	0,396	1					1	1		
	06:00	0,407	1					1	1		
	07:00	0,433	1					1	1		
	08:00	0,473	1					1	1		
	09:00	0,500	1					1	1		
	10:00	0,509	1					1	1		
	11:00	0,523	1				1	1	1		
	12:00	0,546	1				1	1	1		
	13:00	0,560	1				1	1	1		
	14:00	0,545	1				1	1	1		
	15:00	0,525	1				1	1	1		
	16:00	0,509	1				1	1	1		
	17:00	0,503	1				1	1	1		
	18:00	0,526	1				1	1	1		
	19:00	0,570	1				1	1	1		
	20:00	0,586	1				1	1	1		
	21:00	0,532	1				1	1	1		
	22:00	0,468	1					1	1		
	23:00	0,443	1						1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,439	1					1	1		
	01:00	0,429	1					1	1		
	02:00	0,420	1					1	1		
	03:00	0,410	1					1	1		
	04:00	0,402	1					1	1		
	05:00	0,400	1					1	1		
	06:00	0,409	1					1	1		
	07:00	0,435	1					1	1		
	08:00	0,478	1					1	1		
	09:00	0,498	1					1	1		
	10:00	0,495	1					1	1		
	11:00	0,496	1					1	1		
	12:00	0,507	1					1	1		
	13:00	0,521	1				1	1	1		
	14:00	0,521	1				1	1	1		
	15:00	0,512	1				1	1	1		
	16:00	0,508	1				1	1	1		
	17:00	0,510	1				1	1	1		
	18:00	0,521	1				1	1	1		
	19:00	0,554	1				1	1	1		
	20:00	0,574	1				1	1	1		
	21:00	0,520	1					1	1		
	22:00	0,460	1					1	1		
	23:00	0,436	1					1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			0,350	0,350	0,400	0,200	0,160	0,200	0,200	0,400	0,650
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,483	1					1	1		
	01:00	0,454	1					1	1		
	02:00	0,431	1					1	1		
	03:00	0,420	1					1	1		
	04:00	0,410	1					1	1		
	05:00	0,409	1					1	1		
	06:00	0,424	1					1	1		
	07:00	0,457	1					1	1		
	08:00	0,502	1				1	1	1		
	09:00	0,529	1				1	1	1		
	10:00	0,542	1				1	1	1		
	11:00	0,558	1				1	1	1		
	12:00	0,573	1				1	1	1		
	13:00	0,577	1				1	1	1		
	14:00	0,564	1				1	1	1		
	15:00	0,539	1				1	1	1		
	16:00	0,521	1				1	1	1		
	17:00	0,519	1				1	1	1		
	18:00	0,532	1				1	1	1		
	19:00	0,556	1				1	1	1		
	20:00	0,572	1				1	1	1		
	21:00	0,536	1				1	1	1		
	22:00	0,492	1				1	1	1		
	23:00	0,469	1				1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης