

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	138				1		1
	01:00	131				1		1
	02:00	125				1		1
	03:00	121				1		1
	04:00	118				1		1
	05:00	116				1		1
	06:00	112				1		1
	07:00	110				1		1
	08:00	118				1		1
	09:00	130				1		1
	10:00	134				1		1
	11:00	137				1		1
	12:00	143				1		1
	13:00	147				1		1
	14:00	144				1		1
	15:00	136				1		1
	16:00	128				1		1
	17:00	127				1		1
	18:00	133				1		1
	19:00	139				1		1
	20:00	151				1		1
	21:00	159				1		1
	22:00	154				1		1
	23:00	147				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	129				1		1
	01:00	123				1		1
	02:00	119				1		1
	03:00	116				1		1
	04:00	114				1		1
	05:00	112				1		1
	06:00	109				1		1
	07:00	106				1		1
	08:00	113				1		1
	09:00	123				1		1
	10:00	129				1		1
	11:00	132				1		1
	12:00	140				1		1
	13:00	145				1		1
	14:00	145				1		1
	15:00	140				1		1
	16:00	134				1		1
	17:00	131				1		1
	18:00	134				1		1
	19:00	139				1		1
	20:00	150				1		1
	21:00	156				1		1
	22:00	152				1		1
	23:00	140				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	128				1		1
	01:00	123				1		1
	02:00	121				1		1
	03:00	118				1		1
	04:00	115				1		1
	05:00	111				1		1
	06:00	107				1		1
	07:00	103				1		1
	08:00	110				1		1
	09:00	120				1		1
	10:00	125				1		1
	11:00	130				1		1
	12:00	137				1		1
	13:00	144				1		1
	14:00	150				1		1
	15:00	151				1		1
	16:00	148				1		1
	17:00	143				1		1
	18:00	141				1		1
	19:00	143				1		1
	20:00	149				1		1
	21:00	154				1		1
	22:00	147				1		1
	23:00	136				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	130				1		1
	01:00	127				1		1
	02:00	122				1		1
	03:00	117				1		1
	04:00	113				1		1
	05:00	111				1		1
	06:00	111				1		1
	07:00	114				1		1
	08:00	124				1		1
	09:00	131				1		1
	10:00	132				1		1
	11:00	135				1		1
	12:00	137				1		1
	13:00	142				1		1
	14:00	148				1		1
	15:00	150				1		1
	16:00	146				1		1
	17:00	136				1		1
	18:00	132				1		1
	19:00	135				1		1
	20:00	142				1		1
	21:00	150				1		1
	22:00	146				1		1
	23:00	136				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	116				1		1
	01:00	112				1		1
	02:00	108				1		1
	03:00	104				1		1
	04:00	101				1		1
	05:00	99				1		1
	06:00	96				1		1
	07:00	96				1		1
	08:00	103				1		1
	09:00	115				1		1
	10:00	121				1		1
	11:00	125				1		1
	12:00	128				1		1
	13:00	133				1		1
	14:00	137				1		1
	15:00	139				1		1
	16:00	135				1		1
	17:00	126				1		1
	18:00	123				1		1
	19:00	129				1		1
	20:00	138				1		1
	21:00	142				1		1
	22:00	135				1		1
	23:00	124				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	104				1		1
	01:00	99				1		1
	02:00	96				1		1
	03:00	92				1		1
	04:00	90				1		1
	05:00	88				1		1
	06:00	86				1		1
	07:00	86				1		1
	08:00	92				1		1
	09:00	102				1		1
	10:00	108				1		1
	11:00	110				1		1
	12:00	109				1		1
	13:00	112				1		1
	14:00	114				1		1
	15:00	115				1		1
	16:00	112				1		1
	17:00	108				1		1
	18:00	111				1		1
	19:00	119				1		1
	20:00	129				1		1
	21:00	131				1		1
	22:00	123				1		1
	23:00	113				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	107				1		1
	01:00	102				1		1
	02:00	99				1		1
	03:00	96				1		1
	04:00	93				1		1
	05:00	91				1		1
	06:00	90				1		1
	07:00	92				1		1
	08:00	99				1		1
	09:00	106				1		1
	10:00	108				1		1
	11:00	104				1		1
	12:00	99				1		1
	13:00	98				1		1
	14:00	99				1		1
	15:00	99				1		1
	16:00	100				1		1
	17:00	101				1		1
	18:00	107				1		1
	19:00	116				1		1
	20:00	128				1		1
	21:00	130				1		1
	22:00	123				1		1
	23:00	115				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης