

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	4,35	4,29	0,06	1				1	
	01:00	4,05	3,98	0,07	1				1	
	02:00	3,90	3,84	0,06	1					
	03:00	3,79	3,73	0,06	1					
	04:00	3,73	3,67	0,06	1					
	05:00	3,80	3,74	0,05	1					
	06:00	4,14	4,09	0,05	1					1
	07:00	4,68	4,63	0,05	1					2
	08:00	5,05	5,00	0,06	1					2
	09:00	5,34	5,29	0,05	1					2
	10:00	5,50	5,46	0,04	1					3
	11:00	5,61	5,57	0,04	1					3
	12:00	5,71	5,65	0,06	1					3
	13:00	5,71	5,62	0,08	1					3
	14:00	5,45	5,34	0,12	1					2
	15:00	5,19	5,04	0,15	1					2
	16:00	5,06	4,91	0,15	1					2
	17:00	5,23	5,09	0,14	1					2
	18:00	5,68	5,58	0,10	1					3
	19:00	6,19	6,13	0,07	1					3
	20:00	6,47	6,42	0,05	1					4
	21:00	6,19	6,15	0,04	1					3
	22:00	5,66	5,61	0,05	1					3
	23:00	4,99	4,94	0,05	1					2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,70	4,70	1,80	0,80	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	4,77	4,71	0,05	1				2
	01:00	4,49	4,44	0,05	1				1
	02:00	4,34	4,29	0,05	1				1
	03:00	4,21	4,17	0,05	1				1
	04:00	4,13	4,09	0,04	1				1
	05:00	4,19	4,15	0,04	1				1
	06:00	4,46	4,43	0,03	1				1
	07:00	4,91	4,88	0,03	1				2
	08:00	5,28	5,23	0,05	1				2
	09:00	5,54	5,49	0,05	1				3
	10:00	5,67	5,62	0,05	1				3
	11:00	5,80	5,74	0,06	1				3
	12:00	5,98	5,92	0,06	1				3
	13:00	6,06	5,98	0,08	1				3
	14:00	5,78	5,66	0,12	1				3
	15:00	5,47	5,30	0,16	1				2
	16:00	5,27	5,06	0,21	1				2
	17:00	5,47	5,25	0,22	1				2
	18:00	6,04	5,87	0,17	1	1			
	19:00	6,61	6,52	0,10	1	1			
	20:00	6,85	6,80	0,05	1	1			
	21:00	6,49	6,45	0,03	1	1			
	22:00	5,97	5,94	0,03	1	1			
	23:00	5,33	5,29	0,04	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	4,72	4,71	0,00	1				2	
	01:00	4,47	4,47	0,00	1				1	
	02:00	4,33	4,33	0,00	1					1
	03:00	4,27	4,27	0,00	1					1
	04:00	4,28	4,27	0,00	1					1
	05:00	4,40	4,39	0,00	1					1
	06:00	4,65	4,65	0,00	1					2
	07:00	5,10	5,10	0,00	1					2
	08:00	5,44	5,44	0,00	1					3
	09:00	5,41	5,41	0,00	1					3
	10:00	5,26	5,25	0,00	1					3
	11:00	5,27	5,24	0,03	1					3
	12:00	5,47	5,43	0,04	1					3
	13:00	5,64	5,59	0,06	1					3
	14:00	5,50	5,45	0,05	1					3
	15:00	5,28	5,24	0,04	1					3
	16:00	5,15	5,10	0,04	1					2
	17:00	5,36	5,32	0,04	1	1				
	18:00	5,93	5,89	0,04	1	1				
	19:00	6,49	6,43	0,06	1	1				
	20:00	6,73	6,59	0,14	1	1				
	21:00	6,58	6,29	0,29	1	1				
	22:00	6,05	5,63	0,42	1	1				
	23:00	5,35	4,92	0,43	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,850	0,975
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	4,89	4,63	0,25	1				2
	01:00	4,60	4,28	0,32	1				2
	02:00	4,46	4,06	0,41	1				2
	03:00	4,41	3,93	0,48	1				2
	04:00	4,39	3,94	0,45	1				2
	05:00	4,48	4,12	0,36	1				2
	06:00	4,74	4,50	0,25	1				2
	07:00	5,19	5,10	0,09	1				2
	08:00	5,59	5,55	0,04	1	1			
	09:00	5,62	5,56	0,06	1	1			
	10:00	5,46	5,39	0,08	1	1			
	11:00	5,45	5,36	0,10	1	1			
	12:00	5,68	5,57	0,10	1	1			
	13:00	5,91	5,82	0,09	1	1			
	14:00	5,69	5,61	0,08	1	1			
	15:00	5,48	5,40	0,09	1	1			
	16:00	5,36	5,31	0,05	1	1			
	17:00	5,50	5,46	0,04	1	1			
	18:00	5,87	5,82	0,05	1	1			
	19:00	6,32	6,25	0,07	1	1			
	20:00	6,65	6,57	0,08	1	1			
	21:00	6,58	6,47	0,11	1	1			
	22:00	6,13	6,07	0,07	1	1			
	23:00	5,57	5,56	0,01	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	4,98	4,96	0,02		1			2
	01:00	4,64	4,59	0,05		1			1
	02:00	4,45	4,39	0,06		1			1
	03:00	4,37	4,28	0,09		1			1
	04:00	4,33	4,16	0,16		1			1
	05:00	4,39	4,17	0,23		1			1
	06:00	4,71	4,41	0,30		1			1
	07:00	5,23	4,87	0,36		1			2
	08:00	5,64	5,35	0,28		1			2
	09:00	5,67	5,47	0,21		1			2
	10:00	5,52	5,34	0,18		1			2
	11:00	5,51	5,34	0,17		1			2
	12:00	5,66	5,48	0,19		1			2
	13:00	5,85	5,63	0,22		1			3
	14:00	5,78	5,55	0,23		1			3
	15:00	5,74	5,59	0,15		1			3
	16:00	5,66	5,54	0,12		1			3
	17:00	5,82	5,72	0,10		1			3
	18:00	6,19	6,11	0,09	1	1			
	19:00	6,58	6,49	0,09	1	1			
	20:00	6,82	6,66	0,17	1	1			
	21:00	6,72	6,42	0,29	1	1			
	22:00	6,23	5,87	0,36	1	1			
	23:00	5,60	5,22	0,38	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	5,03	4,75	0,28	1				2
	01:00	4,72	4,28	0,44	1				1
	02:00	4,52	4,09	0,44	1				1
	03:00	4,39	3,98	0,40	1				1
	04:00	4,31	3,85	0,46	1				1
	05:00	4,35	3,74	0,61	1				1
	06:00	4,65	4,01	0,64	1				1
	07:00	5,16	4,56	0,60	1				2
	08:00	5,58	4,91	0,66	1				2
	09:00	5,68	4,98	0,70	1				2
	10:00	5,54	4,87	0,67	1				2
	11:00	5,54	4,84	0,70	1				2
	12:00	5,62	4,89	0,73	1				2
	13:00	5,68	4,91	0,77	1				2
	14:00	5,55	4,75	0,80	1				2
	15:00	5,46	4,60	0,86	1				2
	16:00	5,42	4,55	0,87	1				2
	17:00	5,69	4,83	0,85	1				2
	18:00	6,11	5,30	0,81	1				3
	19:00	6,56	5,81	0,75	1				3
	20:00	6,86	6,10	0,76	1				3
	21:00	6,77	6,02	0,76	1				3
	22:00	6,35	5,61	0,74	1				3
	23:00	5,68	4,92	0,76	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	5,07	4,30	0,77	1				1
	01:00	4,76	3,95	0,80	1				1
	02:00	4,56	3,73	0,83	1				
	03:00	4,42	3,60	0,82	1				
	04:00	4,36	3,55	0,81	1				
	05:00	4,42	3,64	0,78	1				
	06:00	4,71	3,94	0,77	1				1
	07:00	5,13	4,37	0,75	1				1
	08:00	5,48	4,68	0,80	1				2
	09:00	5,60	4,75	0,85	1				2
	10:00	5,50	4,61	0,89	1				2
	11:00	5,50	4,60	0,89	1				2
	12:00	5,61	4,71	0,90	1				2
	13:00	5,72	4,85	0,88	1				2
	14:00	5,55	4,69	0,86	1				2
	15:00	5,37	4,51	0,86	1				2
	16:00	5,37	4,55	0,83	1				2
	17:00	5,64	4,87	0,77	1				2
	18:00	6,09	5,38	0,71	1				2
	19:00	6,54	5,87	0,67	1				3
	20:00	6,82	6,15	0,67	1				3
	21:00	6,74	6,07	0,67	1				3
	22:00	6,30	5,61	0,70	1				3
	23:00	5,66	4,92	0,74	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	5,17	4,40	0,77	1				1
	01:00	4,82	4,05	0,77	1				1
	02:00	4,57	3,81	0,77	1				1
	03:00	4,41	3,63	0,78	1				
	04:00	4,35	3,56	0,79	1				
	05:00	4,45	3,64	0,81	1				
	06:00	4,80	3,98	0,82	1				1
	07:00	5,34	4,71	0,63	1				2
	08:00	5,73	5,12	0,61	1				2
	09:00	5,83	5,26	0,57	1				3
	10:00	5,76	5,21	0,55	1				3
	11:00	5,86	5,34	0,51	1				3
	12:00	6,11	5,64	0,47	1				3
	13:00	6,33	5,92	0,41	1	1			
	14:00	6,20	5,82	0,38	1	1			
	15:00	5,97	5,60	0,36	1	1			
	16:00	5,88	5,49	0,39	1	1			
	17:00	6,06	5,62	0,44	1	1			
	18:00	6,44	5,98	0,46	1	1			
	19:00	6,80	6,35	0,46	1	1			
	20:00	7,01	6,55	0,45	1	1			
	21:00	6,88	6,47	0,41	1	1			
	22:00	6,38	6,01	0,37	1	1			
	23:00	5,69	5,37	0,32	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	5,34	4,57	0,77		1			2
	01:00	4,98	4,18	0,80		1			1
	02:00	4,75	3,95	0,81		1			1
	03:00	4,60	3,75	0,85		1			
	04:00	4,54	3,66	0,87		1			
	05:00	4,61	3,75	0,86		1			
	06:00	4,91	4,05	0,87		1			1
	07:00	5,43	4,53	0,89		1			1
	08:00	5,88	4,99	0,89		1			2
	09:00	5,99	5,04	0,95		1			2
	10:00	5,96	5,01	0,95		1			2
	11:00	6,04	5,09	0,95		1			2
	12:00	6,25	5,30	0,95		1			3
	13:00	6,45	5,50	0,95		1			3
	14:00	6,26	5,34	0,92		1			3
	15:00	6,07	5,13	0,94		1			2
	16:00	6,00	5,09	0,91		1		2	
	17:00	6,26	5,38	0,87	1	1			
	18:00	6,72	5,87	0,86	1	1			
	19:00	7,09	6,27	0,82	1	1			
	20:00	7,32	6,50	0,82	1	1			
	21:00	7,23	6,41	0,82	1	1			
	22:00	6,70	5,91	0,79	1	1			
	23:00	5,94	5,19	0,75	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	5,45	4,68	0,77	1	1			
	01:00	5,04	4,24	0,80	1				1
	02:00	4,82	4,02	0,80	1				1
	03:00	4,70	3,89	0,81	1				1
	04:00	4,66	3,89	0,78	1				1
	05:00	4,74	3,97	0,77	1				1
	06:00	5,04	4,30	0,74	1				1
	07:00	5,57	4,80	0,77	1	1			
	08:00	6,01	5,14	0,87	1	1			
	09:00	6,12	5,21	0,91	1	1			
	10:00	5,99	5,04	0,95	1	1			
	11:00	5,97	5,02	0,95	1	1			
	12:00	6,14	5,23	0,91	1	1			
	13:00	6,29	5,37	0,91	1	1			
	14:00	6,14	5,24	0,90	1	1			
	15:00	6,01	5,15	0,87	1	1			
	16:00	5,91	5,06	0,85	1	1			
	17:00	6,14	5,34	0,80	1	1			
	18:00	6,64	5,90	0,74	1	1			
	19:00	7,06	6,37	0,68	1	1			
	20:00	7,33	6,67	0,66	1	1			
	21:00	7,23	6,57	0,66	1	1			
	22:00	6,75	6,07	0,68	1	1			
	23:00	6,05	5,36	0,70	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	5,46	4,77	0,69	1	1			
	01:00	5,11	4,40	0,70	1	1			
	02:00	4,87	4,18	0,68		1			1
	03:00	4,73	4,03	0,69		1			1
	04:00	4,65	3,92	0,73		1			1
	05:00	4,72	3,99	0,73		1			1
	06:00	5,01	4,26	0,75		1			1
	07:00	5,59	4,84	0,75	1	1			
	08:00	6,08	5,33	0,75	1	1			
	09:00	6,23	5,46	0,77	1	1			
	10:00	6,13	5,33	0,80	1	1			
	11:00	6,10	5,30	0,81	1	1			
	12:00	6,28	5,47	0,81	1	1			
	13:00	6,49	5,70	0,79	1	1			
	14:00	6,39	5,62	0,77	1	1			
	15:00	6,24	5,51	0,73	1	1			
	16:00	6,12	5,42	0,70	1	1			
	17:00	6,31	5,62	0,68	1	1			
	18:00	6,78	6,08	0,71	1	1			
	19:00	7,25	6,53	0,72	1	1			
	20:00	7,53	6,83	0,70	1	1			
	21:00	7,39	6,70	0,69	1	1			
	22:00	6,88	6,18	0,70	1	1			
	23:00	6,15	5,47	0,68	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	5,57	4,85	0,71	1	1			
	01:00	5,18	4,48	0,70	1				1
	02:00	4,94	4,24	0,70	1				1
	03:00	4,77	4,05	0,72	1				1
	04:00	4,66	3,93	0,73	1				1
	05:00	4,70	4,00	0,70	1				1
	06:00	5,02	4,37	0,65	1				1
	07:00	5,62	5,01	0,61	1				2
	08:00	6,14	5,51	0,63	1				3
	09:00	6,32	5,71	0,61	1				3
	10:00	6,26	5,68	0,58	1				3
	11:00	6,28	5,67	0,60	1				3
	12:00	6,46	5,91	0,56	1	1			
	13:00	6,68	6,25	0,42	1	1			
	14:00	6,56	6,18	0,38	1	1			
	15:00	6,43	6,05	0,38	1	1			
	16:00	6,36	6,02	0,34	1	1			
	17:00	6,53	6,22	0,31	1	1			
	18:00	6,91	6,61	0,29	1	1			
	19:00	7,29	7,00	0,28	1	1			
	20:00	7,48	7,10	0,38	1	1			
	21:00	7,34	6,80	0,54	1	1			
	22:00	6,88	6,31	0,57	1	1			
	23:00	6,24	5,67	0,57	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	5,64	5,01	0,63		1			2
	01:00	5,31	4,66	0,65		1			2
	02:00	5,06	4,44	0,63		1			1
	03:00	4,90	4,27	0,63		1			1
	04:00	4,78	4,13	0,64		1			1
	05:00	4,78	4,11	0,67		1			1
	06:00	5,06	4,36	0,70		1			2
	07:00	5,57	4,77	0,80		1			2
	08:00	6,11	5,16	0,95		1			2
	09:00	6,26	5,31	0,95		1			3
	10:00	6,18	5,23	0,95		1			3
	11:00	6,19	5,24	0,95		1			3
	12:00	6,32	5,37	0,95		1			3
	13:00	6,34	5,39	0,95		1			3
	14:00	6,23	5,28	0,95		1			3
	15:00	6,04	5,09	0,95		1			2
	16:00	5,96	5,01	0,95		1			2
	17:00	6,18	5,23	0,95	1	1			
	18:00	6,58	5,63	0,95	1	1			
	19:00	7,01	6,06	0,95	1	1			
	20:00	7,26	6,31	0,95	1	1			
	21:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	22:00	6,78	5,83	0,95	1	1			
	23:00	6,13	5,18	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	5,49	4,54	0,95	1	1			
	01:00	5,14	4,19	0,95		1			1
	02:00	4,91	3,96	0,95		1			1
	03:00	4,77	3,82	0,95		1			1
	04:00	4,71	3,76	0,95		1			1
	05:00	4,78	3,83	0,95		1			1
	06:00	5,05	4,10	0,95		1			1
	07:00	5,44	4,49	0,95		1			2
	08:00	5,82	4,87	0,95		1			2
	09:00	5,96	5,01	0,95		1			2
	10:00	5,90	4,95	0,95		1			2
	11:00	5,87	4,92	0,95		1			2
	12:00	5,96	5,01	0,95		1			2
	13:00	6,01	5,06	0,95		1			2
	14:00	5,86	4,91	0,95		1			2
	15:00	5,63	4,68	0,95		1			2
	16:00	5,58	4,63	0,95		1			2
	17:00	5,84	4,89	0,95		1			2
	18:00	6,33	5,38	0,95	1	1			
	19:00	6,80	5,85	0,95	1	1			
	20:00	7,10	6,15	0,95	1	1			
	21:00	7,08	6,13	0,95	1	1			
	22:00	6,70	5,75	0,95	1	1			
	23:00	6,04	5,09	0,95	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	5,44	4,49	0,95	1				2
	01:00	5,07	4,12	0,95	1				1
	02:00	4,82	3,87	0,95	1				1
	03:00	4,66	3,71	0,95	1				
	04:00	4,60	3,65	0,95	1				
	05:00	4,71	3,76	0,95	1				1
	06:00	5,09	4,14	0,95	1				1
	07:00	5,62	4,98	0,65	1				2
	08:00	6,02	5,51	0,51	1				3
	09:00	6,15	5,71	0,43	1				3
	10:00	6,12	5,71	0,40	1				3
	11:00	6,20	5,85	0,34	1				3
	12:00	6,43	6,18	0,25	1	1			
	13:00	6,60	6,38	0,22	1	1			
	14:00	6,50	6,35	0,15	1	1			
	15:00	6,24	6,14	0,10	1	1			
	16:00	6,11	6,02	0,09	1	1			
	17:00	6,28	6,20	0,08	1	1			
	18:00	6,64	6,58	0,06	1	1			
	19:00	7,03	6,98	0,05	1	1			
	20:00	7,24	7,21	0,03	1	1			
	21:00	7,02	7,02	0,00	1	1			
	22:00	6,51	6,51	0,00	1	1			
	23:00	5,81	5,80	0,01	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	5,34	4,89	0,45	1	1			
	01:00	4,93	4,49	0,44	1				1
	02:00	4,70	4,25	0,45	1				1
	03:00	4,58	4,10	0,48	1				1
	04:00	4,56	3,98	0,58	1				1
	05:00	4,69	4,11	0,58	1				1
	06:00	5,02	4,56	0,47	1				2
	07:00	5,60	5,25	0,34	1				2
	08:00	6,00	5,74	0,26	1	1			
	09:00	6,09	5,90	0,19	1	1			
	10:00	6,03	5,85	0,18	1	1			
	11:00	6,08	5,94	0,14	1	1			
	12:00	6,28	6,14	0,14	1	1			
	13:00	6,54	6,38	0,15	1	1			
	14:00	6,50	6,34	0,16	1	1			
	15:00	6,30	6,15	0,15	1	1			
	16:00	6,20	5,99	0,21	1	1			
	17:00	6,41	6,19	0,22	1	1			
	18:00	6,82	6,56	0,26	1	1			
	19:00	7,15	6,86	0,29	1	1			
	20:00	7,27	6,93	0,34	1	1			
	21:00	7,08	6,74	0,34	1	1			
	22:00	6,58	6,18	0,40	1	1			
	23:00	5,89	5,47	0,42	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	5,51	5,05	0,45	1	1				
	01:00	5,10	4,56	0,55	1	1				
	02:00	4,86	4,40	0,46		1				1
	03:00	4,72	4,23	0,49		1				1
	04:00	4,69	4,09	0,60		1				1
	05:00	4,81	4,21	0,60		1				1
	06:00	5,13	4,50	0,63	1	1				
	07:00	5,69	5,11	0,58	1	1				
	08:00	6,19	5,68	0,51	1	1				
	09:00	6,30	5,68	0,62	1	1				
	10:00	6,20	5,50	0,70	1	1				
	11:00	6,19	5,46	0,73	1	1				
	12:00	6,38	5,64	0,75	1	1				
	13:00	6,68	5,91	0,77	1	1				
	14:00	6,66	5,90	0,77	1	1				
	15:00	6,51	5,76	0,75	1	1				
	16:00	6,51	5,77	0,73	1	1				
	17:00	6,69	5,99	0,70	1	1				
	18:00	7,17	6,49	0,68	1	1				
	19:00	7,52	6,82	0,70	1	1				
	20:00	7,66	6,96	0,70	1	1				
	21:00	7,61	6,90	0,71	1	1				
	22:00	7,22	6,48	0,74	1	1				
	23:00	6,44	5,67	0,76	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	5,71	4,96	0,75	1	1			
	01:00	5,25	4,51	0,74	1	1			
	02:00	4,98	4,22	0,76		1			1
	03:00	4,82	4,06	0,76		1			1
	04:00	4,72	3,89	0,83		1			1
	05:00	4,78	3,93	0,85		1			1
	06:00	5,10	4,16	0,94		1			1
	07:00	5,62	4,67	0,95	1	1			
	08:00	6,15	5,20	0,95	1	1			
	09:00	6,37	5,42	0,95	1	1			
	10:00	6,31	5,36	0,95	1	1			
	11:00	6,28	5,33	0,95	1	1			
	12:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	13:00	6,70	5,75	0,95	1	1			
	14:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	15:00	6,51	5,56	0,95	1	1			
	16:00	6,43	5,48	0,95	1	1			
	17:00	6,64	5,69	0,95	1	1			
	18:00	7,18	6,23	0,95	1	1			
	19:00	7,62	6,67	0,95	1	1			
	20:00	7,82	6,87	0,95	1	1			
	21:00	7,72	6,80	0,92	1	1			
	22:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	23:00	6,42	5,49	0,93	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	5,92	5,10	0,82	1	1			
	01:00	5,50	4,73	0,76		1			2
	02:00	5,25	4,34	0,91		1			2
	03:00	5,08	4,28	0,79		1			1
	04:00	4,99	4,21	0,78		1			1
	05:00	5,04	4,31	0,73		1			2
	06:00	5,33	4,53	0,80		1			2
	07:00	5,85	4,91	0,94		1			2
	08:00	6,34	5,39	0,95	1	1			
	09:00	6,52	5,57	0,95	1	1			
	10:00	6,49	5,54	0,95	1	1			
	11:00	6,52	5,57	0,95	1	1			
	12:00	6,72	5,77	0,95	1	1			
	13:00	6,83	5,88	0,95	1	1			
	14:00	6,68	5,73	0,95	1	1			
	15:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	16:00	6,50	5,55	0,95	1	1			
	17:00	6,72	5,77	0,95	1	1			
	18:00	7,17	6,22	0,95	1	1			
	19:00	7,57	6,62	0,95	1	1			
	20:00	7,75	6,80	0,95	1	1			
	21:00	7,70	6,87	0,83	1	1			
	22:00	7,28	6,51	0,77	1	1			
	23:00	6,62	5,90	0,72	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	5,86	5,19	0,67	1	1				
	01:00	5,42	4,70	0,72	1	1				
	02:00	5,13	4,29	0,85		1				1
	03:00	4,96	4,02	0,94		1				1
	04:00	4,88	3,93	0,95		1				1
	05:00	4,96	4,01	0,95		1				1
	06:00	5,26	4,31	0,95		1				1
	07:00	5,73	4,78	0,95		1				2
	08:00	6,14	5,19	0,95	1	1				
	09:00	6,26	5,31	0,95	1	1				
	10:00	6,18	5,23	0,95	1	1				
	11:00	6,18	5,23	0,95	1	1				
	12:00	6,28	5,33	0,95	1	1				
	13:00	6,35	5,40	0,95	1	1				
	14:00	6,26	5,31	0,95	1	1				
	15:00	6,17	5,22	0,95	1	1				
	16:00	6,18	5,23	0,95	1	1				
	17:00	6,47	5,52	0,95	1	1				
	18:00	7,00	6,11	0,89	1	1				
	19:00	7,41	6,62	0,79	1	1				
	20:00	7,62	6,91	0,71	1	1				
	21:00	7,52	6,85	0,67	1	1				
	22:00	7,06	6,37	0,68	1	1				
	23:00	6,39	5,64	0,75	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	5,75	4,92	0,83	1	1			
	01:00	5,38	4,44	0,94		1			1
	02:00	5,11	4,16	0,95		1			1
	03:00	4,94	3,99	0,95		1			1
	04:00	4,88	3,93	0,95		1			1
	05:00	4,97	4,02	0,95		1			1
	06:00	5,26	4,31	0,95		1			1
	07:00	5,69	4,74	0,95	1	1			
	08:00	6,09	5,14	0,95	1	1			
	09:00	6,23	5,28	0,95	1	1			
	10:00	6,16	5,21	0,95	1	1			
	11:00	6,14	5,19	0,95	1	1			
	12:00	6,22	5,27	0,95	1	1			
	13:00	6,33	5,38	0,95	1	1			
	14:00	6,20	5,25	0,95	1	1			
	15:00	6,04	5,09	0,95	1	1			
	16:00	6,03	5,08	0,95	1	1			
	17:00	6,31	5,36	0,95	1	1			
	18:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	19:00	7,25	6,30	0,95	1	1			
	20:00	7,49	6,54	0,95	1	1			
	21:00	7,45	6,53	0,92	1	1			
	22:00	6,96	6,09	0,87	1	1			
	23:00	6,29	5,44	0,85	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	5,78	4,86	0,91	1	1			
	01:00	5,42	4,47	0,95		1			2
	02:00	5,15	4,20	0,95		1			1
	03:00	4,95	4,00	0,95		1			1
	04:00	4,88	3,93	0,95		1			1
	05:00	4,97	4,02	0,95		1			1
	06:00	5,30	4,35	0,95		1			1
	07:00	5,87	5,15	0,72		1			2
	08:00	6,33	5,64	0,69	1	1			
	09:00	6,47	5,82	0,66	1	1			
	10:00	6,47	5,85	0,62	1	1			
	11:00	6,56	6,00	0,56	1	1			
	12:00	6,81	6,29	0,52	1	1			
	13:00	7,05	6,56	0,49	1	1			
	14:00	6,97	6,50	0,47	1	1			
	15:00	6,72	6,30	0,42	1	1			
	16:00	6,63	6,24	0,39	1	1			
	17:00	6,82	6,47	0,35	1	1			
	18:00	7,25	6,91	0,33	1	1			
	19:00	7,60	7,25	0,35	1	1			
	20:00	7,74	7,39	0,35	1	1			
	21:00	7,62	7,27	0,35	1	1			
	22:00	7,15	6,77	0,38	1	1			
	23:00	6,44	6,01	0,43	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	5,86	4,91	0,95	1	1			
	01:00	5,43	4,48	0,95		1			2
	02:00	5,16	4,21	0,95		1			1
	03:00	5,00	4,05	0,95		1			1
	04:00	4,93	3,98	0,95		1			1
	05:00	5,00	4,05	0,95		1			1
	06:00	5,33	4,38	0,95		1			1
	07:00	5,87	4,92	0,95		1			2
	08:00	6,31	5,36	0,95		1			3
	09:00	6,40	5,45	0,95		1			3
	10:00	6,34	5,39	0,95		1			3
	11:00	6,38	5,43	0,95		1			3
	12:00	6,60	5,65	0,95	1	1			
	13:00	6,86	5,91	0,95	1	1			
	14:00	6,77	5,82	0,95	1	1			
	15:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	16:00	6,44	5,49	0,95	1	1			
	17:00	6,67	5,72	0,95	1	1			
	18:00	7,17	6,24	0,93	1	1			
	19:00	7,53	6,66	0,87	1	1			
	20:00	7,81	7,00	0,82	1	1			
	21:00	7,74	6,92	0,82	1	1			
	22:00	7,30	6,49	0,81	1	1			
	23:00	6,53	5,66	0,88	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	6,02	5,07	0,95	1				2
	01:00	5,61	4,66	0,95	1				2
	02:00	5,34	4,39	0,95	1				1
	03:00	5,19	4,24	0,95	1				1
	04:00	5,12	4,17	0,95	1				1
	05:00	5,20	4,25	0,95	1				1
	06:00	5,50	4,55	0,95	1				2
	07:00	5,99	5,04	0,95	1				2
	08:00	6,42	5,47	0,95	1				3
	09:00	6,55	5,60	0,95	1	1			
	10:00	6,45	5,50	0,95	1	1			
	11:00	6,43	5,48	0,95	1	1			
	12:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	13:00	6,80	5,85	0,95	1	1			
	14:00	6,73	5,78	0,95	1	1			
	15:00	6,56	5,61	0,95	1	1			
	16:00	6,42	5,47	0,95	1	1			
	17:00	6,68	5,73	0,95	1	1			
	18:00	7,18	6,27	0,91	1	1			
	19:00	7,69	6,83	0,85	1	1			
	20:00	7,92	7,09	0,83	1	1			
	21:00	7,90	7,07	0,84	1	1			
	22:00	7,53	6,67	0,86	1	1			
	23:00	6,88	6,01	0,88	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	6,18	5,23	0,95	1				2
	01:00	5,73	4,78	0,95	1				2
	02:00	5,45	4,50	0,95	1				1
	03:00	5,28	4,33	0,95	1				1
	04:00	5,17	4,22	0,95	1				1
	05:00	5,20	4,25	0,95	1				1
	06:00	5,50	4,55	0,95	1				1
	07:00	6,00	5,05	0,95	1				2
	08:00	6,48	5,53	0,95	1				3
	09:00	6,63	5,68	0,95	1				3
	10:00	6,60	5,65	0,95	1				3
	11:00	6,59	5,64	0,95	1	1			
	12:00	6,77	5,82	0,95	1	1			
	13:00	6,93	5,98	0,95	1	1			
	14:00	6,87	5,92	0,95	1	1			
	15:00	6,74	5,79	0,95	1	1			
	16:00	6,57	5,62	0,95	1	1			
	17:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	18:00	7,34	6,39	0,95	1	1			
	19:00	7,78	6,83	0,95	1	1			
	20:00	8,00	7,05	0,95	1	1			
	21:00	7,97	7,02	0,95	1	1			
	22:00	7,52	6,57	0,95	1	1			
	23:00	6,83	5,93	0,90	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	6,22	5,31	0,91	1				3
	01:00	5,80	4,85	0,95	1				2
	02:00	5,51	4,56	0,95	1				2
	03:00	5,32	4,37	0,95	1				1
	04:00	5,21	4,26	0,95	1				1
	05:00	5,26	4,31	0,95	1				1
	06:00	5,57	4,62	0,95	1				2
	07:00	6,15	5,20	0,95	1				2
	08:00	6,62	5,67	0,95	1	1			
	09:00	6,80	5,85	0,95	1	1			
	10:00	6,81	5,86	0,95	1	1			
	11:00	6,88	5,93	0,95	1	1			
	12:00	7,06	6,11	0,95	1	1			
	13:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	14:00	7,06	6,11	0,95	1	1			
	15:00	6,91	5,96	0,94	1	1			
	16:00	6,75	5,84	0,91	1	1			
	17:00	7,03	6,18	0,84	1	1			
	18:00	7,50	6,72	0,78	1	1			
	19:00	7,89	7,15	0,74	1	1			
	20:00	8,04	7,26	0,78	1	1			
	21:00	7,99	7,20	0,79	1	1			
	22:00	7,54	6,78	0,76	1	1			
	23:00	6,88	6,12	0,76	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	6,21	5,46	0,75	1				3
	01:00	5,83	5,02	0,81	1				2
	02:00	5,55	4,77	0,78	1				2
	03:00	5,35	4,57	0,78	1				2
	04:00	5,26	4,51	0,74	1				2
	05:00	5,29	4,61	0,68	1				2
	06:00	5,56	4,93	0,63	1				2
	07:00	6,07	5,51	0,56	1				3
	08:00	6,59	5,90	0,68	1				3
	09:00	6,78	6,08	0,70	1	1			
	10:00	6,76	6,08	0,68	1	1			
	11:00	6,81	6,11	0,70	1	1			
	12:00	6,94	6,24	0,70	1	1			
	13:00	7,05	6,35	0,71	1	1			
	14:00	6,93	6,18	0,75	1	1			
	15:00	6,75	5,99	0,76	1	1			
	16:00	6,74	6,00	0,74	1	1			
	17:00	7,02	6,27	0,75	1	1			
	18:00	7,50	6,70	0,80	1	1			
	19:00	7,93	7,09	0,84	1	1			
	20:00	8,12	7,28	0,84	1	1			
	21:00	8,07	7,23	0,84	1	1			
	22:00	7,59	6,77	0,82	1	1			
	23:00	6,89	6,11	0,78	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	6,32	5,57	0,75	1				3
	01:00	5,92	5,19	0,73	1				3
	02:00	5,63	4,93	0,70	1				2
	03:00	5,42	4,73	0,69	1				2
	04:00	5,30	4,63	0,67	1				2
	05:00	5,33	4,67	0,66	1				2
	06:00	5,61	5,06	0,55	1				2
	07:00	6,08	5,68	0,40	1				3
	08:00	6,55	6,21	0,34	1	1			
	09:00	6,71	6,42	0,29	1	1			
	10:00	6,68	6,40	0,28	1	1			
	11:00	6,74	6,55	0,19	1	1			
	12:00	6,91	6,81	0,11	1	1			
	13:00	7,10	7,02	0,09	1	1			
	14:00	7,02	6,94	0,08	1	1			
	15:00	6,84	6,75	0,10	1	1			
	16:00	6,83	6,66	0,17	1	1			
	17:00	7,07	6,75	0,33	1	1			
	18:00	7,52	7,02	0,50	1	1			
	19:00	7,87	7,19	0,68	1	1			
	20:00	8,07	7,33	0,75	1	1			
	21:00	8,00	7,23	0,77	1	1			
	22:00	7,54	6,74	0,80	1	1			
	23:00	6,86	6,03	0,83	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	6,36	5,52	0,84	1				3
	01:00	5,96	5,13	0,83	1				2
	02:00	5,65	4,83	0,82	1				2
	03:00	5,41	4,59	0,82	1				2
	04:00	5,29	4,48	0,80	1				2
	05:00	5,33	4,52	0,81	1				2
	06:00	5,65	4,84	0,81	1				2
	07:00	6,26	6,08	0,19	1	1			
	08:00	6,78	6,62	0,16	1	1			
	09:00	6,99	6,86	0,13	1	1			
	10:00	7,06	6,95	0,11	1	1			
	11:00	7,24	7,15	0,10	1	1			
	12:00	7,56	7,47	0,10	1	1			
	13:00	7,88	7,78	0,10	1	1			
	14:00	7,88	7,77	0,11	1	1			
	15:00	7,67	7,55	0,12	1	1			
	16:00	7,53	7,41	0,13	1	1			
	17:00	7,68	7,56	0,12	1	1			
	18:00	8,02	7,89	0,13	1	1			
	19:00	8,26	8,12	0,14	1	1			
	20:00	8,31	8,15	0,16	1	1			
	21:00	8,07	7,91	0,15	1	1			
	22:00	7,56	7,41	0,15	1	1			
	23:00	6,86	6,72	0,14	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	6,61	5,76	0,85	1				3
	01:00	6,16	5,36	0,80	1				3
	02:00	5,84	5,05	0,80	1				2
	03:00	5,64	4,82	0,82	1				2
	04:00	5,54	4,68	0,85	1				2
	05:00	5,59	4,71	0,87	1				2
	06:00	5,89	5,02	0,87	1				2
	07:00	6,44	5,64	0,80	1				3
	08:00	6,89	6,11	0,79	1	1			
	09:00	7,02	6,22	0,80	1	1			
	10:00	7,01	6,20	0,80	1	1			
	11:00	7,07	6,24	0,84	1	1			
	12:00	7,33	6,48	0,85	1	1			
	13:00	7,62	6,80	0,82	1	1			
	14:00	7,63	6,85	0,79	1	1			
	15:00	7,53	6,77	0,76	1	1			
	16:00	7,41	6,69	0,72	1	1			
	17:00	7,59	6,86	0,73	1	1			
	18:00	7,94	7,23	0,71	1	1			
	19:00	8,26	7,57	0,69	1	1			1
	20:00	8,45	7,70	0,75	1	1			1
	21:00	8,42	7,60	0,82	1	1			1
	22:00	7,98	7,11	0,87	1	1			
	23:00	7,23	6,39	0,85	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση