

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	3,37	3,33	0,04		1			
	01:00	3,15	3,09	0,06		1			
	02:00	3,03	2,96	0,08		1			
	03:00	2,99	2,91	0,08		1			
	04:00	3,04	2,98	0,06		1			
	05:00	3,16	3,10	0,06		1			
	06:00	3,35	3,31	0,04		1			
	07:00	3,36	3,33	0,02		1			
	08:00	3,41	3,40	0,00		1			
	09:00	3,36	3,33	0,02		1			
	10:00	3,30	3,20	0,10		1			
	11:00	3,20	3,01	0,19		1			
	12:00	3,20	2,99	0,22		1			
	13:00	3,21	2,99	0,22		1			
	14:00	3,15	2,88	0,27		1			
	15:00	3,07	2,70	0,37		1			
	16:00	3,08	2,59	0,49		1			
	17:00	3,30	2,64	0,66		1			
	18:00	3,61	2,72	0,89		1			
	19:00	4,00	3,05	0,95		1			
	20:00	4,30	3,35	0,95		1			
	21:00	4,12	3,17	0,95		1			
	22:00	3,79	2,84	0,95		1			
	23:00	3,44	2,49	0,95		1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	3,32	2,37	0,95		1			
	01:00	3,09	2,14	0,95		1			
	02:00	2,98	2,13	0,85		1			
	03:00	2,95	2,13	0,82		1			
	04:00	2,98	2,13	0,85		1			
	05:00	3,07	2,13	0,94		1			
	06:00	3,23	2,28	0,95		1			
	07:00	3,32	2,37	0,95		1			
	08:00	3,49	2,54	0,95		1			
	09:00	3,51	2,56	0,95		1			
	10:00	3,53	2,58	0,95		1			
	11:00	3,82	2,87	0,95		1			
	12:00	3,96	3,01	0,95		1			
	13:00	3,99	3,04	0,95		1			
	14:00	4,01	3,06	0,95		1			
	15:00	3,94	3,06	0,89		1			
	16:00	3,88	2,96	0,91		1			
	17:00	3,94	3,00	0,94		1			
	18:00	4,21	3,26	0,95		1			
	19:00	4,50	3,55	0,95		1			
	20:00	4,69	3,74	0,95		1			
	21:00	4,49	3,54	0,95		1			
	22:00	4,11	3,16	0,95		1			
	23:00	3,71	2,76	0,95		1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	3,42	2,47	0,95		1			
	01:00	3,22	2,27	0,95		1			
	02:00	3,11	2,16	0,95		1			
	03:00	3,07	2,13	0,94		1			
	04:00	3,07	2,13	0,94		1			
	05:00	3,12	2,17	0,95		1			
	06:00	3,28	2,33	0,95		1			
	07:00	3,49	2,58	0,91		1			
	08:00	3,62	2,68	0,94		1			
	09:00	3,65	2,70	0,95		1			
	10:00	3,61	2,66	0,95		1			
	11:00	3,34	2,39	0,95		1			
	12:00	3,24	2,29	0,95		1			
	13:00	3,20	2,25	0,95		1			
	14:00	3,48	2,53	0,95		1			
	15:00	3,76	2,81	0,95		1			
	16:00	3,95	3,00	0,95		1			
	17:00	4,15	3,20	0,95		1			
	18:00	4,26	3,31	0,95		1			
	19:00	4,42	3,47	0,95		1			
	20:00	4,63	3,68	0,95		1			
	21:00	4,46	3,51	0,95		1			
	22:00	4,12	3,17	0,95		1			
	23:00	3,76	2,81	0,95		1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,70	4,70	1,80	0,80	0,90
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	3,42	2,47	0,95		1			
	01:00	3,24	2,29	0,95		1			
	02:00	3,16	2,21	0,95		1			
	03:00	3,12	2,17	0,95		1			
	04:00	3,11	2,16	0,95		1			
	05:00	3,18	2,23	0,95		1			
	06:00	3,38	2,43	0,95		1			
	07:00	3,62	2,67	0,95		1			
	08:00	3,66	2,71	0,95		1			
	09:00	3,51	2,56	0,95		1			
	10:00	3,27	2,32	0,95		1			
	11:00	3,05	2,13	0,92		1			
	12:00	2,88	2,13	0,75		1			
	13:00	2,77	2,13	0,63		1			
	14:00	2,68	2,13	0,55		1			
	15:00	2,67	2,13	0,54		1			
	16:00	2,80	2,13	0,67		1			
	17:00	3,11	2,16	0,95		1			
	18:00	3,55	2,60	0,95		1			
	19:00	4,08	3,13	0,95		1			
	20:00	4,57	3,64	0,93		1			
	21:00	4,49	3,62	0,87		1			
	22:00	4,15	3,29	0,86		1			
	23:00	3,73	2,89	0,84		1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	3,54	2,59	0,95	1				
	01:00	3,33	2,38	0,95	1				
	02:00	3,25	2,30	0,95	1				
	03:00	3,23	2,28	0,95	1				
	04:00	3,23	2,32	0,91	1				
	05:00	3,29	2,35	0,94	1				
	06:00	3,48	2,59	0,89	1				
	07:00	3,72	2,90	0,82	1				
	08:00	3,84	3,02	0,82	1				
	09:00	3,73	2,93	0,80	1				
	10:00	3,50	2,71	0,79	1				
	11:00	3,32	2,56	0,77	1				
	12:00	3,26	2,54	0,72	1				
	13:00	3,18	2,43	0,75	1				
	14:00	3,10	2,34	0,76	1				
	15:00	3,06	2,31	0,75	1				
	16:00	3,17	2,41	0,76	1				
	17:00	3,44	2,63	0,81	1				
	18:00	3,94	3,10	0,85	1				
	19:00	4,53	3,69	0,84	1				
	20:00	5,03	4,21	0,82	1				1
	21:00	4,96	4,16	0,80	1				1
	22:00	4,51	3,80	0,70	1				1
	23:00	3,89	3,26	0,63	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	3,66	3,25	0,41	1				
	01:00	3,43	2,95	0,48	1				
	02:00	3,32	2,79	0,53	1				
	03:00	3,27	2,75	0,52	1				
	04:00	3,26	2,76	0,49	1				
	05:00	3,34	2,90	0,44	1				
	06:00	3,55	3,17	0,38	1				
	07:00	3,83	3,56	0,27	1				
	08:00	3,98	3,78	0,20	1				
	09:00	3,94	3,77	0,17	1				
	10:00	3,77	3,58	0,20	1				
	11:00	3,65	3,41	0,23	1				
	12:00	3,61	3,33	0,29	1				
	13:00	3,56	3,24	0,32	1				
	14:00	3,54	3,20	0,34	1				
	15:00	3,47	3,10	0,37	1				
	16:00	3,50	3,14	0,36	1				
	17:00	3,73	3,43	0,30	1				
	18:00	4,14	3,89	0,25	1				1
	19:00	4,68	4,45	0,23	1				1
	20:00	5,17	4,91	0,26	1				2
	21:00	5,06	4,76	0,30	1				2
	22:00	4,58	4,27	0,31	1				1
	23:00	4,03	3,68	0,35	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	3,62	3,48	0,14		1			
	01:00	3,40	3,30	0,10		1			
	02:00	3,28	3,19	0,08		1			
	03:00	3,24	3,16	0,08		1			
	04:00	3,26	3,16	0,09		1			
	05:00	3,38	3,31	0,07		1			
	06:00	3,61	3,55	0,06		1			
	07:00	3,83	3,79	0,04		1			
	08:00	4,03	4,03	0,00		1			1
	09:00	4,02	4,02	0,00		1			1
	10:00	3,86	3,86	0,00		1			1
	11:00	3,76	3,74	0,01		1			1
	12:00	3,87	3,87	0,00		1			1
	13:00	3,87	3,87	0,00		1			1
	14:00	3,81	3,81	0,00		1			1
	15:00	3,70	3,70	0,00		1			
	16:00	3,69	3,67	0,02		1			
	17:00	3,85	3,82	0,04		1			1
	18:00	4,18	4,14	0,05		1			1
	19:00	4,54	3,59	0,95		1			1
	20:00	4,96	4,90	0,06		1			2
	21:00	4,80	4,75	0,05		1			2
	22:00	4,40	4,38	0,01		1			1
	23:00	3,98	3,98	0,00		1			1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	3,40	3,40	0,00	1				
	01:00	3,18	3,18	0,00	1				
	02:00	3,07	3,07	0,00	1				
	03:00	2,99	2,99	0,00	1				
	04:00	2,98	2,98	0,01	1				
	05:00	3,11	3,10	0,01	1				
	06:00	3,37	3,37	0,00	1				
	07:00	3,74	3,74	0,00	1				1
	08:00	3,97	3,96	0,01	1				1
	09:00	3,95	3,94	0,01	1				1
	10:00	3,84	3,83	0,01	1				1
	11:00	3,76	3,74	0,02	1				
	12:00	3,79	3,75	0,04	1				
	13:00	3,79	3,75	0,04	1				
	14:00	3,72	3,69	0,03	1				
	15:00	3,61	3,57	0,03	1				
	16:00	3,64	3,59	0,04	1				
	17:00	3,81	3,77	0,04	1				
	18:00	4,22	4,18	0,04	1				1
	19:00	4,64	4,61	0,02	1				2
	20:00	5,02	5,02	0,01	1				2
	21:00	4,82	4,81	0,01	1				2
	22:00	4,38	4,35	0,02	1				1
	23:00	3,88	3,84	0,03	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	3,45	3,38	0,07	1				
	01:00	3,24	3,20	0,04	1				
	02:00	3,16	3,12	0,04	1				
	03:00	3,12	3,09	0,03	1				
	04:00	3,13	3,11	0,02	1				
	05:00	3,27	3,25	0,02	1				
	06:00	3,51	3,49	0,02	1				
	07:00	3,67	3,64	0,02	1				
	08:00	3,81	3,79	0,02	1				1
	09:00	3,81	3,75	0,05	1				1
	10:00	3,62	3,53	0,09	1				
	11:00	3,54	3,38	0,16	1				
	12:00	3,59	3,28	0,30	1				
	13:00	3,63	3,23	0,40	1				
	14:00	3,53	3,10	0,43	1				
	15:00	3,48	3,09	0,39	1				
	16:00	3,54	3,22	0,32	1				
	17:00	3,72	3,42	0,30	1				1
	18:00	4,18	3,96	0,22	1				1
	19:00	4,67	4,52	0,15	1				2
	20:00	5,02	4,83	0,19	1				2
	21:00	4,86	4,66	0,20	1				2
	22:00	4,40	4,21	0,19	1				1
	23:00	3,87	3,72	0,15	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	3,54	3,40	0,14	1				
	01:00	3,39	3,26	0,13	1				
	02:00	3,31	3,13	0,18	1				
	03:00	3,22	3,05	0,18	1				
	04:00	3,18	3,10	0,07	1				
	05:00	3,28	3,25	0,03	1				
	06:00	3,49	3,46	0,03	1				
	07:00	3,62	3,62	0,01	1				
	08:00	3,72	3,72	0,00	1				
	09:00	3,75	3,75	0,00	1				
	10:00	3,67	3,67	0,00	1				
	11:00	3,67	3,67	0,00	1				
	12:00	3,77	3,77	0,00	1				1
	13:00	3,78	3,77	0,01	1				1
	14:00	3,63	3,44	0,20	1				
	15:00	3,50	3,23	0,27	1				
	16:00	3,57	3,34	0,23	1				
	17:00	3,91	3,75	0,16	1				1
	18:00	4,33	4,19	0,13	1				2
	19:00	4,59	4,53	0,05	1				2
	20:00	4,98	4,94	0,03	1				2
	21:00	4,86	4,76	0,09	1				2
	22:00	4,42	4,30	0,12	1				1
	23:00	3,90	3,81	0,09	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	3,56	3,45	0,11	1				
	01:00	3,36	3,31	0,05	1				
	02:00	3,26	3,25	0,01	1				
	03:00	3,21	3,20	0,01	1				
	04:00	3,22	3,21	0,01	1				
	05:00	3,38	3,35	0,03	1				
	06:00	3,70	3,66	0,04	1				
	07:00	4,05	3,98	0,07	1				1
	08:00	4,18	4,10	0,08	1				1
	09:00	4,17	4,10	0,07	1				1
	10:00	4,08	4,04	0,04	1				1
	11:00	4,06	4,02	0,04	1				1
	12:00	4,17	4,10	0,07	1				1
	13:00	4,21	4,12	0,09	1				1
	14:00	4,11	4,02	0,09	1				1
	15:00	3,96	3,85	0,11	1				1
	16:00	3,90	3,78	0,12	1				1
	17:00	4,04	3,93	0,12	1				1
	18:00	4,45	4,34	0,11	1				1
	19:00	4,90	4,79	0,11	1				2
	20:00	5,19	5,10	0,08	1				2
	21:00	5,01	4,94	0,06	1				2
	22:00	4,54	4,48	0,06	1				2
	23:00	3,98	3,92	0,06	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	3,81	3,66	0,15	1				
	01:00	3,55	3,51	0,03	1				
	02:00	3,43	3,42	0,00	1				
	03:00	3,38	3,28	0,10	1				
	04:00	3,41	2,96	0,45	1				
	05:00	3,57	3,00	0,57	1				
	06:00	3,85	3,39	0,46	1				
	07:00	4,28	3,89	0,39	1				1
	08:00	4,59	4,48	0,11	1				1
	09:00	4,69	4,67	0,02	1				2
	10:00	4,64	4,61	0,03	1				2
	11:00	4,53	4,38	0,14	1				2
	12:00	4,47	4,31	0,16	1				1
	13:00	4,47	4,31	0,16	1				1
	14:00	4,45	4,24	0,21	1				1
	15:00	4,31	3,99	0,32	1				1
	16:00	4,22	3,84	0,38	1				1
	17:00	4,30	3,92	0,38	1				1
	18:00	4,60	4,20	0,40	1				1
	19:00	5,00	4,52	0,48	1				2
	20:00	5,30	4,80	0,50	1				2
	21:00	5,17	4,62	0,55	1				2
	22:00	4,76	4,11	0,65	1				1
	23:00	4,25	3,60	0,65	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	3,78	3,18	0,60	1				
	01:00	3,54	2,82	0,72	1				
	02:00	3,39	2,81	0,57	1				
	03:00	3,35	2,57	0,78	1				
	04:00	3,35	2,54	0,81	1				
	05:00	3,47	2,83	0,64	1				
	06:00	3,72	3,12	0,60	1				
	07:00	3,98	3,39	0,59	1				
	08:00	4,14	3,56	0,58	1				
	09:00	4,11	3,52	0,58	1				
	10:00	4,00	3,49	0,51	1				
	11:00	3,95	3,62	0,32	1				
	12:00	4,00	3,43	0,57	1				
	13:00	4,05	3,48	0,57	1				
	14:00	3,93	3,52	0,41	1				
	15:00	3,79	3,56	0,23	1				
	16:00	3,78	3,64	0,14	1				1
	17:00	3,95	3,86	0,09	1				1
	18:00	4,39	4,31	0,09	1				1
	19:00	4,85	4,74	0,11	1				2
	20:00	5,17	4,98	0,18	1				2
	21:00	4,80	4,53	0,27	1				2
	22:00	4,53	4,24	0,29	1				1
	23:00	4,10	3,77	0,33	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	3,87	3,83	0,04	1				1
	01:00	3,63	3,53	0,10	1				
	02:00	3,48	3,40	0,08	1				
	03:00	3,39	3,29	0,10	1				
	04:00	3,38	3,23	0,15	1				
	05:00	3,50	3,26	0,23	1				
	06:00	3,77	3,28	0,49	1				
	07:00	4,01	3,47	0,54	1				
	08:00	4,16	3,62	0,54	1				
	09:00	4,12	3,55	0,58	1				
	10:00	3,94	3,35	0,59	1				
	11:00	3,87	3,23	0,63	1				
	12:00	3,95	3,33	0,62	1				
	13:00	4,03	3,39	0,64	1				
	14:00	3,98	3,32	0,66	1				
	15:00	3,95	3,26	0,69	1				
	16:00	3,96	3,28	0,67	1				
	17:00	4,13	3,52	0,62	1				
	18:00	4,51	3,89	0,62	1				1
	19:00	4,94	4,21	0,73	1				1
	20:00	5,37	4,67	0,70	1				2
	21:00	5,18	4,40	0,79	1				2
	22:00	4,67	3,88	0,79	1				1
	23:00	4,15	3,39	0,76	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	3,86	2,91	0,95	1				
	01:00	3,64	2,69	0,95	1				
	02:00	3,53	2,60	0,93	1				
	03:00	3,47	2,53	0,94	1				
	04:00	3,47	2,53	0,94	1				
	05:00	3,59	2,65	0,93	1				
	06:00	3,86	2,94	0,92	1				
	07:00	4,20	3,28	0,91	1				
	08:00	4,41	3,51	0,90	1				
	09:00	4,40	3,55	0,86	1				
	10:00	4,26	3,45	0,81	1				
	11:00	4,11	3,32	0,79	1				
	12:00	4,07	3,28	0,78	1				
	13:00	4,04	3,30	0,74	1				
	14:00	3,93	3,22	0,71	1				
	15:00	3,83	3,15	0,68	1				
	16:00	3,86	3,33	0,53	1				
	17:00	4,07	3,81	0,26	1				1
	18:00	4,49	4,24	0,25	1				1
	19:00	4,91	4,67	0,24	1				2
	20:00	5,27	5,10	0,17	1				2
	21:00	5,12	4,99	0,12	1				2
	22:00	4,67	4,58	0,09	1				2
	23:00	4,16	4,03	0,13	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900				
		ΤΕ (MW)			2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	3,77	3,23	0,54		1				1,47	0,95	69%	430
	01:00	3,57	3,00	0,57		1				1,70	0,95	64%	404
	02:00	3,45	2,88	0,57		1				1,82	0,95	61%	390
	03:00	3,41	2,80	0,61		1				1,90	0,95	60%	381
	04:00	3,40	2,97	0,43		1				1,73	0,95	63%	400
	05:00	3,50	3,37	0,13		1				1,33	0,95	72%	447
	06:00	3,72	3,62	0,10		1				1,08	0,95	77%	475
	07:00	4,03	3,93	0,10		1			1	1,67	0,95	70%	688
	08:00	4,21	4,14	0,07		1			1	1,46	0,95	74%	714
	09:00	4,24	4,20	0,03		1			1	1,40	0,95	75%	723
	10:00	4,13	4,11	0,02		1			1	1,49	0,95	73%	709
	11:00	4,02	3,99	0,03		1			1	1,61	0,95	71%	690
	12:00	4,48	4,11	0,37		1			1	1,49	0,95	73%	709
	13:00	4,39	4,35	0,05		1			1	1,25	0,95	78%	745
	14:00	3,95	3,88	0,07		1			1	1,72	0,95	69%	673
	15:00	3,85	3,80	0,05		1			1	1,80	0,95	68%	661
	16:00	3,85	3,76	0,09		1			1	1,84	0,95	67%	654
	17:00	4,04	3,92	0,12		1			1	1,68	0,95	70%	680
	18:00	4,45	4,34	0,11		1			1	1,26	0,95	78%	745
	19:00	4,90	4,79	0,11		1			2	1,71	0,95	74%	966
	20:00	5,28	5,12	0,16		1			2	1,38	0,95	79%	1.026
	21:00	5,16	4,86	0,30		1			2	1,64	0,95	75%	979
	22:00	4,70	4,37	0,32		1			1	1,23	0,95	78%	749
	23:00	4,18	3,81	0,38		1			1	1,79	0,95	68%	661
		98,69 MWh									ΑΩΛ: 24,00		15.698 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900				
		ΤΕ (MW)			2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	3,81	3,46	0,35		1				1,24	0,95	74%	457
	01:00	3,65	3,41	0,25		1				1,29	0,95	72%	451
	02:00	3,55	3,36	0,19		1				1,34	0,95	71%	445
	03:00	3,47	3,33	0,15		1				1,37	0,95	71%	441
	04:00	3,45	3,32	0,13		1				1,38	0,95	71%	441
	05:00	3,53	3,45	0,08		1				1,25	0,95	73%	455
	06:00	3,70	3,65	0,05		1				1,05	0,95	78%	478
	07:00	3,91	3,89	0,02		1			1	1,71	0,95	69%	681
	08:00	4,08	3,83	0,25		1			1	1,77	0,95	68%	665
	09:00	4,15	3,42	0,73		1				1,28	0,95	73%	452
	10:00	4,08	3,18	0,90		1				1,52	0,95	68%	424
	11:00	3,98	3,09	0,90		1				1,61	0,95	66%	414
	12:00	3,99	3,18	0,81		1				1,52	0,95	68%	425
	13:00	4,03	3,24	0,80		1				1,46	0,95	69%	431
	14:00	3,91	3,09	0,81		1				1,61	0,95	66%	415
	15:00	3,83	3,12	0,71		1				1,58	0,95	66%	417
	16:00	3,82	3,31	0,51		1				1,39	0,95	70%	440
	17:00	3,87	3,48	0,39		1				1,22	0,95	74%	459
	18:00	4,27	3,85	0,42		1			1	1,75	0,95	69%	675
	19:00	4,76	4,12	0,64		1			1	1,48	0,95	74%	710
	20:00	5,16	4,44	0,72		1			1	1,16	0,95	79%	760
	21:00	4,99	4,27	0,72		1			1	1,33	0,95	76%	734
	22:00	4,55	3,80	0,75		1			1	1,80	0,95	68%	661
	23:00	4,08	3,38	0,70		1				1,32	0,95	72%	448
		96,65 MWh									ΑΩΛ: 24,00		12.379 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900				
		ΤΕ (MW)			2,131	2,131	0,840	0,480	0,510				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	3,75	3,18	0,58		1				1,52	0,95	68%	424
	01:00	3,55	3,15	0,41		1				1,55	0,95	67%	421
	02:00	3,42	3,02	0,40		1				1,68	0,95	64%	406
	03:00	3,32	2,79	0,53		1				1,91	0,95	59%	380
	04:00	3,31	2,73	0,59		1				1,97	0,95	58%	372
	05:00	3,44	2,84	0,60		1				1,86	0,95	61%	386
	06:00	3,74	3,14	0,60		1				1,56	0,95	67%	421
	07:00	4,16	3,84	0,32		1			1	1,76	0,95	69%	674
	08:00	4,38	4,06	0,32		1			1	1,54	0,95	72%	701
	09:00	4,39	4,11	0,28		1			1	1,49	0,95	73%	708
	10:00	4,24	3,98	0,26		1			1	1,62	0,95	71%	688
	11:00	4,16	3,88	0,27		1			1	1,72	0,95	69%	673
	12:00	4,19	3,90	0,29		1			1	1,70	0,95	70%	676
	13:00	4,28	3,96	0,32		1			1	1,64	0,95	71%	685
	14:00	4,05	3,74	0,31		1			1	1,86	0,95	67%	651
	15:00	3,83	3,52	0,31		1				1,18	0,95	75%	464
	16:00	3,76	3,42	0,34		1				1,28	0,95	73%	453
	17:00	3,93	3,57	0,37		1				1,13	0,95	76%	469
	18:00	4,35	4,02	0,33		1			1	1,58	0,95	72%	702
	19:00	4,84	4,50	0,34		1			2	2,00	0,95	69%	911
	20:00	5,25	4,99	0,27		1			2	1,51	0,95	77%	1.001
	21:00	5,00	4,73	0,27		1			2	1,77	0,95	73%	954
	22:00	4,61	4,34	0,27		1			1	1,26	0,95	78%	745
	23:00	4,08	3,79	0,30		1			1	1,81	0,95	68%	659
		98,04 MWh										ΑΩΛ: 24,00	14.624 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	3,83	2,99	0,84	1				
	01:00	3,58	2,67	0,91	1				
	02:00	3,46	2,55	0,91	1				
	03:00	3,41	2,56	0,85	1				
	04:00	3,42	2,56	0,86	1				
	05:00	3,54	2,70	0,84	1				
	06:00	3,81	3,01	0,80	1				
	07:00	4,16	3,52	0,64	1				
	08:00	4,41	3,83	0,57	1				1
	09:00	4,43	3,87	0,56	1				1
	10:00	4,40	3,76	0,64	1				1
	11:00	4,46	3,78	0,68	1				1
	12:00	4,49	3,80	0,69	1				1
	13:00	4,56	3,88	0,68	1				1
	14:00	4,37	3,73	0,64	1				1
	15:00	4,08	3,47	0,61	1				
	16:00	4,07	3,57	0,51	1				
	17:00	4,29	3,91	0,38	1				1
	18:00	4,63	4,45	0,19	1	1			
	19:00	5,05	4,96	0,09	1	1			
	20:00	5,37	5,34	0,02	1	1			
	21:00	5,13	5,08	0,05	1	1			
	22:00	4,77	4,70	0,07	1	1			
	23:00	4,24	3,86	0,39	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	4,00	3,22	0,78	1				
	01:00	3,74	2,84	0,90	1				
	02:00	3,58	2,63	0,95	1				
	03:00	3,52	2,57	0,95	1				
	04:00	3,56	2,61	0,95	1				
	05:00	3,70	2,75	0,95	1				
	06:00	3,97	3,02	0,95	1				
	07:00	4,42	3,47	0,95	1				
	08:00	4,73	3,78	0,95	1				1
	09:00	4,84	3,89	0,95	1				1
	10:00	4,66	3,71	0,95	1				1
	11:00	4,47	3,52	0,95	1				
	12:00	4,40	3,45	0,95	1				
	13:00	4,49	3,54	0,95	1				
	14:00	4,45	3,50	0,95	1				
	15:00	4,48	3,53	0,95	1				
	16:00	4,50	3,55	0,95	1				
	17:00	4,61	3,66	0,95	1				1
	18:00	4,86	3,91	0,95	1				1
	19:00	5,23	4,28	0,95	1				1
	20:00	5,56	4,61	0,95	1				2
	21:00	5,38	4,43	0,95	1				2
	22:00	4,95	4,00	0,95	1				2
	23:00	4,44	3,49	0,95	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	4,05	3,10	0,95	1				
	01:00	3,84	2,89	0,95	1				
	02:00	3,70	2,75	0,95	1				
	03:00	3,62	2,67	0,95	1				
	04:00	3,62	2,67	0,95	1				
	05:00	3,75	2,80	0,95	1				
	06:00	4,01	3,06	0,95	1				
	07:00	4,28	3,33	0,95	1				
	08:00	4,44	3,49	0,95	1				
	09:00	4,42	3,47	0,95	1				
	10:00	4,29	3,34	0,95	1				
	11:00	4,20	3,25	0,95	1				
	12:00	4,23	3,28	0,95	1				
	13:00	4,30	3,35	0,95	1				
	14:00	4,29	3,34	0,95	1				
	15:00	4,23	3,28	0,95	1				
	16:00	4,27	3,32	0,95	1				
	17:00	4,46	3,51	0,95	1				
	18:00	4,82	3,91	0,91	1				1
	19:00	5,26	4,48	0,77	1				2
	20:00	5,65	4,93	0,71	1				2
	21:00	5,55	4,84	0,71	1				2
	22:00	5,01	4,31	0,70	1				1
	23:00	4,50	3,77	0,73	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	4,19	3,56	0,63		1			
	01:00	3,96	3,30	0,66		1			
	02:00	3,84	3,16	0,68		1			
	03:00	3,77	3,07	0,70		1			
	04:00	3,77	3,09	0,68		1			
	05:00	3,90	3,24	0,66		1			
	06:00	4,20	3,59	0,61		1			
	07:00	4,57	3,97	0,59		1			1
	08:00	4,78	4,15	0,63		1			1
	09:00	4,77	4,10	0,67		1			1
	10:00	4,70	4,01	0,69		1			1
	11:00	4,68	4,00	0,68		1			1
	12:00	4,61	3,93	0,68		1			1
	13:00	4,54	3,88	0,66		1			1
	14:00	4,45	3,92	0,54		1			1
	15:00	4,34	3,93	0,41		1			1
	16:00	4,37	4,05	0,31		1			1
	17:00	4,58	4,38	0,21		1			1
	18:00	5,00	4,85	0,14		1			2
	19:00	5,42	5,31	0,11		1			3
	20:00	5,69	5,57	0,12		1			3
	21:00	5,55	5,46	0,09		1			3
	22:00	5,06	5,03	0,03		1			2
	23:00	4,55	4,55	0,00		1			2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 23 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	4,20	3,91	0,29		1			1
	01:00	3,98	3,60	0,38		1			
	02:00	3,83	3,42	0,41		1			
	03:00	3,75	3,38	0,37		1			
	04:00	3,73	3,36	0,38		1			
	05:00	3,83	3,37	0,46		1			
	06:00	4,09	3,65	0,44		1			
	07:00	4,41	4,10	0,31		1			1
	08:00	4,69	4,50	0,19		1			2
	09:00	4,87	4,72	0,15		1			2
	10:00	4,84	4,70	0,14		1			2
	11:00	4,74	4,52	0,22		1			2
	12:00	4,73	4,38	0,35		1			1
	13:00	4,67	4,30	0,37		1			1
	14:00	4,56	4,23	0,33		1			1
	15:00	4,53	4,22	0,31		1			1
	16:00	4,65	4,40	0,25		1			1
	17:00	4,72	4,49	0,22		1			2
	18:00	5,04	4,87	0,17		1			2
	19:00	5,39	5,30	0,10		1			3
	20:00	5,64	5,59	0,05		1			3
	21:00	5,50	5,47	0,02		1			3
	22:00	5,03	4,97	0,06		1			2
	23:00	4,50	4,40	0,10		1			2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	4,12	3,98	0,15		1			1
	01:00	3,98	3,71	0,27		1			
	02:00	3,85	3,59	0,26		1			
	03:00	3,75	3,49	0,26		1			
	04:00	3,70	3,35	0,35		1			
	05:00	3,81	3,40	0,41		1			
	06:00	4,10	3,59	0,51		1			
	07:00	4,49	3,96	0,53		1			1
	08:00	4,88	4,38	0,50		1			1
	09:00	5,08	4,51	0,57		1			2
	10:00	5,17	4,51	0,66		1			2
	11:00	5,30	4,71	0,59		1			2
	12:00	5,24	4,60	0,64		1			2
	13:00	5,13	4,43	0,70		1			2
	14:00	5,00	4,32	0,67		1			2
	15:00	4,78	4,07	0,71		1			2
	16:00	4,65	3,95	0,70		1			2
	17:00	4,74	4,09	0,64		1			2
	18:00	5,02	4,43	0,59		1			2
	19:00	5,39	4,79	0,60		1			2
	20:00	5,60	5,03	0,58		1			2
	21:00	5,44	4,87	0,57		1			2
	22:00	5,00	4,42	0,58		1			1
	23:00	4,54	3,96	0,58		1			1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	4,21	3,62	0,59		1			
	01:00	3,97	3,38	0,59		1			
	02:00	3,79	3,20	0,59		1			
	03:00	3,68	3,09	0,59		1			
	04:00	3,66	3,02	0,64		1			
	05:00	3,85	3,06	0,78		1			
	06:00	4,21	3,31	0,91		1			
	07:00	4,58	4,20	0,38		1			1
	08:00	4,87	4,55	0,31		1			2
	09:00	4,91	4,64	0,27		1			2
	10:00	4,85	4,60	0,25		1			2
	11:00	4,84	4,57	0,27		1			2
	12:00	4,89	4,61	0,28		1			2
	13:00	4,88	4,59	0,29		1			2
	14:00	4,74	4,43	0,31		1			2
	15:00	4,46	4,14	0,32		1			2
	16:00	4,42	4,10	0,32		1			2
	17:00	4,55	4,24	0,31		1			2
	18:00	4,92	4,65	0,27		1			2
	19:00	5,38	5,09	0,29		1			2
	20:00	5,77	5,46	0,31		1			3
	21:00	5,64	5,36	0,28		1			3
	22:00	5,12	4,86	0,26		1			2
	23:00	4,58	4,31	0,26		1			1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	4,29	3,60	0,69		1			
	01:00	4,07	3,34	0,73		1			
	02:00	3,88	3,06	0,83		1			
	03:00	3,81	2,87	0,94		1			
	04:00	3,84	2,89	0,95		1			
	05:00	4,10	3,23	0,88		1			
	06:00	4,43	3,73	0,71		1			
	07:00	4,83	4,48	0,34		1			2
	08:00	5,04	4,79	0,26		1			2
	09:00	5,00	4,61	0,39		1			1
	10:00	4,85	4,34	0,51		1			1
	11:00	4,74	4,01	0,73		1			1
	12:00	4,75	3,96	0,79		1			1
	13:00	4,70	3,88	0,82		1			1
	14:00	4,55	3,69	0,86		1			
	15:00	4,33	3,44	0,89		1			
	16:00	4,41	3,54	0,87		1			
	17:00	4,61	3,81	0,80		1			1
	18:00	5,04	4,31	0,72		1			1
	19:00	5,54	4,86	0,68		1			2
	20:00	5,95	5,31	0,63		1			3
	21:00	5,86	5,24	0,63		1			3
	22:00	5,37	4,74	0,62		1			2
	23:00	4,79	4,15	0,64		1			1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	6,21	5,46	0,75	1				3	
	01:00	5,83	5,02	0,81	1				2	
	02:00	5,55	4,77	0,78	1				2	
	03:00	5,35	4,57	0,78	1				2	
	04:00	5,26	4,51	0,74	1				2	
	05:00	5,29	4,61	0,68	1				2	
	06:00	5,56	4,93	0,63	1				2	
	07:00	6,07	5,51	0,56	1				3	
	08:00	6,59	5,90	0,68	1				3	
	09:00	6,78	6,08	0,70	1	1				
	10:00	6,76	6,08	0,68	1	1				
	11:00	6,81	6,11	0,70	1	1				
	12:00	6,94	6,24	0,70	1	1				
	13:00	7,05	6,35	0,71	1	1				
	14:00	6,93	6,18	0,75	1	1				
	15:00	6,75	5,99	0,76	1	1				
	16:00	6,74	6,00	0,74	1	1				
	17:00	7,02	6,27	0,75	1	1				
	18:00	7,50	6,70	0,80	1	1				
	19:00	7,93	7,09	0,84	1	1				
	20:00	8,12	7,28	0,84	1	1				
	21:00	8,07	7,23	0,84	1	1				
	22:00	7,59	6,77	0,82	1	1				
	23:00	6,89	6,11	0,78	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	6,32	5,57	0,75	1				3
	01:00	5,92	5,19	0,73	1				3
	02:00	5,63	4,93	0,70	1				2
	03:00	5,42	4,73	0,69	1				2
	04:00	5,30	4,63	0,67	1				2
	05:00	5,33	4,67	0,66	1				2
	06:00	5,61	5,06	0,55	1				2
	07:00	6,08	5,68	0,40	1				3
	08:00	6,55	6,21	0,34	1	1			
	09:00	6,71	6,42	0,29	1	1			
	10:00	6,68	6,40	0,28	1	1			
	11:00	6,74	6,55	0,19	1	1			
	12:00	6,91	6,81	0,11	1	1			
	13:00	7,10	7,02	0,09	1	1			
	14:00	7,02	6,94	0,08	1	1			
	15:00	6,84	6,75	0,10	1	1			
	16:00	6,83	6,66	0,17	1	1			
	17:00	7,07	6,75	0,33	1	1			
	18:00	7,52	7,02	0,50	1	1			
	19:00	7,87	7,19	0,68	1	1			
	20:00	8,07	7,33	0,75	1	1			
	21:00	8,00	7,23	0,77	1	1			
	22:00	7,54	6,74	0,80	1	1			
	23:00	6,86	6,03	0,83	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	6,36	5,52	0,84	1				3
	01:00	5,96	5,13	0,83	1				2
	02:00	5,65	4,83	0,82	1				2
	03:00	5,41	4,59	0,82	1				2
	04:00	5,29	4,48	0,80	1				2
	05:00	5,33	4,52	0,81	1				2
	06:00	5,65	4,84	0,81	1				2
	07:00	6,26	6,08	0,19	1	1			
	08:00	6,78	6,62	0,16	1	1			
	09:00	6,99	6,86	0,13	1	1			
	10:00	7,06	6,95	0,11	1	1			
	11:00	7,24	7,15	0,10	1	1			
	12:00	7,56	7,47	0,10	1	1			
	13:00	7,88	7,78	0,10	1	1			
	14:00	7,88	7,77	0,11	1	1			
	15:00	7,67	7,55	0,12	1	1			
	16:00	7,53	7,41	0,13	1	1			
	17:00	7,68	7,56	0,12	1	1			
	18:00	8,02	7,89	0,13	1	1			
	19:00	8,26	8,12	0,14	1	1			
	20:00	8,31	8,15	0,16	1	1			
	21:00	8,07	7,91	0,15	1	1			
	22:00	7,56	7,41	0,15	1	1			
	23:00	6,86	6,72	0,14	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 30 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	4,79	4,12	0,66	1				1
	01:00	4,51	3,81	0,70	1				
	02:00	4,32	3,62	0,70	1				
	03:00	4,18	3,45	0,73	1				
	04:00	4,13	3,32	0,81	1				
	05:00	4,22	3,39	0,84	1				
	06:00	4,48	3,65	0,83	1				
	07:00	4,78	4,02	0,75	1				1
	08:00	5,02	4,26	0,76	1				1
	09:00	5,07	4,36	0,71	1				1
	10:00	5,01	4,46	0,55	1				1
	11:00	5,00	4,47	0,53	1				1
	12:00	5,04	4,40	0,64	1				1
	13:00	5,09	4,38	0,71	1				1
	14:00	4,97	4,25	0,72	1				1
	15:00	4,82	4,08	0,74	1				1
	16:00	4,72	3,97	0,76	1				1
	17:00	4,95	4,17	0,77	1				1
	18:00	5,37	4,62	0,75	1				2
	19:00	5,81	5,13	0,68	1				2
	20:00	6,11	5,48	0,62	1				3
	21:00	6,02	5,42	0,60	1				3
	22:00	5,57	4,97	0,60	1				2
	23:00	5,01	4,36	0,64	1				1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	4,62	4,00	0,63	1				1
	01:00	4,39	3,77	0,62	1				
	02:00	4,20	3,59	0,61	1				
	03:00	4,05	3,43	0,62	1				
	04:00	4,00	3,37	0,63	1				
	05:00	4,10	3,46	0,64	1				
	06:00	4,39	3,75	0,64	1				
	07:00	4,73	4,11	0,63	1				1
	08:00	4,94	4,29	0,65	1				1
	09:00	4,99	4,35	0,64	1				1
	10:00	4,92	4,37	0,55	1				1
	11:00	4,90	4,45	0,45	1				1
	12:00	4,95	4,54	0,41	1				1
	13:00	4,97	4,59	0,38	1				1
	14:00	4,79	4,40	0,39	1				1
	15:00	4,57	4,14	0,42	1				1
	16:00	4,44	4,00	0,43	1				1
	17:00	4,61	4,24	0,37	1				1
	18:00	4,97	4,61	0,36	1				2
	19:00	5,41	5,36	0,05	1				3
	20:00	5,76	5,73	0,04	1				3
	21:00	5,66	5,63	0,03	1				3
	22:00	5,25	5,21	0,04	1				2
	23:00	4,80	4,75	0,05	1				2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση