

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	34,06	33,97	0,09	0,00		1	1	1	1									1			
	01:00	33,18	33,06	0,11	0,00		1	1	1	1									1			
	02:00	32,38	32,24	0,14	0,00		1	1	1	1									1			
	03:00	31,99	31,87	0,12	0,00		1	1	1	1									1			
	04:00	31,92	31,75	0,17	0,00		1	1	1	1									1			
	05:00	32,65	32,31	0,34	0,00		1	1	1	1	1								1			
	06:00	34,79	33,53	1,26	0,00		1	1	1	1									1			
	07:00	38,52	36,20	2,31	0,00		1	1	1	1									1			
	08:00	40,57	38,17	2,40	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	40,97	38,48	2,49	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	39,88	35,87	3,80	0,20		1	1	1	1	1								1			
	11:00	39,15	33,98	4,97	0,20		1	1	1	1	1								1			
	12:00	42,68	36,07	6,41	0,20		1	1	1	1	1								1			
	13:00	43,78	35,83	7,76	0,20		1	1	1	1	1								1			
	14:00	42,65	34,36	8,09	0,20		1	1	1	1	1								1			
	15:00	42,80	35,26	7,34	0,20		1	1	1	1	1								1			
	16:00	43,30	36,28	6,81	0,20		1	1	1	1	1								1			
	17:00	44,11	34,80	9,11	0,20		1	1	1	1	1								1			
	18:00	45,50	34,72	10,58	0,20		1	1	1	1	1								1			
	19:00	47,46	36,82	10,44	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	20:00	50,25	41,05	9,00	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	21:00	48,40	40,79	7,41	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	22:00	43,33	36,08	7,26	0,00		1	1	1	1	1								1		1	
	23:00	38,45	29,94	8,52	0,00		1	1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 2 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	34,49	23,65	10,44	0,40		1	1		1										1		
	01:00	33,03	21,07	11,56	0,40		1	1		1												
	02:00	32,08	20,45	11,23	0,40		1	1		1												
	03:00	31,51	20,08	11,03	0,40		1	1		1												
	04:00	31,34	19,97	10,97	0,40		1	1		1												
	05:00	32,10	22,29	9,41	0,40		1	1		1										1		
	06:00	34,27	25,98	7,89	0,40		1	1		1										1		
	07:00	37,43	29,87	7,16	0,40		1	1		1										1		
	08:00	40,25	32,18	7,67	0,40		1	1	1	1										1		
	09:00	41,35	32,71	8,25	0,40		1	1	1	1										1		
	10:00	40,64	31,05	9,19	0,40		1	1	1	1										1		
	11:00	39,62	29,30	9,92	0,40		1	1	1	1										1		
	12:00	39,27	28,92	9,96	0,40		1	1	1	1										1		
	13:00	38,69	28,04	10,24	0,40		1	1		1										1		
	14:00	37,61	27,08	10,12	0,40		1	1		1										1		
	15:00	36,70	25,54	10,76	0,40		1	1		1										1		
	16:00	37,14	24,88	11,86	0,40		1	1	1	1										1		
	17:00	39,14	26,12	12,62	0,40		1	1		1										1		
	18:00	42,43	28,91	13,11	0,40		1	1		1										1		
	19:00	46,48	32,89	13,19	0,40		1	1		1										1		1
	20:00	49,75	36,30	13,05	0,40		1	1		1										1		1
	21:00	48,38	34,44	13,54	0,40		1	1		1										1		1
	22:00	43,83	30,75	12,68	0,40		1	1		1										1		1
	23:00	38,90	27,18	11,32	0,40		1	1		1										1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 3 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	34,53	24,58	9,55	0,40		1	1		1										1		
	01:00	33,29	24,00	8,89	0,40		1	1		1												
	02:00	32,78	23,18	9,20	0,40		1	1		1												
	03:00	32,29	21,72	10,17	0,40		1	1		1												
	04:00	31,62	20,15	11,07	0,40		1	1		1												
	05:00	31,47	20,05	11,01	0,40		1	1		1												
	06:00	32,90	20,99	11,52	0,40		1	1		1												
	07:00	36,00	23,00	12,60	0,40		1	1		1										1		
	08:00	38,39	24,55	13,44	0,40		1	1		1										1		
	09:00	39,06	24,99	13,67	0,40		1	1		1										1		
	10:00	37,87	24,21	13,25	0,40		1	1		1										1		
	11:00	36,83	23,54	12,89	0,40		1	1		1										1		
	12:00	36,40	23,26	12,74	0,40		1	1		1										1		
	13:00	35,77	22,85	12,52	0,40		1	1		1										1		
	14:00	34,44	21,99	12,05	0,40		1	1		1										1		
	15:00	33,37	21,65	11,31	0,40		1	1		1										1		
	16:00	33,88	21,65	11,83	0,40		1	1		1										1		
	17:00	36,17	23,11	12,66	0,40		1	1		1										1		
	18:00	39,71	25,41	13,90	0,40		1	1		1										1		
	19:00	44,13	28,28	15,45	0,40		1	1		1										1		
	20:00	48,41	32,06	15,96	0,40		1	1		1										1		
	21:00	47,60	31,29	15,91	0,40		1	1		1										1		
	22:00	43,48	27,86	15,22	0,40		1	1		1										1		
	23:00	38,82	24,83	13,59	0,40		1	1		1										1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	34,43	21,98	12,05	0,40		1	1		1										1		
	01:00	32,40	20,66	11,34	0,40		1	1		1												
	02:00	31,34	19,97	10,97	0,40		1	1		1												
	03:00	30,71	19,56	10,75	0,40		1	1		1												
	04:00	30,57	19,47	10,70	0,40		1	1		1												
	05:00	31,76	20,24	11,12	0,40		1	1		1												
	06:00	34,80	22,22	12,18	0,40		1	1		1										1		
	07:00	39,79	25,47	13,93	0,40		1	1		1										1		
	08:00	43,65	28,36	14,89	0,40		1	1		1										1		
	09:00	44,61	29,51	14,71	0,40		1	1		1										1		
	10:00	42,56	27,65	14,51	0,40		1	1		1										1		
	11:00	40,16	25,70	14,06	0,40		1	1		1										1		
	12:00	38,62	24,70	13,52	0,40		1	1		1										1		
	13:00	37,44	23,94	13,10	0,40		1	1		1										1		
	14:00	36,00	23,00	12,60	0,40		1	1		1										1		
	15:00	35,18	22,47	12,31	0,40		1	1		1										1		
	16:00	36,29	23,19	12,70	0,40		1	1		1										1		
	17:00	39,59	25,33	13,86	0,40		1	1		1										1		
	18:00	44,44	30,05	13,98	0,40		1	1	1	1										1		
	19:00	49,57	35,36	13,81	0,40		1	1	1	1	1									1	1	
	20:00	53,91	40,16	13,36	0,40		1	1	1	1	1									1	1	
	21:00	51,80	38,52	12,88	0,40		1	1	1	1	1									1	1	
	22:00	45,74	32,69	12,66	0,40		1	1	1	1	1									1		
	23:00	39,23	26,57	12,26	0,40		1		1	1										1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 5 Μαΐου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	39,61	30,78	8,42	0,40			1	1	1									1			
	01:00	37,82	30,32	7,10	0,40			1	1	1									1			
	02:00	36,75	30,46	5,89	0,40			1	1	1									1			
	03:00	36,92	31,71	4,80	0,40			1	1	1									1			
	04:00	37,77	33,23	4,15	0,40		1	1	1	1									1			
	05:00	39,43	36,12	2,91	0,40		1	1	1	1	1								1			
	06:00	42,64	40,83	1,42	0,40		1	1	1	1	1								1			
	07:00	48,17	46,46	1,31	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	08:00	53,13	50,73	2,00	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	09:00	54,91	51,72	2,79	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	10:00	54,24	49,89	3,95	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	11:00	53,70	48,14	5,16	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	12:00	54,29	48,13	5,76	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	13:00	51,24	44,48	6,36	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	14:00	48,70	41,03	7,27	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	47,24	39,21	7,63	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	47,96	40,16	7,40	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	51,33	43,67	7,27	0,40	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	56,32	48,86	7,06	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	19:00	60,81	53,75	6,66	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	20:00	62,86	55,93	6,53	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	59,60	53,45	5,75	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	53,58	47,77	5,41	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	23:00	46,57	41,48	4,69	0,40	1	1	1	1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	37,78	34,68	3,10	0,00		1	1	1	1									1			
	01:00	35,66	33,39	2,27	0,00		1	1	1	1									1			
	02:00	34,89	32,98	1,91	0,00		1	1	1	1	1								1			
	03:00	34,66	32,44	2,22	0,00		1	1	1	1	1								1			
	04:00	34,84	32,35	2,49	0,00		1	1	1	1	1								1			
	05:00	36,31	34,29	2,03	0,00		1	1	1	1	1								1			
	06:00	39,58	38,21	1,37	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	07:00	44,21	43,36	0,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	47,84	47,36	0,48	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	09:00	48,62	47,96	0,45	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	10:00	47,48	46,66	0,42	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	11:00	46,67	45,87	0,39	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	12:00	46,64	45,64	0,60	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	13:00	46,20	44,93	0,88	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1			
	14:00	44,73	43,24	1,28	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1			
	15:00	43,31	41,52	1,79	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	16:00	43,54	41,53	2,01	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	17:00	46,13	44,17	1,96	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1			
	18:00	50,38	48,50	1,89	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	19:00	54,83	52,89	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	20:00	56,99	54,07	2,92	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	21:00	56,16	54,22	1,94	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	22:00	50,64	49,06	1,58	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		
	23:00	44,03	42,83	1,20	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	38,47	37,56	0,91	0,00		1	1	1	1								1				
	01:00	36,68	36,27	0,42	0,00		1	1	1	1								1				
	02:00	35,54	35,35	0,18	0,00		1	1	1	1								1				
	03:00	34,72	34,41	0,30	0,00		1	1	1	1								1				
	04:00	34,32	34,07	0,25	0,00		1	1	1	1								1				
	05:00	35,26	35,24	0,02	0,00		1	1	1	1	1							1				
	06:00	38,56	38,55	0,01	0,00	1	1	1	1	1								1				
	07:00	43,76	43,55	0,01	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	08:00	47,34	47,14	0,01	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	09:00	48,99	48,77	0,02	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	10:00	47,98	47,75	0,03	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	11:00	46,80	46,55	0,05	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	12:00	46,57	46,30	0,07	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1			
	13:00	46,40	46,12	0,08	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	14:00	45,46	45,12	0,14	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	15:00	43,51	42,97	0,34	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	16:00	44,05	43,31	0,54	0,20	1	1	1	1	1								1	1			
	17:00	46,36	45,66	0,70	0,00	1	1	1	1	1								1	1			
	18:00	50,52	49,94	0,58	0,00	1	1	1	1	1			1					1	1			
	19:00	54,80	54,21	0,59	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1			
	20:00	58,17	57,60	0,57	0,00	1	1	1	1	1			1					1	1	1		
	21:00	56,63	56,49	0,14	0,00	1	1	1	1	1			1					1	1	1		
	22:00	51,32	51,21	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1			
	23:00	45,38	45,32	0,06	0,00	1	1	1	1	1								1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	38,01	38,01	0,00	0,00		1	1	1	1									1			
	01:00	36,84	36,84	0,00	0,00		1	1	1	1									1			
	02:00	35,51	35,51	0,00	0,00		1	1	1	1									1			
	03:00	34,92	34,92	0,00	0,00		1	1	1	1									1			
	04:00	35,09	35,09	0,00	0,00		1	1	1	1									1			
	05:00	36,44	36,42	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1		
	06:00	39,06	39,01	0,05	0,00		1	1	1	1										1	1	
	07:00	43,32	43,24	0,07	0,00		1	1	1	1										1	1	1
	08:00	47,04	47,01	0,03	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1
	09:00	49,14	49,14	0,00	0,00	1	1	1	1	1										1	1	1
	10:00	47,77	47,77	0,00	0,00	1	1	1	1	1										1	1	
	11:00	48,25	48,23	0,02	0,00	1	1	1	1	1										1	1	
	12:00	47,60	47,53	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	13:00	46,22	46,13	0,09	0,00	1	1	1	1	1										1	1	
	14:00	44,73	44,53	0,19	0,00	1	1	1	1	1										1	1	
	15:00	43,59	43,28	0,31	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	16:00	43,85	43,58	0,28	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	17:00	46,68	46,59	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	18:00	50,72	50,68	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	19:00	54,67	54,64	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	20:00	58,02	58,00	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	21:00	56,16	56,16	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	22:00	50,51	50,48	0,03	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	23:00	44,93	44,74	0,19	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 9 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	38,59	37,86	0,73	0,00		1	1	1	1									1	1		
	01:00	38,04	37,68	0,36	0,00		1	1	1	1									1	1		
	02:00	36,90	36,82	0,08	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	03:00	36,23	36,19	0,03	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	04:00	35,82	35,80	0,02	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	05:00	36,58	36,52	0,06	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	06:00	38,94	38,59	0,35	0,00		1	1	1	1	1								1	1		
	07:00	43,41	42,73	0,68	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	47,93	47,16	0,77	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	09:00	50,25	49,49	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	10:00	49,06	48,22	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	11:00	48,50	46,34	2,17	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	47,86	42,58	5,08	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	46,97	39,82	6,95	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	44,98	36,64	8,15	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	15:00	43,48	34,63	8,65	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	16:00	43,73	35,28	8,24	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	17:00	45,43	36,48	8,75	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	18:00	49,32	39,57	9,55	0,20	1	1	1	1	1	1								1			
	19:00	53,68	43,31	10,17	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	57,24	47,61	9,43	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	55,66	47,67	7,79	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	50,53	42,99	7,34	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	23:00	45,03	37,48	7,35	0,20		1	1	1	1	1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 10 Μαΐου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	39,25	32,94	6,31	0,00		1	1	1	1									1			
	01:00	38,13	33,59	4,54	0,00		1	1	1	1									1			
	02:00	37,17	33,94	3,22	0,00		1	1	1	1									1			
	03:00	36,51	34,66	1,85	0,00		1	1	1	1									1			
	04:00	35,90	34,69	1,21	0,00		1	1	1	1									1			
	05:00	36,14	35,12	1,03	0,00		1	1	1	1	1								1			
	06:00	38,11	36,91	1,20	0,00		1	1	1	1									1			
	07:00	41,76	40,46	1,11	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	45,29	44,33	0,76	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	09:00	46,98	46,30	0,48	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	46,17	45,65	0,32	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	45,39	44,97	0,22	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	45,08	44,49	0,39	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	44,68	44,18	0,29	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	43,43	43,12	0,11	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	42,73	42,49	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	43,83	43,62	0,01	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	46,35	46,34	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	18:00	49,55	49,53	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	19:00	52,34	51,06	1,28	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	20:00	56,16	53,91	2,25	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	54,77	51,35	3,42	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	49,98	46,08	3,90	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		
	23:00	44,67	41,11	3,57	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	40,29	38,10	2,18	0,00		1	1	1	1										1	1	
	01:00	37,87	36,93	0,94	0,00		1	1	1	1										1	1	
	02:00	36,28	35,54	0,74	0,00		1	1	1	1										1		
	03:00	35,61	34,90	0,71	0,00		1	1	1	1	1									1		
	04:00	35,60	34,88	0,73	0,00		1	1	1	1	1									1		
	05:00	37,10	36,15	0,95	0,00		1	1	1	1	1									1		
	06:00	40,97	39,88	1,09	0,00		1	1	1	1	1									1	1	
	07:00	45,70	44,41	1,29	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	08:00	50,44	49,18	1,26	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	09:00	51,60	50,70	0,90	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	10:00	50,02	49,52	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	11:00	48,69	48,34	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	12:00	48,56	48,15	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	13:00	48,45	48,07	0,38	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	14:00	47,58	47,08	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	15:00	45,75	44,90	0,85	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	16:00	46,08	45,11	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	17:00	48,10	47,33	0,77	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	
	18:00	52,59	52,08	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	
	19:00	56,54	56,14	0,40	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1
	20:00	59,33	59,20	0,13	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1
	21:00	57,78	57,54	0,24	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1
	22:00	51,73	51,63	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	
	23:00	45,29	45,23	0,07	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 12 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	40,26	35,30	4,96	0,00			1	1	1	1											1
	01:00	37,64	33,78	3,87	0,00			1	1	1	1											1
	02:00	36,82	33,87	2,95	0,00			1	1	1	1											1
	03:00	36,87	34,95	1,92	0,00			1	1	1	1											1
	04:00	37,38	36,19	1,19	0,00			1	1	1	1											1
	05:00	38,54	37,86	0,68	0,00			1	1	1	1											1
	06:00	41,15	40,72	0,43	0,00			1	1	1	1											1
	07:00	45,48	45,45	0,03	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	49,68	49,68	0,00	0,00		1	1	1	1	1											1
	09:00	50,62	50,42	0,00	0,20		1	1	1	1	1											1
	10:00	49,08	48,67	0,01	0,40		1	1	1	1	1											1
	11:00	48,25	47,79	0,07	0,40		1	1	1	1	1											1
	12:00	48,37	47,88	0,10	0,40		1	1	1	1	1											1
	13:00	48,12	47,49	0,23	0,40		1	1	1	1	1											1
	14:00	47,12	46,61	0,32	0,20		1	1	1	1	1											1
	15:00	46,21	45,70	0,52	0,00		1	1	1	1	1											1
	16:00	46,96	46,38	0,57	0,00		1	1	1	1	1											1
	17:00	49,75	49,14	0,60	0,00		1	1	1	1	1									1		1
	18:00	54,08	53,36	0,73	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	19:00	57,85	56,84	1,01	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	20:00	59,78	57,88	1,89	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	21:00	57,79	54,73	3,06	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	22:00	52,17	48,82	3,35	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	23:00	45,18	40,45	4,74	0,00			1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	42,13	36,59	5,50	0,05			1	1	1	1								1			
	01:00	39,70	34,38	5,32	0,00			1	1	1	1								1			
	02:00	38,50	31,81	6,68	0,00				1	1	1	1							1	1		
	03:00	37,96	30,33	7,62	0,00				1	1	1								1	1		
	04:00	37,87	30,69	7,18	0,00				1	1	1								1	1		
	05:00	39,03	31,63	7,40	0,00				1	1	1	1							1	1		
	06:00	42,01	35,76	6,26	0,00			1	1	1	1	1							1	1		
	07:00	47,00	42,99	3,80	0,20			1	1	1	1	1							1	1		
	08:00	50,56	48,21	2,15	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	09:00	51,81	50,57	1,04	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	10:00	51,08	50,15	0,74	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	11:00	50,59	49,49	0,90	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	12:00	51,00	49,79	1,01	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	13:00	51,04	49,81	1,04	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	14:00	50,11	48,88	1,03	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	15:00	49,10	47,81	1,09	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	16:00	49,57	47,99	1,38	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	17:00	52,22	50,93	1,29	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	18:00	56,11	55,37	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	19:00	59,31	58,86	0,45	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	20:00	61,39	60,61	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	21:00	59,63	58,64	0,99	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	22:00	54,35	53,64	0,71	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1		
	23:00	47,21	46,10	1,11	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	43,17	41,78	1,39	0,00			1	1	1	1								1		1	
	01:00	41,40	40,11	1,28	0,00			1	1	1	1							1		1		
	02:00	40,36	38,99	1,37	0,00			1	1	1	1							1		1		
	03:00	39,56	38,20	1,36	0,00			1	1	1	1							1		1		
	04:00	39,16	37,93	1,23	0,00			1	1	1	1							1		1		
	05:00	40,02	38,83	1,19	0,00			1	1	1	1							1		1		
	06:00	43,13	42,09	1,04	0,00			1	1	1	1							1		1		
	07:00	49,19	48,33	0,66	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	08:00	53,08	52,42	0,46	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	09:00	53,98	53,32	0,46	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	10:00	52,66	51,33	1,13	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	11:00	52,11	49,60	2,30	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	12:00	52,65	49,05	3,41	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	13:00	52,25	47,53	4,53	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	14:00	50,68	45,36	5,12	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	15:00	49,01	43,08	5,73	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	16:00	49,33	43,07	6,06	0,20		1	1	1	1	1							1		1		
	17:00	52,41	46,79	5,62	0,00		1	1	1	1	1							1		1		
	18:00	57,01	52,59	4,42	0,00	1	1	1	1	1	1							1		1		
	19:00	59,39	56,87	2,52	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1		
	20:00	63,17	61,41	1,76	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1		
	21:00	61,13	59,97	1,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1		
	22:00	54,88	54,05	0,83	0,00	1	1	1	1	1	1							1		1		
	23:00	48,13	47,36	0,76	0,00		1	1	1	1	1							1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α ς	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	42,47	41,09	1,38	0,00		1	1	1		1								1		1	
	01:00	39,71	38,36	1,34	0,00		1	1	1		1								1		1	
	02:00	38,27	37,23	1,03	0,00		1	1	1		1								1		1	
	03:00	37,60	36,83	0,77	0,00		1	1	1		1								1		1	
	04:00	37,70	37,17	0,52	0,00		1	1	1		1								1		1	
	05:00	39,13	38,79	0,34	0,00		1	1	1		1								1		1	
	06:00	42,20	41,90	0,29	0,00		1	1	1		1								1		1	
	07:00	46,92	46,45	0,27	0,20		1	1	1		1								1	1	1	
	08:00	50,59	49,97	0,42	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	09:00	52,41	51,80	0,41	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	10:00	51,89	51,29	0,40	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	11:00	51,04	49,97	0,88	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	12:00	50,23	47,92	2,11	0,20		1	1	1		1								1	1	1	
	13:00	49,80	46,49	3,11	0,20		1	1	1		1								1	1	1	
	14:00	48,68	44,65	3,83	0,20		1	1	1		1								1	1	1	
	15:00	47,60	43,60	3,80	0,20		1	1	1		1								1	1	1	
	16:00	48,32	45,46	2,66	0,20		1	1	1		1								1	1	1	
	17:00	50,88	48,89	1,59	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	18:00	54,70	53,28	1,02	0,40	1	1	1	1		1			1					1	1	1	
	19:00	58,28	57,05	0,84	0,40	1	1	1	1		1			1					1	1	1	
	20:00	60,34	58,75	1,18	0,40	1	1	1	1		1			1					1	1	1	
	21:00	58,13	55,14	2,59	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	22:00	52,36	49,48	2,88	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	23:00	47,70	45,78	1,92	0,00		1	1	1		1								1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Σάββατο, 16 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
TE (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3						G4	G5	G6
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	44,25	43,40	0,86	0,00			1	1	1	1												14,60	11,05	75%	75%	6.458
	01:00	41,93	41,48	0,44	0,00			1	1	1	1												16,52	8,72	71%	75%	6.150
	02:00	40,61	40,46	0,15	0,00			1	1	1	1												17,54	7,40	69%	75%	5.986
	03:00	39,59	39,50	0,08	0,00			1	1	1	1												18,50	6,38	66%	75%	5.833
	04:00	39,15	39,11	0,04	0,00			1	1	1	1												18,89	5,95	66%	75%	5.771
	05:00	39,80	39,80	0,00	0,00			1	1	1	1												18,20	6,60	67%	75%	5.881
	06:00	42,14	42,14	0,00	0,00			1	1	1	1												15,86	8,94	72%	75%	6.255
	07:00	46,74	46,54	0,00	0,20		1	1	1	1	1												21,46	8,08	67%	75%	7.225
	08:00	51,14	50,93	0,01	0,20		1	1	1	1	1												17,07	12,48	75%	75%	7.343
	09:00	53,49	53,27	0,02	0,20		1	1	1	1	1												14,73	14,83	79%	75%	7.698
	10:00	53,43	53,18	0,05	0,20		1	1	1	1	1												14,82	14,78	79%	75%	7.685
	11:00	53,12	52,87	0,05	0,20		1	1	1	1	1												15,13	14,46	78%	75%	7.637
	12:00	53,36	51,77	1,40	0,20		1	1	1	1	1												16,23	14,71	76%	75%	7.469
	13:00	54,25	52,95	1,10	0,20		1	1	1	1	1												15,05	15,59	78%	75%	7.650
	14:00	57,54	57,30	0,04	0,20	1	1	1	1	1	1												18,20	13,52	76%	75%	8.602
	15:00	53,10	52,44	0,46	0,20	1	1	1	1	1	1												23,06	9,08	69%	75%	7.484
	16:00	50,97	49,94	0,82	0,20	1	1	1	1	1	1												25,56	6,95	65%	75%	7.122
	17:00	53,58	52,44	1,13	0,00	1	1	1	1	1	1												23,06	9,56	69%	75%	7.485
	18:00	56,93	55,38	1,55	0,00	1	1	1	1	1	1												20,12	12,92	73%	75%	7.912
	19:00	60,27	57,79	2,48	0,00	1	1	1	1	1	1												17,71	16,10	77%	75%	8.266
	20:00	62,53	58,32	4,21	0,00	1	1	1	1	1	1												17,18	16,10	78%	75%	8.345
	21:00	60,43	55,10	5,34	0,00	1	1	1	1	1	1												20,40	16,10	73%	75%	7.871
	22:00	55,39	48,78	6,62	0,00		1	1	1	1	1												19,22	16,10	71%	75%	7.017
	23:00	49,66	43,17	6,48	0,00		1	1	1	1	1												24,83	11,00	61%	75%	6.178
		1213,39 MWh																				ΑΩΛ: 17,23		171.323 €			

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250										
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125										
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημεσίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)					
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5						G6				
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026		00:00	44,02	36,77	7,25	0,00				1	1	1													11,23	15,41	77%	75%	5.732			
		01:00	41,88	34,38	7,50	0,00				1	1	1													13,62	14,13	71%	75%	5.310			
		02:00	40,69	34,28	6,41	0,00				1	1	1													13,72	12,93	70%	75%	5.292			
		03:00	39,73	34,94	4,79	0,00				1	1	1														13,06	11,98	72%	75%	5.409		
		04:00	39,11	35,99	3,12	0,00				1	1	1														12,01	11,36	75%	75%	5.595		
		05:00	39,41	37,42	1,99	0,00				1	1	1															10,58	11,66	79%	75%	5.848	
		06:00	41,50	40,10	1,40	0,00			1	1	1	1															17,90	8,29	68%	75%	6.472	
		07:00	45,50	44,78	0,51	0,20			1	1	1	1															13,22	12,29	78%	75%	6.682	
		08:00	49,49	49,01	0,29	0,20		1	1	1	1	1															18,99	10,84	72%	75%	7.596	
		09:00	51,82	51,43	0,19	0,20		1	1	1	1	1																16,57	13,17	76%	75%	7.419
		10:00	51,27	50,85	0,22	0,20		1	1	1	1	1																17,15	12,62	75%	75%	7.331
		11:00	50,57	50,05	0,32	0,20		1	1	1	1	1																17,95	11,91	73%	75%	7.210
		12:00	50,11	49,33	0,58	0,20		1	1	1	1	1																18,67	11,45	72%	75%	7.100
		13:00	49,01	47,42	1,40	0,20		1	1	1	1	1																20,58	10,36	69%	75%	6.813
		14:00	47,58	45,44	1,94	0,20		1	1	1	1	1																22,56	8,93	65%	75%	6.518
		15:00	46,65	44,61	1,84	0,20		1	1	1	1	1																23,39	7,99	64%	75%	6.393
		16:00	47,40	45,88	1,32	0,20		1	1	1	1	1																22,12	8,75	66%	75%	6.583
		17:00	50,28	49,05	0,82	0,40		1	1	1	1	1																18,95	11,62	72%	75%	7.059
		18:00	53,95	52,66	0,89	0,40		1	1	1	1	1																15,34	15,29	78%	75%	7.606
		19:00	57,54	56,11	1,04	0,40	1	1	1	1	1	1																19,39	13,53	74%	75%	8.427
		20:00	60,08	58,08	1,60	0,40	1	1	1	1	1	1																17,42	16,07	77%	75%	8.310
		21:00	58,53	55,79	2,34	0,40	1	1	1	1	1	1																19,71	14,51	74%	75%	7.973
		22:00	53,80	50,09	3,71	0,00		1	1	1	1	1																17,91	15,14	73%	75%	7.215
		23:00	48,50	43,92	4,58	0,00				1	1	1	1															14,08	15,30	76%	75%	6.542
1158,42 MWh																							ΑΩΛ: 18,36		162.431 €							

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250								
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125								
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου ημεσίου φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα παραγωγής ΥΒΣ Τηλου	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3						G4	G5	G6			
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	43,50	39,15	4,34	0,00			1	1	1	1														18,85	10,29	66%	75%	5.777	
	01:00	41,05	37,29	3,76	0,00				1	1	1														10,71	13,30	78%	75%	5.825	
	02:00	39,48	36,66	2,82	0,00				1	1	1														11,34	11,73	77%	75%	5.713	
	03:00	38,50	35,94	2,56	0,00				1	1	1														12,06	10,74	75%	75%	5.584	
	04:00	38,42	36,04	2,37	0,00				1	1	1														11,96	10,66	75%	75%	5.603	
	05:00	39,73	36,67	3,06	0,00				1	1	1															11,33	11,97	77%	75%	5.715
	06:00	43,22	39,91	3,30	0,00			1	1	1	1														18,09	10,01	67%	75%	6.442	
	07:00	49,21	44,34	4,67	0,20			1	1	1	1														13,66	16,01	77%	75%	6.610	
	08:00	53,85	48,98	4,67	0,20		1	1	1	1	1														19,02	15,19	71%	75%	7.592	
	09:00	55,28	50,21	4,87	0,20		1	1	1	1	1														17,79	16,10	74%	75%	7.233	
	10:00	53,56	48,42	4,94	0,20		1	1	1	1	1														19,58	14,90	70%	75%	6.963	
	11:00	51,65	46,36	5,09	0,20		1	1	1	1	1														21,64	13,00	67%	75%	6.655	
	12:00	50,97	45,42	5,34	0,20			1	1	1	1	1														12,58	16,10	79%	75%	6.787
	13:00	50,52	44,67	5,65	0,20			1	1	1	1	1														13,33	16,10	77%	75%	6.664
	14:00	49,13	42,85	6,08	0,20			1	1	1	1	1														15,15	15,93	74%	75%	6.370
	15:00	47,72	40,82	6,70	0,20			1	1	1	1	1														17,18	14,52	69%	75%	6.044
	16:00	48,14	40,83	7,11	0,20			1	1	1	1	1														17,17	14,93	69%	75%	6.045
	17:00	51,07	43,75	6,92	0,40			1	1	1	1	1														14,25	16,10	76%	75%	6.515
	18:00	55,43	47,98	7,06	0,40			1	1	1	1	1	1													20,02	16,10	70%	75%	7.441
	19:00	59,43	52,06	6,97	0,40		1	1	1	1	1	1														23,44	15,41	68%	75%	7.837
	20:00	62,33	55,46	6,47	0,40		1	1	1	1	1	1														20,04	16,10	73%	75%	7.925
	21:00	60,06	53,31	6,35	0,40		1	1	1	1	1	1														22,19	16,05	70%	75%	7.611
	22:00	54,31	47,85	6,46	0,00			1	1	1	1	1														20,15	15,65	69%	75%	6.878
	23:00	48,17	41,87	6,30	0,00			1	1	1	1	1														26,13	9,52	59%	75%	5.982
		1184, 71 MWh																						ΑΩΛ: 20,90		157.811 €				

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 19 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	42,08	36,38	5,69	0,00		1	1	1		1								1	1		
	01:00	40,50	35,24	5,27	0,00		1	1	1		1								1	1		
	02:00	39,36	33,73	5,63	0,00		1	1	1		1								1			
	03:00	39,16	33,25	5,90	0,00		1	1	1		1								1			
	04:00	39,52	34,03	5,49	0,00		1	1	1		1								1			
	05:00	40,89	35,74	5,15	0,00		1	1	1		1								1			
	06:00	43,89	38,47	5,02	0,40		1	1	1		1								1	1		
	07:00	49,39	45,63	3,36	0,40	1	1	1	1		1								1	1		
	08:00	54,59	51,80	2,39	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	09:00	56,54	53,80	2,34	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	10:00	55,55	53,29	1,86	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	11:00	54,90	53,51	1,39	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	12:00	54,79	53,17	1,62	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	13:00	54,75	52,59	2,16	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	14:00	53,81	51,54	2,27	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	15:00	51,52	49,23	2,29	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	16:00	52,47	50,37	2,10	0,00	1	1	1	1		1								1	1	1	
	17:00	55,72	53,85	1,87	0,00	1	1	1	1		1		1						1	1	1	
	18:00	59,24	57,39	1,85	0,00	1	1	1	1		1		1						1	1	1	
	19:00	61,79	59,36	2,03	0,40	1	1	1	1		1		1						1	1	1	
	20:00	63,54	61,04	2,10	0,40	1	1	1	1		1		1						1	1	1	
	21:00	61,34	59,47	1,47	0,40	1	1	1	1		1		1						1	1	1	
	22:00	55,55	54,17	0,98	0,40	1	1	1	1		1		1						1	1	1	
	23:00	48,37	46,90	1,07	0,40	1	1	1	1		1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	43,95	40,30	3,66	0,00		1	1	1		1								1	1		
	01:00	41,65	39,20	2,45	0,00		1	1	1		1								1	1		
	02:00	40,41	38,58	1,63	0,20		1	1	1		1								1	1		
	03:00	39,71	38,67	0,84	0,20		1	1	1		1								1	1		
	04:00	39,46	38,76	0,50	0,20		1	1	1		1								1	1		
	05:00	40,62	39,57	0,84	0,20		1	1	1		1								1	1		
	06:00	43,58	41,47	1,91	0,20	1	1	1	1		1								1	1		
	07:00	48,76	45,89	2,67	0,20	1	1	1	1		1								1	1		
	08:00	52,85	48,51	4,14	0,20	1	1	1	1		1								1	1		
	09:00	55,63	51,22	4,21	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	10:00	57,13	49,53	7,40	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	11:00	55,96	47,47	8,29	0,20	1	1	1	1		1								1	1	1	
	12:00	55,35	45,27	9,67	0,40	1	1	1	1		1								1	1		
	13:00	54,40	42,64	11,35	0,40	1	1	1	1		1								1	1		
	14:00	52,42	38,02	14,00	0,40		1	1	1		1								1	1		
	15:00	50,78	35,18	15,20	0,40		1	1	1		1								1	1		
	16:00	52,36	36,63	15,32	0,40		1	1	1		1								1	1		
	17:00	55,98	39,64	15,93	0,40		1	1	1		1								1	1		
	18:00	59,34	42,94	15,99	0,40	1	1	1	1		1								1	1		
	19:00	61,92	45,73	15,79	0,40	1	1	1	1		1								1	1		
	20:00	64,59	48,91	15,28	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	21:00	63,09	48,80	13,89	0,40	1	1	1	1		1								1	1	1	
	22:00	57,38	42,77	14,21	0,40		1	1	1		1								1	1	1	
	23:00	50,20	35,25	14,56	0,40		1	1	1		1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	44,84	30,61	13,83	0,40				1	1	1									1	1	
	01:00	42,83	28,65	13,78	0,40				1	1	1									1	1	
	02:00	41,69	28,25	13,04	0,40				1	1	1	1								1	1	
	03:00	40,78	28,77	11,61	0,40				1	1	1									1	1	
	04:00	40,31	30,04	9,87	0,40				1	1	1									1	1	
	05:00	41,08	31,68	9,00	0,40				1	1	1	1								1	1	
	06:00	43,68	35,30	7,98	0,40				1	1	1	1								1	1	
	07:00	49,11	41,54	7,17	0,40			1	1	1	1	1								1	1	
	08:00	53,28	45,05	7,83	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	09:00	55,14	47,50	7,24	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	10:00	55,00	47,95	6,64	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	11:00	54,08	47,12	6,56	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	12:00	54,21	46,63	7,17	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	13:00	53,49	45,17	7,92	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	14:00	52,19	42,98	8,81	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	15:00	50,80	40,79	9,61	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	16:00	51,20	40,32	10,48	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	17:00	54,12	44,16	9,56	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	18:00	58,67	50,69	7,57	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	19:00	62,40	54,95	7,04	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	1
	20:00	65,25	56,70	8,15	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	1
	21:00	63,71	55,39	7,92	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	1
	22:00	57,43	49,12	7,91	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	
	23:00	50,77	42,42	7,95	0,40		1	1	1	1	1	1								1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	45,07	36,91	8,16	0,00				1	1	1								1		1	
	01:00	42,29	34,08	8,21	0,00				1	1	1								1		1	
	02:00	40,70	32,30	8,40	0,00				1	1	1								1		1	
	03:00	39,86	32,82	7,03	0,00				1	1	1								1		1	
	04:00	39,84	33,55	6,29	0,00				1	1	1								1		1	
	05:00	41,23	35,48	5,75	0,00				1	1	1								1		1	
	06:00	44,01	39,30	4,71	0,00			1	1	1	1								1		1	
	07:00	48,72	45,36	3,16	0,20			1	1	1	1								1		1	
	08:00	52,82	50,01	2,61	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	09:00	55,17	52,71	2,26	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	10:00	54,81	52,96	1,66	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	11:00	53,76	52,22	1,34	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	12:00	53,21	51,71	1,30	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	13:00	52,59	50,97	1,42	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	14:00	51,41	49,53	1,67	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	15:00	50,23	48,03	2,01	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	16:00	50,72	48,69	1,84	0,20		1	1	1	1	1								1		1	
	17:00	53,17	51,84	1,33	0,00		1	1	1	1	1								1		1	
	18:00	56,97	56,32	0,66	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	
	19:00	60,14	59,85	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	20:00	63,24	62,61	0,63	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	61,31	60,59	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	55,73	54,90	0,83	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	
	23:00	50,04	49,23	0,82	0,00		1	1	1	1	1								1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 23 Μαΐου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	39,74	39,05	0,68	0,00			1	1	1	1								1	1		
	01:00	42,83	42,03	0,80	0,00			1	1	1	1								1	1		
	02:00	41,12	40,34	0,58	0,20			1	1	1	1								1	1		
	03:00	40,14	39,70	0,24	0,20			1	1	1	1								1	1		
	04:00	39,94	39,31	0,43	0,20			1	1	1	1								1	1		
	05:00	40,88	40,49	0,18	0,20			1	1	1	1								1	1		
	06:00	43,68	43,31	0,17	0,20			1	1	1	1								1	1		
	07:00	49,33	48,93	0,20	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		
	08:00	54,31	53,85	0,26	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1		
	09:00	57,40	56,84	0,36	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1		
	10:00	58,09	57,51	0,38	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1		
	11:00	57,51	57,17	0,14	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1		
	12:00	60,14	59,85	0,10	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	13:00	59,84	59,07	0,57	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	14:00	58,99	57,30	1,49	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	15:00	55,85	53,20	2,45	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	16:00	55,32	52,65	2,47	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	17:00	56,40	53,97	2,23	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	18:00	58,93	56,11	2,62	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	19:00	62,09	59,12	2,77	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	20:00	63,62	61,67	1,75	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	21:00	61,42	60,00	1,22	0,20	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	22:00	56,15	54,73	1,42	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	23:00	50,46	48,72	1,74	0,00		1	1	1	1	1	1							1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή, 24 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66	
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	42,30	40,60	1,70	0,00			1	1	1	1								1	1			
	01:00	42,62	40,86	1,76	0,00			1	1	1	1								1	1			
	02:00	41,22	39,83	1,19	0,20			1	1	1	1								1	1			
	03:00	40,33	39,34	0,79	0,20			1	1	1	1								1	1			
	04:00	39,92	39,02	0,70	0,20			1	1	1	1								1	1			
	05:00	40,57	39,76	0,60	0,20			1	1	1	1								1	1			
	06:00	43,11	42,41	0,50	0,20			1	1	1	1								1	1			
	07:00	47,96	47,41	0,35	0,20			1	1	1	1								1	1	1		
	08:00	52,15	51,57	0,38	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		
	09:00	53,52	52,59	0,73	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		
	10:00	52,22	50,87	1,15	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		
	11:00	51,49	49,35	1,94	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	12:00	50,92	48,23	2,49	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	13:00	50,23	47,19	2,84	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	14:00	49,09	45,29	3,60	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	15:00	48,18	43,30	4,68	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	16:00	49,04	43,48	5,36	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	17:00	51,80	46,35	5,24	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	18:00	56,06	51,59	4,27	0,20		1	1	1	1	1								1	1			
	19:00	60,18	56,26	3,72	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		
	20:00	62,23	57,67	4,36	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		
	21:00	60,19	54,68	5,31	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1		
	22:00	55,23	49,00	5,83	0,40		1	1	1	1	1								1	1			
	23:00	49,76	43,78	5,99	0,00		1	1	1	1	1								1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	43,48	37,58	5,91	0,00			1	1	1	1								1	1		
	01:00	41,91	36,44	5,47	0,00				1	1	1								1	1		
	02:00	40,56	35,03	5,33	0,20				1	1	1								1	1		
	03:00	39,83	34,30	5,33	0,20				1	1	1								1	1		
	04:00	39,92	35,02	4,70	0,20				1	1	1								1	1		
	05:00	41,18	36,11	4,88	0,20				1	1	1								1	1		
	06:00	44,55	38,61	5,74	0,20			1	1	1	1								1	1		
	07:00	49,88	41,91	7,77	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	54,27	46,37	7,70	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	09:00	55,75	47,58	7,97	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	10:00	54,16	45,60	8,36	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	11:00	52,59	44,19	8,20	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	12:00	52,39	44,23	7,96	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	52,42	44,18	8,04	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	51,37	42,76	8,41	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	49,98	41,05	8,73	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	50,27	40,83	9,24	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	52,89	43,19	9,49	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	57,16	47,14	9,82	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	61,11	50,53	10,37	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	20:00	63,49	53,12	10,17	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	61,14	51,28	9,66	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	55,33	46,20	9,13	0,00			1	1	1	1								1	1	1	
	23:00	49,28	41,04	8,23	0,00			1	1	1	1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Μαΐου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερ. Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	44,25	36,36	7,89	0,00			1	1	1	1											1
	01:00	41,52	34,66	6,85	0,00			1	1	1	1											1
	02:00	40,37	34,47	5,90	0,00			1	1	1	1											1
	03:00	40,03	34,26	5,77	0,00			1	1	1	1											1
	04:00	40,17	34,02	6,16	0,00			1	1	1	1											1
	05:00	41,11	33,83	7,28	0,00			1	1	1	1											1
	06:00	43,73	35,68	8,06	0,00			1	1	1	1											1
	07:00	48,86	42,32	6,55	0,00		1	1	1	1	1											1
	08:00	52,96	47,57	5,39	0,00		1	1	1	1	1											1
	09:00	54,08	48,35	5,73	0,00		1	1	1	1	1											1
	10:00	52,67	47,03	5,64	0,00		1	1	1	1	1											1
	11:00	51,75	46,74	5,02	0,00		1	1	1	1	1											1
	12:00	52,14	46,94	5,20	0,00		1	1	1	1	1											1
	13:00	52,66	47,41	5,24	0,00		1	1	1	1	1											1
	14:00	52,08	46,38	5,71	0,00		1	1	1	1	1											1
	15:00	51,20	44,30	6,90	0,00		1	1	1	1	1											1
	16:00	51,99	44,17	7,82	0,00		1	1	1	1	1											1
	17:00	55,13	47,94	7,19	0,00		1	1	1	1	1									1		1
	18:00	59,29	52,27	7,01	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	19:00	62,46	55,24	7,21	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1
	20:00	63,99	56,68	7,32	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	21:00	61,68	54,35	7,32	0,00		1	1	1	1	1								1	1		1
	22:00	56,08	48,89	7,18	0,00		1	1	1	1	1								1			1
	23:00	49,59	43,17	6,42	0,00		1	1	1	1	1								1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	46,67	43,97	2,70	0,00		1	1		1	1									1	1	
	01:00	44,04	41,21	2,83	0,00		1	1		1	1									1	1	
	02:00	42,52	39,88	2,64	0,00		1	1		1	1									1	1	
	03:00	41,30	39,42	1,88	0,00		1	1		1	1									1	1	
	04:00	40,44	39,61	0,84	0,00		1	1		1	1									1	1	
	05:00	41,81	40,43	1,37	0,00		1	1		1	1									1	1	
	06:00	44,71	43,42	1,30	0,00		1	1		1	1									1	1	
	07:00	50,24	49,76	0,48	0,00		1	1	1	1	1									1	1	
	08:00	54,94	54,58	0,11	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	
	09:00	56,40	56,15	0,00	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	
	10:00	55,74	55,47	0,02	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	
	11:00	55,24	54,80	0,19	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	
	12:00	55,85	55,31	0,28	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	
	13:00	56,51	55,93	0,33	0,25		1	1	1	1	1								1	1	1	
	14:00	55,57	54,60	0,92	0,05		1	1	1	1	1								1	1	1	
	15:00	53,62	51,97	1,60	0,05		1	1	1	1	1								1	1	1	
	16:00	53,69	52,31	1,32	0,05		1	1	1	1	1								1	1	1	
	17:00	56,58	55,46	1,08	0,05		1	1	1	1	1								1	1	1	
	18:00	60,84	60,10	0,69	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	19:00	64,38	63,87	0,46	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	20:00	66,06	65,71	0,30	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	21:00	64,11	64,01	0,05	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	22:00	58,70	58,63	0,02	0,05		1	1	1	1	1		1						1	1	1	
	23:00	51,44	51,26	0,13	0,05		1	1	1	1	1									1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	47,29	47,05	0,24	0,00		1	1	1	1	1										1	
	01:00	44,77	44,14	0,63	0,00		1	1	1	1	1										1	
	02:00	43,49	42,39	1,10	0,00		1	1	1	1	1										1	
	03:00	42,42	40,88	1,53	0,00		1	1	1	1	1										1	
	04:00	41,59	40,74	0,85	0,00		1	1	1	1	1										1	
	05:00	42,30	41,59	0,71	0,00		1	1	1	1	1										1	
	06:00	45,35	44,50	0,85	0,00		1	1	1	1	1										1	
	07:00	51,92	51,42	0,50	0,00		1	1	1	1	1								1		1	
	08:00	55,95	55,54	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1	
	09:00	58,02	57,08	0,53	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	10:00	57,03	56,10	0,53	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	11:00	55,89	54,62	0,87	0,40	1	1	1	1	1	1								1		1	
	12:00	56,06	53,93	1,73	0,40	1	1	1	1	1	1										1	
	13:00	56,22	53,32	2,49	0,40	1	1	1	1	1	1										1	
	14:00	55,11	51,39	3,31	0,40	1	1	1	1	1	1										1	
	15:00	53,32	49,45	3,88	0,00	1	1	1	1	1	1										1	
	16:00	53,98	50,15	3,84	0,00	1	1	1	1	1	1										1	
	17:00	57,99	54,94	3,05	0,00	1	1	1	1	1	1										1	
	18:00	63,16	61,13	2,03	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1
	19:00	67,18	65,41	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1
	20:00	68,87	66,86	2,01	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1
	21:00	66,54	64,53	2,01	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1
	22:00	59,09	56,34	2,75	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1
	23:00	52,38	49,84	2,54	0,00		1	1	1	1	1										1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	47,77	45,70	2,07	0,00		1	1	1	1	1									1	1	
	01:00	44,73	43,05	1,68	0,00		1	1	1	1	1									1		
	02:00	43,02	41,58	1,45	0,00		1	1	1	1	1									1		
	03:00	42,00	40,30	1,70	0,00		1	1	1	1	1									1		
	04:00	41,86	39,96	1,90	0,00		1	1	1	1	1									1		
	05:00	43,11	40,86	2,25	0,00		1	1	1	1	1									1		
	06:00	46,09	44,07	2,02	0,00		1	1	1	1	1									1		
	07:00	51,17	49,67	1,30	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	08:00	55,46	53,79	1,47	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	09:00	58,76	56,88	1,68	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	10:00	58,39	55,97	2,22	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	11:00	57,84	54,05	3,59	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	12:00	57,45	50,98	6,27	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	13:00	57,70	47,72	9,78	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	14:00	56,67	45,71	10,76	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	15:00	55,76	43,13	12,22	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	16:00	56,84	44,23	12,21	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	17:00	60,35	48,21	11,74	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	18:00	65,02	53,11	11,51	0,40		1	1	1	1	1								1	1		
	19:00	68,82	56,53	11,89	0,40		1	1	1	1	1								1	1	1	
	20:00	70,73	56,61	13,92	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	21:00	68,35	54,20	13,95	0,20		1	1	1	1	1								1	1	1	
	22:00	61,59	49,35	12,04	0,20		1	1	1	1	1								1	1		
	23:00	54,78	44,22	10,36	0,20		1	1	1	1	1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 30 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	50,26	38,82	11,29	0,15			1	1	1	1								1				
	01:00	47,14	36,15	10,85	0,15			1	1	1	1								1				
	02:00	44,97	35,32	9,50	0,15			1	1	1	1								1				
	03:00	43,65	35,19	8,46	0,00			1	1	1	1								1				
	04:00	43,05	34,62	8,43	0,00			1	1	1	1								1				
	05:00	43,50	35,28	8,21	0,00			1	1	1	1								1				
	06:00	45,37	37,52	7,85	0,00			1	1	1	1								1				
	07:00	50,16	44,12	5,90	0,15			1	1	1	1								1		1		
	08:00	54,73	49,92	4,75	0,05		1	1	1	1	1								1		1		
	09:00	57,66	52,93	4,53	0,20		1	1	1	1	1								1		1		
	10:00	57,01	51,68	5,19	0,15		1	1	1	1	1								1		1		
	11:00	55,87	51,14	4,74	0,00		1	1	1	1	1								1		1		
	12:00	55,68	50,74	4,78	0,15		1	1	1	1	1								1		1		
	13:00	55,96	51,19	4,73	0,05		1	1	1	1	1								1		1		
	14:00	55,18	49,80	5,38	0,00		1	1	1	1	1								1		1		
	15:00	54,09	48,35	5,74	0,00		1	1	1	1	1								1		1		
	16:00	54,49	48,04	6,46	0,00		1	1	1	1	1								1		1		
	17:00	57,35	49,94	7,37	0,05		1	1	1	1	1								1		1		
	18:00	61,72	55,76	5,86	0,10		1	1	1	1	1								1	1	1		
	19:00	65,19	60,16	4,92	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1	1		
	20:00	67,52	62,60	4,52	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1	1		
	21:00	65,82	62,22	3,45	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	1		
	22:00	60,41	57,20	3,21	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1		
	23:00	54,44	51,02	3,42	0,00		1	1	1	1	1								1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή, 31 Μαΐου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66	
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	48,92	45,41	3,52	0,00		1	1	1	1	1											1	
	01:00	46,48	42,37	4,10	0,00		1	1	1	1	1											1	
	02:00	44,82	40,29	4,52	0,00		1		1	1	1											1	
	03:00	43,40	38,70	4,70	0,00		1		1	1	1											1	
	04:00	42,30	38,63	3,67	0,00		1		1	1	1											1	
	05:00	42,28	39,40	2,78	0,10		1		1	1	1											1	
	06:00	44,04	41,33	2,56	0,15		1		1	1	1											1	
	07:00	48,12	46,23	1,89	0,00		1	1	1	1	1											1	
	08:00	52,03	50,28	1,71	0,05		1	1	1	1	1									1		1	
	09:00	54,09	52,07	1,72	0,30		1	1	1	1	1									1		1	
	10:00	53,31	51,66	1,40	0,25		1	1	1	1	1									1		1	
	11:00	52,46	51,18	1,14	0,15		1	1	1	1	1									1		1	
	12:00	52,45	51,46	1,00	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	13:00	52,27	51,33	0,94	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	14:00	50,96	49,78	1,18	0,00		1	1	1	1	1									1		1	
	15:00	49,77	48,12	1,60	0,05		1	1	1	1	1									1		1	
	16:00	50,27	48,37	1,85	0,05		1	1	1	1	1									1		1	
	17:00	53,10	51,18	1,87	0,05		1	1	1	1	1									1		1	
	18:00	56,76	54,96	1,80	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	
	19:00	60,51	60,16	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	20:00	63,34	62,78	0,16	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	21:00	62,04	61,81	0,18	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	22:00	57,49	57,31	0,09	0,10	1	1	1	1	1	1										1	1	
	23:00	52,48	52,10	0,08	0,30		1	1	1	1	1										1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση