

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΗΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	76,47	65,54	10,93	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	01:00	72,99	64,14	8,85	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	02:00	69,88	62,17	7,71	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	66,53	60,54	5,99	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	04:00	64,75	59,68	5,07	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	05:00	63,85	59,16	4,69	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	06:00	65,00	60,81	4,20	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	07:00	70,37	67,40	2,96	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	08:00	76,10	73,82	2,28	0,00		1	1	1	1	1		1	1				4		1	1	1	1
	09:00	80,69	78,76	1,93	0,00		1	1	1	1	1		1	1				9		1	1	1	1
	10:00	81,53	79,41	2,13	0,00		1	1	1	1	1		1	1				10		1	1	1	1
	11:00	82,09	79,67	2,43	0,00		1	1	1	1	1		1	1				11		1	1	1	1
	12:00	83,56	80,61	2,94	0,00		1	1	1	1	1		1	1				11		1	1	1	1
	13:00	85,81	82,14	3,66	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	14:00	86,73	82,19	4,55	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	15:00	86,62	81,49	5,13	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	16:00	87,28	81,08	6,21	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	17:00	90,41	82,68	7,73	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	18:00	95,27	88,11	7,16	0,00		1	1	1	1	1		1	1				20		1	1	1	1
	19:00	95,71	89,79	5,91	0,00		1	1	1	1	1		1	1				21		1	1	1	1
	20:00	93,21	87,32	5,89	0,00		1	1	1	1	1		1	1				20		1	1	1	1
	21:00	90,33	84,63	5,70	0,00		1	1	1	1	1		1	1				17		1	1	1	1
	22:00	85,21	80,35	4,86	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	23:00	80,05	75,92	4,13	0,00		1	1	1	1	1		1	1				9		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α Φ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	72,27	68,18	4,09	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	01:00	68,13	63,81	4,31	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	02:00	65,02	61,39	3,63	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	62,75	59,67	3,08	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	04:00	61,01	57,66	3,35	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	05:00	60,31	56,20	4,11	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	06:00	61,85	57,51	4,34	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	07:00	66,48	63,26	3,23	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	08:00	71,44	69,35	2,09	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	09:00	75,06	73,62	1,44	0,00		1	1	1	1	1		1	1				2		1	1	1	1
	10:00	76,31	75,35	0,96	0,00		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	11:00	76,42	75,14	1,28	0,00		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	12:00	76,84	75,15	1,69	0,00		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	13:00	77,34	74,53	2,81	0,00		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	14:00	77,06	72,77	4,29	0,00		1	1	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1
	15:00	76,08	72,50	3,58	0,00		1	1	1	1	1		1	1				1		1	1	1	1
	16:00	76,80	73,89	2,91	0,00		1	1	1	1	1		1	1				2		1	1	1	1
	17:00	80,36	77,90	2,46	0,00		1	1	1	1	1		1	1				7		1	1	1	1
	18:00	85,81	83,86	1,94	0,00		1	1	1	1	1		1	1				15		1	1	1	1
	19:00	86,67	85,09	1,57	0,00		1	1	1	1	1		1	1				16		1	1	1	1
	20:00	83,60	82,22	1,37	0,00		1	1	1	1	1		1	1				15		1	1	1	1
	21:00	81,56	80,43	1,12	0,00		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	22:00	77,28	76,06	1,22	0,00		1	1	1	1	1		1	1				8		1	1	1	1
	23:00	73,13	72,00	1,13	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημεσίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	74,25	73,14	1,11	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	01:00	74,45	72,60	1,86	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	02:00	71,28	68,64	2,63	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	03:00	67,86	65,02	2,85	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	04:00	66,04	62,39	3,66	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	05:00	65,13	61,96	3,17	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	06:00	66,30	63,60	2,71	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	07:00	71,77	70,55	1,22	0,00		1	1	1	1	1		1	1					1	1	1	1	
	08:00	77,63	76,49	1,14	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	09:00	82,30	81,22	1,08	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	10:00	83,16	82,00	1,17	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	11:00	83,73	82,26	1,47	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	12:00	85,23	83,28	1,95	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	13:00	87,52	84,86	2,67	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	14:00	88,47	85,19	3,28	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	15:00	88,35	84,65	3,71	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	16:00	89,03	85,38	3,65	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	17:00	92,22	88,70	3,52	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		1		1	1	1	1	
	18:00	97,17	93,57	3,61	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		5		1	1	1	1	
	19:00	97,62	93,66	3,56	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1		5		1	1	1	1	
	20:00	95,08	91,51	3,17	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1		2		1	1	1	1	
	21:00	92,14	88,80	2,94	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1		1		1	1	1	1	
	22:00	86,91	83,93	2,78	0,20		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	23:00	81,65	78,98	2,67	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	66,80	60,09	6,71	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	01:00	62,93	57,27	5,66	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	02:00	60,50	55,01	5,49	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	03:00	58,80	53,48	5,32	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	57,87	52,30	5,57	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	58,02	51,78	6,24	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	59,82	52,79	7,03	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	65,31	58,57	6,34	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	08:00	71,92	66,44	5,08	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	09:00	77,33	72,07	4,87	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	10:00	78,46	73,01	5,05	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	11:00	79,26	73,19	5,67	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	12:00	80,20	73,67	6,52	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	13:00	81,78	74,83	6,95	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	14:00	82,45	74,96	7,49	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	15:00	80,54	72,19	7,94	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	16:00	80,61	72,05	8,17	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	17:00	84,45	74,86	9,20	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	18:00	90,30	80,57	9,33	0,40		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	19:00	91,56	82,14	9,02	0,40		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	20:00	89,29	80,25	8,64	0,40		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	21:00	85,96	77,40	8,16	0,40		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	22:00	80,51	72,07	8,03	0,40		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	23:00	77,69	70,15	7,14	0,40		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΗΕΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	70,65	65,51	5,05	0,10		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	01:00	66,24	61,38	4,87	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	02:00	63,06	57,67	5,38	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	03:00	60,92	54,94	5,97	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	59,67	53,56	6,11	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	59,52	53,02	6,50	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	61,00	54,51	6,50	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	67,38	61,64	5,74	0,00		1	1	1	1	1			1				2		1	1	1	1
	08:00	74,19	69,52	4,67	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	09:00	78,43	74,10	4,33	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	10:00	80,53	75,70	4,54	0,30		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	11:00	81,55	76,77	4,47	0,30		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	12:00	82,24	76,63	5,61	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	13:00	83,27	76,97	6,30	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	14:00	83,79	76,95	6,84	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	15:00	82,74	75,90	6,84	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	16:00	83,12	75,69	7,44	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	17:00	85,80	78,60	7,21	0,00		1	1	1	1	1			1	1			2		1	1	1	1
	18:00	90,56	83,49	7,07	0,00		1	1	1	1	1			1	1			4		1	1	1	1
	19:00	91,36	84,50	6,46	0,40		1	1	1	1	1			1	1			4		1	1	1	1
	20:00	88,49	81,71	6,39	0,40		1	1	1	1	1			1	1			4		1	1	1	1
	21:00	85,54	79,24	5,90	0,40		1	1	1	1	1			1	1			4		1	1	1	1
	22:00	80,57	75,03	5,14	0,40		1	1	1	1	1				1			4		1	1	1	1
	23:00	75,31	70,56	4,35	0,40		1	1	1	1	1				1			4		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΥΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	72,68	71,37	1,30	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	01:00	68,67	66,80	1,87	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	02:00	65,96	63,56	2,40	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	03:00	64,15	61,20	2,95	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	04:00	63,09	59,77	3,32	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	05:00	63,46	59,33	4,12	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	06:00	64,58	60,17	4,41	0,00		1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	07:00	71,48	67,20	4,28	0,00		1	1	1	1	1			1				1		1	1	1	1
	08:00	78,51	74,81	3,71	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	09:00	83,68	80,42	3,26	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	10:00	85,73	81,49	3,84	0,40		1	1	1	1	1			1	1		1			1	1	1	1
	11:00	87,16	81,71	5,05	0,40		1	1	1	1	1			1	1		1			1	1	1	1
	12:00	88,66	82,02	6,24	0,40		1	1	1	1	1			1	1		2			1	1	1	1
	13:00	90,12	82,45	7,67	0,00		1	1	1	1	1			1	1		2			1	1	1	1
	14:00	89,83	82,20	7,62	0,00		1	1	1	1	1			1	1		2			1	1	1	1
	15:00	87,93	80,04	7,89	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	16:00	87,99	80,00	7,99	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	17:00	91,41	83,47	7,94	0,00		1	1	1	1	1			1	1		4			1	1	1	1
	18:00	97,21	89,16	7,65	0,40		1	1	1	1	1			1	1		11			1	1	1	1
	19:00	97,63	89,61	7,61	0,40		1	1	1	1	1			1	1		12			1	1	1	1
	20:00	93,06	84,94	7,72	0,40		1	1	1	1	1			1	1		10			1	1	1	1
	21:00	89,29	81,72	7,17	0,40		1	1	1	1	1			1	1		3			1	1	1	1
	22:00	83,72	78,08	5,64	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	23:00	78,10	73,25	4,85	0,00		1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	74,83	70,27	4,56	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	01:00	70,57	65,37	5,20	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	02:00	68,13	61,75	6,38	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	03:00	65,96	60,03	5,93	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	04:00	64,64	58,56	6,08	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	05:00	64,28	57,03	7,25	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	06:00	65,22	56,05	9,17	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	07:00	71,02	63,20	7,42	0,40		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	08:00	77,48	71,75	5,33	0,40		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	09:00	83,81	78,04	5,36	0,40		1	1	1	1	1		1	1			10			1	1	1	1
	10:00	85,10	78,83	5,87	0,40		1	1	1	1	1		1	1			10			1	1	1	1
	11:00	84,99	77,80	6,80	0,40		1	1	1	1	1		1	1			10			1	1	1	1
	12:00	85,88	77,69	7,80	0,40		1	1	1	1	1		1	1			10			1	1	1	1
	13:00	87,50	79,00	8,10	0,40		1	1	1	1	1		1	1			11			1	1	1	1
	14:00	88,05	79,31	8,34	0,40		1	1	1	1	1		1	1			12			1	1	1	1
	15:00	86,91	78,10	8,41	0,40		1	1	1	1	1		1	1			10			1	1	1	1
	16:00	88,23	79,46	8,38	0,40		1	1	1	1	1		1	1			12			1	1	1	1
	17:00	91,62	82,18	9,04	0,40		1	1	1	1	1		1	1			15			1	1	1	1
	18:00	97,72	88,66	8,66	0,40		1	1	1	1	1		1	1			21			1	1	1	1
	19:00	97,76	88,05	9,31	0,40		1	1	1	1	1		1	1			21			1	1	1	1
	20:00	93,68	82,60	10,68	0,40		1	1	1	1	1		1	1			16			1	1	1	1
	21:00	89,14	78,38	10,36	0,40		1	1	1	1	1		1	1			10			1	1	1	1
	22:00	83,48	72,04	11,04	0,40		1	1	1	1	1		1	1			2			1	1	1	1
	23:00	78,03	66,49	11,14	0,40		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΥΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	74,58	67,44	7,14	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	01:00	71,35	64,76	6,60	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	02:00	68,64	60,68	7,96	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	03:00	68,19	59,95	8,24	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	04:00	64,93	56,78	8,15	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	05:00	63,58	55,51	8,07	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	06:00	65,06	57,49	7,57	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	07:00	70,34	63,93	6,42	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	08:00	76,73	70,44	6,29	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	09:00	83,14	76,81	6,13	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	10:00	85,22	78,25	6,77	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	11:00	85,62	77,46	7,95	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	12:00	86,99	77,33	9,45	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	13:00	89,55	78,86	10,48	0,20		1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	1
	14:00	89,64	78,03	11,40	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	15:00	89,25	76,51	12,54	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	16:00	90,21	76,10	13,91	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	17:00	95,14	80,64	14,30	0,20		1	1	1		1		1	1	1		3			1	1	1	1
	18:00	99,68	85,73	13,74	0,20		1	1	1		1		1	1	1		10			1	1	1	1
	19:00	99,10	85,50	13,40	0,20		1	1	1		1		1	1	1		10			1	1	1	1
	20:00	96,58	83,19	13,19	0,20		1	1	1		1		1	1	1		7			1	1	1	1
	21:00	93,02	78,87	13,94	0,20		1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	1
	22:00	87,58	73,46	14,13	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	23:00	82,20	68,66	13,54	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α Φ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						61	62	63	64	65	66	Α/Σ 67	Α/Σ 632	Α/Σ 633	Α/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	76,08	63,44	12,64	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	01:00	72,12	59,77	12,35	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	02:00	68,80	56,90	11,90	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	03:00	66,34	55,79	10,56	0,00		1	1	1		1		1	1						1	1	1	1
	04:00	64,61	54,42	10,19	0,00		1	1	1		1		1							1	1	1	1
	05:00	63,94	54,17	9,77	0,00		1	1	1		1		1							1	1	1	1
	06:00	65,13	56,18	8,95	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	07:00	70,02	63,12	6,91	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	08:00	75,44	70,70	4,74	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	09:00	78,66	74,48	4,18	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	10:00	79,51	74,96	4,34	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	11:00	79,96	73,83	5,93	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	12:00	81,22	73,97	7,05	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	13:00	83,30	75,72	7,37	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	14:00	84,83	75,81	8,82	0,20		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	15:00	86,24	76,49	9,74	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	16:00	88,54	78,32	10,21	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	17:00	93,62	82,42	11,20	0,00		1	1	1		1		1	1	1		5			1	1	1	1
	18:00	98,59	85,89	12,70	0,00		1	1	1		1		1	1	1		10			1	1	1	1
	19:00	99,20	85,20	14,00	0,00		1	1	1		1		1	1	1		9			1	1	1	1
	20:00	97,49	83,35	14,14	0,00		1	1	1		1		1	1	1		7			1	1	1	1
	21:00	94,45	80,20	14,24	0,00		1	1	1		1		1	1	1		3			1	1	1	1
	22:00	88,31	74,63	13,68	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	23:00	82,47	69,62	12,85	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α Φ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	79,62	68,32	11,30	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	01:00	75,04	66,02	9,02	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	02:00	71,90	63,41	8,49	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	03:00	69,72	61,29	8,42	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	04:00	68,00	61,07	6,94	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	05:00	67,21	61,26	5,95	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	06:00	68,79	62,94	5,85	0,00		1	1	1		1				1					1	1	1	1
	07:00	73,68	66,36	7,33	0,00		1	1	1		1		1		1					1	1	1	1
	08:00	80,50	72,61	7,89	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1
	09:00	86,13	78,43	7,70	0,00		1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	1
	10:00	88,86	81,39	7,47	0,00		1	1	1		1		1	1	1		5			1	1	1	1
	11:00	90,00	82,93	7,07	0,00		1	1	1		1		1	1	1		7			1	1	1	1
	12:00	91,41	84,53	6,68	0,20		1	1	1		1		1	1	1		9			1	1	1	1
	13:00	93,41	86,29	6,92	0,20		1	1	1		1		1	1	1		11			1	1	1	1
	14:00	94,73	86,92	7,61	0,20		1	1	1		1		1	1	1		12			1	1	1	1
	15:00	94,76	86,90	7,66	0,20		1	1	1		1		1	1	1		12			1	1	1	1
	16:00	95,61	88,60	7,01	0,00		1	1	1		1		1	1	1		14			1	1	1	1
	17:00	99,22	92,86	6,36	0,00		1	1	1		1		1	1	1		20			1	1	1	1
	18:00	102,59	96,70	5,89	0,00		1	1	1		1		1	1	1		21			1	1	1	1
	19:00	102,45	96,64	5,82	0,00		1	1	1		1		1	1	1		21			1	1	1	1
	20:00	100,51	95,20	5,30	0,00		1	1	1		1		1	1	1		21			1	1	1	1
	21:00	96,24	91,51	4,73	0,00		1	1	1		1		1	1	1		18			1	1	1	1
	22:00	89,99	85,99	4,00	0,00		1	1	1		1		1	1	1		11			1	1	1	1
	23:00	83,45	79,94	3,51	0,00		1	1	1		1		1	1	1		5			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
ΑΦΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	79,62	72,83	6,79	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	01:00	78,08	71,27	6,81	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	02:00	74,14	68,13	6,01	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	03:00	71,37	67,52	3,85	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	04:00	69,61	66,05	3,56	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	05:00	68,99	65,25	3,74	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	06:00	70,75	66,99	3,76	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	07:00	77,40	74,22	3,18	0,00	1	1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	08:00	85,30	83,06	2,24	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	09:00	91,55	89,38	2,17	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		4			1	1	1	1	
	10:00	94,64	92,31	2,14	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1		8			1	1	1	1	
	11:00	96,22	93,80	2,03	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1	
	12:00	97,61	95,41	1,80	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1		12			1	1	1	1	
	13:00	99,14	96,73	2,01	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1		14			1	1	1	1	
	14:00	100,37	97,70	2,47	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1	
	15:00	100,43	94,23	6,20	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		11			1	1	1	1	
	16:00	101,75	92,61	9,14	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	1	
	17:00	105,26	95,30	9,96	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		11			1	1	1	1	
	18:00	108,37	99,08	9,29	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		17			1	1	1	1	
	19:00	108,04	98,80	9,23	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		16			1	1	1	1	
	20:00	104,99	95,04	9,95	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		11			1	1	1	1	
	21:00	100,52	91,04	9,48	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		6			1	1	1	1	
	22:00	94,82	85,82	9,00	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1
	23:00	88,62	80,44	8,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	84,82	78,57	6,25	0,00		1	4	1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	01:00	80,44	74,04	6,40	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	02:00	76,76	70,65	6,11	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	03:00	74,06	68,23	5,82	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	04:00	72,26	66,67	5,59	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	05:00	71,43	65,69	5,74	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	06:00	72,59	66,48	6,11	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	07:00	78,47	72,26	6,21	0,00		1		1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	08:00	85,04	80,85	4,20	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	09:00	90,75	88,32	2,43	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	10:00	94,15	91,13	3,02	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		4		1	1	1	1	
	11:00	96,37	92,72	3,65	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		6		1	1	1	1	
	12:00	98,28	94,28	3,99	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		8		1	1	1	1	
	13:00	99,69	95,58	4,10	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		10		1	1	1	1	
	14:00	100,20	95,78	4,42	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		10		1	1	1	1	
	15:00	99,64	94,18	5,46	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		10		1	1	1	1	
	16:00	100,51	94,26	6,25	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		10		1	1	1	1	
	17:00	103,74	97,55	6,19	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		12		1	1	1	1	
	18:00	106,61	101,13	5,48	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		16		1	1	1	1	
	19:00	106,00	99,86	6,14	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		16		1	1	1	1	
	20:00	102,36	94,76	7,60	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		10		1	1	1	1	
	21:00	98,65	91,10	7,55	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		5		1	1	1	1	
	22:00	93,85	86,83	7,02	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	
	23:00	88,91	83,11	5,80	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΥΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	85,25	75,36	9,89	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	01:00	82,17	73,36	8,81	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	02:00	78,72	70,10	8,61	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	03:00	77,02	68,20	8,81	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	04:00	74,00	65,82	8,18	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	05:00	72,05	64,96	7,09	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	06:00	72,83	65,15	7,68	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	07:00	78,49	72,09	6,40	0,00		1		1	1	1		1		1					1	1	1	1
	08:00	85,35	81,50	3,85	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	09:00	91,33	87,14	4,19	0,00		1	1	1	1	1		1		1		7			1	1	1	1
	10:00	94,59	89,48	4,91	0,20		1	1	1	1	1		1		1		11			1	1	1	1
	11:00	97,68	92,57	4,71	0,40		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1
	12:00	100,27	94,67	5,20	0,40		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	13:00	101,81	95,14	6,27	0,40		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	14:00	102,51	96,16	6,15	0,20		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	15:00	101,95	93,93	8,02	0,00		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	16:00	102,50	94,28	8,22	0,00		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	17:00	105,32	95,92	9,40	0,00		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	18:00	108,46	97,82	10,64	0,00		1	1	1	1	1		1		1		20			1	1	1	1
	19:00	108,95	98,24	10,71	0,00		1	1	1	1	1		1		1		21			1	1	1	1
	20:00	105,79	94,85	10,95	0,00		1	1	1	1	1		1		1		17			1	1	1	1
	21:00	102,82	92,73	10,09	0,00		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1
	22:00	97,90	88,57	9,33	0,00		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1
	23:00	92,89	83,84	9,04	0,00		1	1	1	1	1		1		1		3			1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΗΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	89,64	78,78	10,86	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	01:00	85,29	75,06	10,23	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	02:00	80,98	68,90	12,08	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	03:00	77,58	65,60	11,98	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	04:00	75,49	63,74	11,75	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	05:00	73,93	64,18	9,76	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	06:00	73,93	67,07	6,85	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	07:00	79,30	72,36	6,94	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	08:00	86,53	80,66	5,87	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	09:00	92,95	86,35	6,40	0,20		1	1	1	1	1		1		1			6		1	1	1	1
	10:00	96,12	88,05	7,88	0,20		1	1	1	1	1		1		1			9		1	1	1	1
	11:00	98,24	88,87	9,17	0,20		1	1	1	1	1		1		1			10		1	1	1	1
	12:00	100,37	89,36	10,61	0,40		1	1	1	1	1		1		1			10		1	1	1	1
	13:00	102,49	89,89	12,19	0,40		1	1	1	1	1		1		1			11		1	1	1	1
	14:00	103,33	88,66	14,27	0,40		1	1	1	1	1		1		1			10		1	1	1	1
	15:00	102,76	86,73	15,64	0,40		1	1	1	1	1		1		1			7		1	1	1	1
	16:00	103,42	87,19	15,83	0,40		1	1	1	1	1		1		1			7		1	1	1	1
	17:00	105,60	89,63	15,77	0,20		1	1	1	1	1		1		1			11		1	1	1	1
	18:00	108,78	92,97	15,60	0,20		1	1	1	1	1		1		1			15		1	1	1	1
	19:00	108,80	92,99	15,61	0,20		1	1	1	1	1		1		1			15		1	1	1	1
	20:00	107,06	91,85	15,02	0,20		1	1	1	1	1		1		1			14		1	1	1	1
	21:00	104,76	91,53	13,03	0,20		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1
	22:00	98,70	86,25	12,45	0,00		1	1	1	1	1		1		1			8		1	1	1	1
	23:00	92,33	79,76	12,57	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	85,13	73,14	11,59	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	01:00	82,78	71,66	10,72	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	02:00	80,64	69,99	10,25	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	03:00	78,54	67,65	10,49	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	04:00	76,93	65,28	11,25	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	05:00	76,08	64,46	11,22	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	06:00	76,35	65,55	10,40	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	07:00	79,70	68,85	10,45	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	08:00	84,87	73,47	11,00	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	
	09:00	89,03	77,97	10,66	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	10:00	90,39	79,33	10,66	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	11:00	89,99	78,55	11,04	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	12:00	90,07	78,39	11,29	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	13:00	90,90	78,15	12,35	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	14:00	90,95	78,41	12,14	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	15:00	90,55	77,11	13,04	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	16:00	91,53	77,71	13,43	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	17:00	94,04	80,81	12,83	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	18:00	97,15	85,61	11,13	0,40		1	1	1	1	1		1		1		5			1	1	1	1	
	19:00	98,33	87,97	9,96	0,40		1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	1	
	20:00	98,02	87,99	9,63	0,40		1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	1	
	21:00	94,79	85,54	8,86	0,40		1	1	1	1	1		1		1		5			1	1	1	1	
	22:00	89,55	81,79	7,36	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	23:00	85,04	78,18	6,46	0,40		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	76,57	70,75	5,82	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	01:00	72,67	66,83	5,84	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	02:00	69,27	63,07	5,99	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	66,99	60,53	6,27	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	04:00	65,50	59,08	6,22	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	05:00	64,93	58,30	6,44	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	06:00	66,01	58,79	7,02	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	07:00	70,20	64,21	5,79	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	08:00	75,45	70,70	4,55	0,20		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	09:00	79,40	74,80	4,41	0,20		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	10:00	81,09	76,31	4,58	0,20		1	1	1	1	1		1	1				7		1	1	1	1
	11:00	81,94	76,99	4,76	0,20		1	1	1	1	1		1	1				8		1	1	1	1
	12:00	82,56	76,23	6,13	0,20		1	1	1	1	1		1	1				7		1	1	1	1
	13:00	83,22	74,33	8,70	0,20		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	14:00	83,21	72,05	10,96	0,20		1	1	1	1	1		1	1				5		1	1	1	1
	15:00	82,75	69,68	12,87	0,20		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	16:00	83,88	70,76	12,92	0,20		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	17:00	87,08	73,69	13,19	0,20		1	1	1	1	1		1	1				4		1	1	1	1
	18:00	91,54	78,49	12,85	0,20		1	1	1	1	1		1	1				10		1	1	1	1
	19:00	92,73	80,98	11,55	0,20		1	1	1	1	1		1	1				13		1	1	1	1
	20:00	92,26	81,45	10,61	0,20		1	1	1	1	1		1	1				14		1	1	1	1
	21:00	90,21	79,94	10,07	0,20		1	1	1	1	1		1	1				12		1	1	1	1
	22:00	85,84	76,06	9,79	0,00		1	1	1	1	1		1	1				6		1	1	1	1
	23:00	81,82	73,16	8,66	0,00		1	1	1	1	1		1	1				4		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημεσίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	76,01	68,01	8,01	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	01:00	71,09	62,73	8,36	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	02:00	67,94	60,11	7,63	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	65,64	58,20	7,25	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	04:00	63,95	55,76	7,99	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	05:00	63,47	54,86	8,42	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	06:00	65,46	56,97	8,28	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	07:00	70,70	64,10	6,40	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	08:00	77,90	71,77	5,93	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	09:00	83,41	77,53	5,68	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	10:00	85,34	79,69	5,45	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	11:00	85,58	80,06	5,32	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	12:00	86,48	80,79	5,49	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	13:00	88,02	82,58	5,23	0,20		1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	14:00	88,55	82,97	5,38	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	15:00	87,23	81,05	5,99	0,20		1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	16:00	87,14	80,52	6,42	0,20		1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	17:00	90,05	83,58	6,27	0,20		1	1	1	1	1		1		1		3			1	1	1	1
	18:00	94,79	88,97	5,62	0,20		1	1	1	1	1		1		1		10			1	1	1	1
	19:00	96,07	90,74	5,13	0,20		1	1	1	1	1		1		1		12			1	1	1	1
	20:00	95,51	90,99	4,32	0,20		1	1	1	1	1		1		1		13			1	1	1	1
	21:00	92,21	88,39	3,62	0,20		1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	1
	22:00	86,07	82,87	3,19	0,00		1	1	1	1	1		1		1		4			1	1	1	1
	23:00	79,37	76,64	2,74	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	71,91	69,06	2,85	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	01:00	66,90	63,39	3,51	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	02:00	63,59	59,49	3,90	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	03:00	61,40	57,50	3,70	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	60,24	56,28	3,76	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	60,05	56,50	3,35	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	62,15	58,91	3,04	0,20		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	68,38	66,00	2,17	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	08:00	76,69	75,16	1,32	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	09:00	82,80	81,50	1,10	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	10:00	84,37	83,32	0,85	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	11:00	83,83	83,00	0,63	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	12:00	83,78	82,72	0,86	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	13:00	84,60	82,87	1,52	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	14:00	84,52	82,73	1,60	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	15:00	81,98	80,29	1,49	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	16:00	81,69	79,88	1,61	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	17:00	86,00	84,28	1,51	0,20		1	1	1	1	1		1		1		4			1	1	1	1
	18:00	92,56	91,29	1,06	0,20		1	1	1	1	1		1		1		13			1	1	1	1
	19:00	94,12	92,95	0,97	0,20		1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	1
	20:00	93,15	91,73	1,22	0,20		1	1	1	1	1		1		1		14			1	1	1	1
	21:00	89,09	87,85	1,04	0,20		1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	1
	22:00	82,53	82,11	0,42	0,00		1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	23:00	75,93	75,66	0,27	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΝΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου								
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	68,22	68,13	0,09	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	01:00	63,24	63,16	0,08	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	02:00	59,58	59,54	0,04	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	03:00	57,71	57,62	0,09	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	04:00	56,99	56,88	0,11	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	05:00	57,35	57,33	0,03	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	06:00	59,02	58,99	0,03	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	07:00	67,26	67,19	0,07	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1	
	08:00	76,69	76,61	0,08	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	09:00	82,93	82,89	0,03	0,00		1	1	1	1	1		1		1				2		1	1	1	1
	10:00	84,31	84,26	0,05	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4		1	1	1	1	
	11:00	84,35	84,26	0,09	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4		1	1	1	1	
	12:00	85,18	84,83	0,15	0,20		1	1	1	1	1		1		1			4		1	1	1	1	
	13:00	86,71	86,19	0,32	0,20		1	1	1	1	1		1		1			6		1	1	1	1	
	14:00	86,19	85,33	0,66	0,20		1	1	1	1	1		1		1			5		1	1	1	1	
	15:00	84,05	82,90	0,95	0,20		1	1	1	1	1		1		1			2		1	1	1	1	
	16:00	83,87	82,35	1,32	0,20		1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	1	1	
	17:00	86,46	85,49	0,97	0,00		1	1	1	1	1		1		1			5		1	1	1	1	
	18:00	91,89	91,04	0,85	0,00		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	
	19:00	92,61	91,63	0,98	0,00		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1	
	20:00	90,66	88,95	1,70	0,00		1	1	1	1	1		1		1			10		1	1	1	1	
	21:00	88,99	86,25	2,74	0,00		1	1	1	1	1		1		1			6		1	1	1	1	
	22:00	84,00	80,38	3,62	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	
	23:00	79,40	76,12	3,27	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΥΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	71,42	69,92	1,50	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1
	01:00	66,41	62,82	3,59	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	02:00	62,29	58,33	3,97	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	03:00	59,90	55,47	4,43	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	04:00	58,91	53,39	5,52	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	05:00	59,30	53,58	5,71	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	06:00	60,00	55,07	4,93	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	07:00	67,01	62,83	4,18	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	08:00	76,42	72,84	3,59	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	09:00	82,65	79,08	3,37	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	10:00	84,83	81,74	2,89	0,20		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	11:00	85,60	83,04	2,36	0,20		1	1	1	1	1		1		1			2		1	1	1	1
	12:00	87,55	85,10	2,24	0,20		1	1	1	1	1		1		1			5		1	1	1	1
	13:00	89,84	87,00	2,64	0,20		1	1	1	1	1		1		1			7		1	1	1	1
	14:00	90,01	85,57	4,24	0,20		1	1	1	1	1		1		1			6		1	1	1	1
	15:00	89,95	83,71	6,04	0,20		1	1	1	1	1		1		1			3		1	1	1	1
	16:00	91,59	84,32	7,08	0,20		1	1	1	1	1		1		1			4		1	1	1	1
	17:00	95,12	87,31	7,61	0,20		1	1	1	1	1		1		1			8		1	1	1	1
	18:00	99,94	93,70	6,04	0,20		1	1	1	1	1		1		1			16		1	1	1	1
	19:00	99,67	93,19	6,29	0,20		1	1	1	1	1		1		1			16		1	1	1	1
	20:00	98,37	90,75	7,42	0,20		1	1	1	1	1		1		1			13		1	1	1	1
	21:00	94,83	87,66	6,97	0,20		1	1	1	1	1		1		1			8		1	1	1	1
	22:00	88,43	82,57	5,86	0,00		1	1	1	1	1		1		1			1		1	1	1	1
	23:00	82,17	77,88	4,28	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	73,95	70,22	3,73	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	01:00	70,55	67,24	3,30	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	1
	02:00	67,61	64,69	2,92	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	03:00	65,24	62,13	3,11	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	04:00	63,68	60,51	3,17	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	05:00	63,33	60,93	2,40	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	06:00	64,45	62,11	2,34	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	07:00	70,34	66,63	3,71	0,00		1		1	1	1				1						1	1	1
	08:00	78,39	75,34	3,05	0,00		1	1	1	1	1		1		1						1	1	1
	09:00	84,84	83,03	1,82	0,00		1	1	1	1	1		1		1			2			1	1	1
	10:00	85,83	84,30	1,53	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4			1	1	1
	11:00	85,47	84,11	1,37	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4			1	1	1
	12:00	85,98	84,35	1,63	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4			1	1	1
	13:00	87,26	84,85	2,41	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4			1	1	1
	14:00	87,81	84,56	3,26	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4			1	1	1
	15:00	87,97	84,22	3,75	0,00		1	1	1	1	1		1		1			4			1	1	1
	16:00	89,74	86,43	3,30	0,00		1	1	1	1	1		1		1			6			1	1	1
	17:00	93,64	90,62	3,02	0,00		1	1	1	1	1		1		1			12			1	1	1
	18:00	99,11	95,10	3,61	0,40		1	1	1	1	1		1		1			18			1	1	1
	19:00	98,96	93,86	4,70	0,40		1	1	1	1	1		1		1			16			1	1	1
	20:00	97,03	92,14	4,90	0,00		1	1	1	1	1		1		1			14			1	1	1
	21:00	92,00	87,35	4,65	0,00		1	1	1	1	1		1		1			7			1	1	1
	22:00	85,02	80,93	4,08	0,00		1	1	1	1	1		1		1						1	1	1
	23:00	78,42	74,94	3,48	0,00		1	1	1	1	1		1		1						1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΥΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	72,51	70,53	1,98	0,00	1	1	1	1	1	1				1						1	1	1
	01:00	68,81	67,68	1,13	0,00	1		1	1	1	1				1						1	1	1
	02:00	65,57	64,68	0,89	0,00	1		1	1	1	1				1						1	1	1
	03:00	63,29	60,98	2,31	0,00	1		1	1	1	1				1						1	1	1
	04:00	61,33	59,62	1,70	0,00	1		1	1	1	1				1						1	1	1
	05:00	60,91	59,27	1,65	0,00	1		1	1	1	1				1						1	1	1
	06:00	62,52	60,91	1,61	0,00	1		1	1	1	1				1						1	1	1
	07:00	68,27	66,71	1,56	0,00	1		1	1	1	1				1					1	1	1	1
	08:00	75,37	74,16	1,21	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	09:00	81,49	80,98	0,51	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	10:00	83,16	82,81	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	11:00	83,55	83,09	0,46	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	12:00	84,30	82,85	1,04	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	13:00	85,53	83,55	1,58	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	14:00	85,64	83,35	1,90	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	15:00	83,95	81,63	1,92	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	16:00	85,34	83,52	1,41	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	17:00	88,97	87,24	1,73	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	18:00	95,18	92,90	2,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	1
	19:00	94,70	91,54	3,16	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		7			1	1	1	1
	20:00	92,61	86,51	6,10	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		2			1	1	1	1
	21:00	87,91	81,20	6,71	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	22:00	81,33	74,64	6,69	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	23:00	76,32	68,95	7,37	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
Α Φ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	69,36	61,64	7,71	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	01:00	66,42	58,32	8,10	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	02:00	63,96	56,65	7,31	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1
	03:00	61,62	55,72	5,90	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1
	04:00	59,66	55,53	4,14	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1
	05:00	59,19	55,39	3,80	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1
	06:00	60,78	57,33	3,46	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1
	07:00	66,07	62,87	3,21	0,00	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1
	08:00	72,11	69,61	2,50	0,00	1	1	1	1	1	1				1						1	1	1	1
	09:00	75,46	72,48	2,99	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	10:00	76,73	73,45	3,28	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	11:00	77,29	73,34	3,54	0,40	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	12:00	78,63	74,11	4,13	0,40	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	13:00	80,71	76,02	4,29	0,40	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	14:00	81,70	77,08	4,62	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	15:00	80,56	75,94	4,62	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	16:00	81,93	77,44	4,48	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	17:00	85,84	81,20	4,64	0,00	1	1	1	1	1	1					1				3	1	1	1	1
	18:00	92,04	87,42	4,61	0,00	1	1	1	1	1	1					1				10	1	1	1	1
	19:00	91,15	85,81	5,35	0,00	1	1	1	1	1	1					1				10	1	1	1	1
	20:00	89,26	82,81	6,46	0,00	1	1	1	1	1	1					1				4	1	1	1	1
	21:00	86,46	79,31	7,15	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	22:00	81,36	75,00	6,36	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1
	23:00	77,50	71,47	6,04	0,00	1	1	1	1	1	1					1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηρσιού Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	72,53	67,51	5,02	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	01:00	68,92	64,54	4,37	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	02:00	66,24	62,09	4,15	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	03:00	64,10	60,47	3,63	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	62,54	59,03	3,52	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	61,94	58,71	3,23	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	63,79	60,63	3,15	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	68,60	64,47	4,13	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	08:00	74,96	69,51	5,05	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	09:00	79,81	75,34	4,48	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	10:00	81,27	77,70	3,57	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	11:00	81,65	78,20	3,05	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	12:00	82,45	79,12	2,92	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	13:00	84,11	81,04	2,87	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	14:00	85,89	83,08	2,81	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	15:00	85,90	83,40	2,50	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	16:00	86,43	84,10	2,32	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	17:00	89,22	87,13	2,09	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	18:00	93,81	92,03	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		7			1	1	1	1
	19:00	93,87	92,15	1,72	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		8			1	1	1	1
	20:00	92,12	90,53	1,59	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		5			1	1	1	1
	21:00	88,29	86,96	1,33	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1
	22:00	82,09	81,12	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	23:00	75,60	74,80	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΗΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Θριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου										
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6				
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	73,86	68,10	5,75	0,00	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	1		
	01:00	69,85	63,25	6,60	0,00	1	1	1	1	1	1			1								1	1	1	1		
	02:00	66,64	60,00	6,65	0,00	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1		
	03:00	64,34	56,84	7,49	0,00	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1		
	04:00	62,83	54,82	8,01	0,00		1	1	1	1	1											1	1	1	1		
	05:00	62,51	53,94	8,57	0,00		1	1	1	1	1											1	1	1	1		
	06:00	64,18	55,65	8,53	0,00		1	1	1	1	1											1	1	1	1		
	07:00	70,02	62,38	7,64	0,00	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1		
	08:00	77,18	70,77	6,41	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	09:00	82,96	78,12	4,84	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	10:00	85,15	80,64	4,52	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	11:00	86,01	80,76	5,25	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	12:00	86,82	81,13	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	13:00	87,98	82,11	5,88	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	14:00	89,07	82,42	6,65	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	15:00	89,66	82,29	7,37	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	16:00	90,69	83,19	7,50	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		
	17:00	93,87	86,44	7,43	0,00	1	1	1	1	1	1					1		10				1	1	1	1		
	18:00	97,80	90,21	7,59	0,00	1	1	1	1	1	1					1		14				1	1	1	1		
	19:00	97,64	89,82	7,82	0,00	1	1	1	1	1	1					1		13				1	1	1	1		
	20:00	95,74	88,15	7,59	0,00	1	1	1	1	1	1					1		13				1	1	1	1		
	21:00	91,70	84,21	7,49	0,00	1	1	1	1	1	1					1		8				1	1	1	1		
	22:00	85,78	78,40	7,39	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1				1	1	1	1		
	23:00	79,54	72,81	6,73	0,00	1	1	1	1	1	1					1						1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	77,66	69,25	8,42	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	01:00	73,84	64,96	8,88	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	02:00	70,45	62,29	8,16	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	68,13	59,93	8,19	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	04:00	66,53	57,38	9,15	0,00	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	05:00	65,95	56,75	9,20	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	67,34	58,69	8,65	0,00	1	1	1	1	1	1						1			1	1	1	1
	07:00	73,14	65,39	7,75	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1	1	1
	08:00	80,09	74,20	5,89	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1		1	1	1	1
	09:00	85,24	79,17	5,87	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1		1	1	1	1
	10:00	88,17	81,76	6,01	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1		1	1	1	1
	11:00	90,05	84,11	5,54	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1		1	1	1	1
	12:00	91,43	85,43	5,60	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1		1	1	1	1
	13:00	92,33	86,52	5,41	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1		1	1	1	1
	14:00	92,65	87,06	5,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1		1	1	1	1
	15:00	91,86	86,21	5,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	16:00	92,38	86,48	5,50	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	17:00	95,66	89,18	6,08	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	18:00	99,32	92,38	6,54	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	19:00	98,19	90,63	7,16	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	20:00	95,19	88,06	6,72	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	21:00	91,11	84,23	6,48	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	22:00	85,82	78,71	6,70	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	23:00	80,28	72,74	7,15	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	77,74	71,60	6,14	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	01:00	73,75	67,66	6,10	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	02:00	70,78	64,96	5,81	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	03:00	68,44	61,52	6,93	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	04:00	66,72	59,35	7,37	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1
	05:00	66,35	59,24	7,11	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	66,70	59,49	7,20	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	72,64	65,55	7,08	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1
	08:00	80,89	74,81	6,09	0,00	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1
	09:00	86,31	79,88	6,43	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	10:00	88,90	80,84	7,86	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	11:00	90,80	81,38	9,02	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	12:00	93,15	83,31	9,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	13:00	95,45	83,91	11,14	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	14:00	95,81	82,39	13,02	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	15:00	94,85	80,56	13,89	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	16:00	95,09	80,05	14,64	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	17:00	98,11	83,12	14,58	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	18:00	102,01	86,92	14,69	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	19:00	101,50	86,18	14,91	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	20:00	100,82	85,63	14,78	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	21:00	97,82	82,49	14,93	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1	1
	22:00	91,61	76,95	14,26	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1
	23:00	85,47	71,78	13,29	0,40	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)										6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου											
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6				
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	82,47	67,69	14,38	0,40	1	1	1	1	1	1				1						1	1	1	1			
	01:00	79,31	63,25	15,66	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	02:00	76,08	60,24	15,44	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				
	03:00	73,24	58,03	14,81	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				
	04:00	71,31	55,93	14,97	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				
	05:00	70,40	55,07	14,93	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				
	06:00	70,71	55,86	14,45	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				
	07:00	74,70	60,66	13,64	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1				
	08:00	81,69	68,73	12,56	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	09:00	87,80	75,55	11,85	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	10:00	90,71	77,86	12,44	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	11:00	92,13	77,79	13,94	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	12:00	94,65	80,05	14,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	13:00	97,68	82,95	14,33	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1				
	14:00	100,06	84,72	14,94	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1				
	15:00	100,87	85,35	15,11	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1				
	16:00	101,97	86,28	15,29	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1				
	17:00	104,35	88,57	15,39	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1				
	18:00	106,34	90,52	15,42	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1				
	19:00	104,24	88,24	15,60	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1				
	20:00	103,08	87,20	15,48	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1				
	21:00	99,46	83,98	15,08	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1				
	22:00	93,45	78,49	14,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				
	23:00	87,11	71,76	14,95	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΗΜΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	81,79	66,04	15,34	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	01:00	78,03	63,31	14,31	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	02:00	74,25	59,68	14,17	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	03:00	71,05	56,13	14,51	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	68,99	54,40	14,19	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	67,68	53,00	14,28	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	68,30	52,57	15,33	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	71,26	55,21	15,65	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	08:00	75,86	59,66	15,80	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	09:00	81,27	65,32	15,56	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	10:00	84,85	68,68	15,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	11:00	86,47	70,09	15,98	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	12:00	88,16	71,75	16,01	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	13:00	90,20	73,79	16,01	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	14:00	91,14	74,74	15,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	15:00	91,63	75,15	16,08	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	16:00	93,00	76,50	16,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	17:00	96,31	79,81	16,10	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	18:00	99,92	83,42	16,10	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	19:00	99,31	82,81	16,10	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	20:00	98,96	82,50	16,07	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	21:00	95,56	79,11	16,05	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	22:00	89,86	73,62	15,85	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	23:00	84,21	68,69	15,11	0,40	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	74,83	60,06	14,37	0,40	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	1	
	01:00	70,34	56,41	13,53	0,40	1	1	1	1		1			1						1	1	1	1	
	02:00	67,21	53,75	13,06	0,40	1	1	1	1		1			1						1	1	1	1	
	03:00	64,95	52,46	12,09	0,40	1	1	1	1		1			1						1	1	1	1	
	04:00	63,18	50,66	12,12	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	05:00	62,47	49,85	12,22	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	06:00	63,55	50,62	12,52	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	07:00	67,17	54,96	11,81	0,40		1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	08:00	72,09	60,10	11,59	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	
	09:00	75,96	63,01	12,55	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	10:00	77,28	64,47	12,40	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	11:00	77,71	64,48	12,83	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	12:00	78,71	65,18	13,13	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	13:00	80,49	66,15	13,93	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	14:00	81,97	67,09	14,47	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	15:00	83,02	67,54	15,08	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	16:00	84,52	68,59	15,52	0,40	1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	
	17:00	88,01	72,03	15,58	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1						1	1	1	1
	18:00	92,65	76,68	15,57	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	1	1
	19:00	92,53	76,37	15,76	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1		1	1	1	1
	20:00	93,23	77,14	15,69	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				2		1	1	1	1
	21:00	90,99	75,28	15,32	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1
	22:00	86,05	70,79	14,86	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1
	23:00	81,25	67,15	13,70	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημεσίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦOP. HZ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	74,04	62,34	11,70	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	01:00	69,21	58,52	10,69	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	02:00	65,89	55,77	10,12	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	03:00	63,62	54,33	9,29	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	04:00	62,25	53,05	9,00	0,20	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	05:00	62,08	51,53	10,15	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	06:00	64,20	53,08	10,72	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	
	07:00	70,51	59,58	10,53	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
	08:00	77,88	67,07	10,41	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	09:00	83,33	72,94	9,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	10:00	85,27	75,05	9,82	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	11:00	85,32	75,07	9,85	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	12:00	85,87	75,56	9,91	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	13:00	87,28	76,68	10,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	14:00	88,52	77,40	10,72	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	15:00	88,63	77,23	11,00	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	16:00	89,08	77,66	11,01	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	17:00	92,01	80,73	10,88	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1
	18:00	96,11	84,98	10,74	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	19:00	96,35	85,21	10,74	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	20:00	96,49	85,47	10,62	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	21:00	92,83	82,10	10,33	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	22:00	86,81	76,34	10,07	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1
	23:00	80,16	70,14	9,61	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση