

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,35	22,50	5,85	0,00			1	1		1			1			
	01:00	26,73	21,07	5,66	0,00			1	1		1					1	
	02:00	25,57	19,30	6,28	0,00			1	1		1						
	03:00	24,98	17,73	7,26	0,00			1	1		1						
	04:00	24,67	16,89	7,77	0,00			1	1		1						
	05:00	24,50	17,61	6,88	0,00			1	1		1						
	06:00	24,81	18,92	5,89	0,00			1	1		1						
	07:00	26,07	20,94	5,13	0,00			1	1		1				1		
	08:00	28,02	24,31	3,71	0,00			1	1		1				1		
	09:00	29,62	27,02	2,61	0,00			1	1		1				1		
	10:00	30,94	28,62	2,32	0,00			1	1		1				1	1	
	11:00	31,86	29,49	2,37	0,00			1	1		1				1	2	
	12:00	32,22	29,74	2,49	0,00			1	1		1				1	2	
	13:00	32,10	29,49	2,61	0,00			1	1		1				1	2	
	14:00	31,39	28,79	2,60	0,00			1	1		1				1	1	
	15:00	30,65	27,81	2,84	0,00			1	1		1				1		
	16:00	30,94	28,24	2,69	0,00			1	1		1				1		
	17:00	32,98	30,36	2,62	0,00			1	1		1			1	1		
	18:00	35,77	32,62	3,15	0,00			1	1		1			1	1		
	19:00	36,83	32,94	3,88	0,00			1	1		1			1	1		
	20:00	38,25	32,64	5,61	0,00			1	1		1			1	1		
	21:00	37,31	33,62	3,69	0,00			1	1		1			1	1		
	22:00	35,79	28,90	6,89	0,00			1	1		1			1	1		
	23:00	33,92	22,30	11,62	0,00			1	1		1				1		

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης