

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	25,19	23,39	1,80	0,00			1	1		1	1					
	01:00	23,33	21,09	2,23	0,00			1	1		1	1					
	02:00	22,28	20,08	2,19	0,00			1			1	1					
	03:00	21,83	19,55	2,28	0,00			1			1	1					
	04:00	21,78	19,48	2,30	0,00			1			1	1					
	05:00	22,26	17,22	5,04	0,00			1			1	1					
	06:00	23,68	14,21	9,47	0,00						1	1				2	
	07:00	26,17	15,70	10,47	0,00				1		1	1					
	08:00	28,28	21,34	6,94	0,00				1		1	1					
	09:00	29,34	26,09	3,25	0,00			1	1		1	1					
	10:00	29,78	27,18	2,61	0,00			1	1		1	1					
	11:00	30,09	25,87	4,22	0,00			1	1		1	1					
	12:00	30,26	25,20	5,06	0,00			1	1		1	1					
	13:00	29,89	24,21	5,68	0,00			1	1		1	1					
	14:00	28,37	18,92	9,45	0,00				1		1	1					
	15:00	26,77	16,06	10,71	0,00				1		1	1					
	16:00	26,77	16,06	10,71	0,00				1		1	1					
	17:00	28,58	17,15	11,43	0,00				1		1	1					
	18:00	31,88	20,50	11,38	0,00				1		1	1					
	19:00	34,21	22,93	11,28	0,00				1		1	1				1	
	20:00	36,29	24,70	11,59	0,00				1		1	1				3	
	21:00	34,01	26,28	7,73	0,00				1		1	1				4	
	22:00	30,38	21,45	8,93	0,00				1		1	1				2	
	23:00	27,23	18,10	9,13	0,00				1		1	1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης