

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,13	14,48	9,65	0,00				1		1					3	
	01:00	22,35	13,41	8,94	0,00				1		1					2	
	02:00	21,47	12,88	8,59	0,00				1		1					1	
	03:00	21,32	13,25	8,07	0,00				1		1					1	
	04:00	21,39	14,16	7,24	0,00				1		1					1	
	05:00	21,81	15,08	6,73	0,00			1	1		1						
	06:00	23,26	16,98	6,28	0,00			1	1		1						
	07:00	25,70	19,53	6,16	0,00			1	1		1						
	08:00	27,54	23,13	4,41	0,00			1	1		1	1					
	09:00	28,60	24,98	3,62	0,00			1	1		1	1					
	10:00	29,03	25,00	4,03	0,00			1	1		1	1					
	11:00	29,32	24,91	4,41	0,00			1	1		1	1					
	12:00	29,57	24,68	4,89	0,00			1	1		1	1					
	13:00	29,67	25,38	4,29	0,00			1	1		1	1					
	14:00	28,64	25,37	3,26	0,00			1	1		1	1					
	15:00	27,50	23,64	3,87	0,00			1	1		1	1					
	16:00	26,65	21,82	4,83	0,00			1	1		1	1					
	17:00	28,59	23,19	5,40	0,00			1	1		1	1					
	18:00	31,55	21,53	10,02	0,00			1	1		1	1					
	19:00	33,86	22,01	11,84	0,00			1	1		1	1					
	20:00	35,99	26,31	9,67	0,00			1	1		1	1					
	21:00	33,78	24,76	9,02	0,00			1	1		1	1					
	22:00	30,15	18,83	11,32	0,00			1			1	1					
	23:00	26,76	16,06	10,71	0,00			1			1	1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης