

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,58	17,61	5,96	0,00				1		1	1					
	01:00	22,02	16,82	5,20	0,00				1		1	1					
	02:00	21,02	17,57	3,45	0,00				1		1	1					
	03:00	20,50	18,36	2,13	0,00				1		1	1					
	04:00	20,37	18,54	1,83	0,00				1		1	1					
	05:00	20,69	16,93	3,76	0,00				1		1	1					
	06:00	21,62	16,32	5,30	0,00				1		1	1					
	07:00	23,41	18,04	5,37	0,00				1		1	1					
	08:00	25,29	21,54	3,75	0,00				1		1	1					
	09:00	26,60	25,12	1,49	0,00			1	1		1	1					
	10:00	27,53	26,08	1,45	0,00			1	1		1	1					
	11:00	28,43	26,54	1,88	0,00			1	1		1	1					
	12:00	28,72	25,98	2,73	0,00			1	1		1	1					
	13:00	28,51	24,11	4,40	0,00			1	1		1	1					
	14:00	26,95	20,31	6,64	0,00				1		1	1					
	15:00	25,08	17,61	7,47	0,00				1		1	1					
	16:00	24,99	15,81	9,19	0,00				1		1	1					
	17:00	26,98	16,19	10,79	0,00				1		1	1					
	18:00	30,22	21,51	8,70	0,00				1		1	1					
	19:00	33,20	24,13	9,06	0,00			1	1		1	1					
	20:00	34,62	26,74	7,89	0,00			1	1		1	1					
	21:00	31,76	24,88	6,89	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,53	22,05	6,48	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,79	21,41	4,37	0,00				1		1	1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης