

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,24	20,22	3,02	0,00				1		1	1					
	01:00	21,56	18,90	2,66	0,00				1		1	1					
	02:00	20,65	18,54	2,11	0,00				1		1	1					
	03:00	20,34	16,29	4,05	0,00				1		1	1					
	04:00	20,47	12,28	8,19	0,00						1	1					
	05:00	21,07	12,64	8,43	0,00						1	1					
	06:00	22,59	13,55	9,04	0,00						1	1					
	07:00	25,20	15,12	10,08	0,00			1			1	1					
	08:00	27,79	16,68	11,12	0,00			1			1	1					
	09:00	29,93	18,32	11,60	0,00			1			1	1					
	10:00	31,83	23,27	8,56	0,00			1	1		1	1					
	11:00	32,93	26,49	6,44	0,00			1	1		1	1					
	12:00	33,69	29,86	3,83	0,00			1	1		1	1				2	
	13:00	32,84	30,36	2,48	0,00			1	1		1	1				2	
	14:00	30,78	29,71	1,08	0,00			1	1		1	1				2	
	15:00	27,82	27,29	0,53	0,00			1	1		1	1					
	16:00	25,67	25,02	0,65	0,00			1	1		1	1					
	17:00	26,91	25,55	1,36	0,00			1	1		1	1					
	18:00	29,61	27,15	2,46	0,00			1	1		1	1					
	19:00	32,70	29,29	3,41	0,00			1	1		1	1				1	
	20:00	34,93	30,56	4,37	0,00			1	1		1	1				2	
	21:00	32,60	28,48	4,13	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,92	24,98	3,95	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,64	20,45	5,19	0,00			1			1	1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης