

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	22,56	20,73	1,82	0,00			1			1	1					
	01:00	20,83	17,98	2,86	0,00			1			1	1					
	02:00	19,98	16,56	3,41	0,00			1			1	1					
	03:00	19,91	15,95	3,95	0,00			1			1	1					
	04:00	20,07	17,31	2,77	0,00			1			1	1					
	05:00	20,63	17,25	3,38	0,00			1			1	1					
	06:00	22,27	14,05	8,22	0,00						1	1					
	07:00	24,96	14,97	9,98	0,00						1	1				1	
	08:00	27,74	16,64	11,10	0,00						1	1				2	
	09:00	29,37	23,12	6,25	0,00				1		1	1				2	
	10:00	29,16	25,91	3,25	0,00				1		1	1				3	
	11:00	26,86	23,55	3,31	0,00				1		1	1				2	
	12:00	27,08	21,70	5,38	0,00				1		1	1					
	13:00	26,86	21,09	5,77	0,00				1		1	1					
	14:00	23,79	17,59	6,20	0,00				1		1	1					
	15:00	22,29	15,55	6,75	0,00				1		1	1					
	16:00	22,43	15,14	7,28	0,00				1		1	1					
	17:00	24,59	16,88	7,70	0,00				1		1	1					
	18:00	27,70	21,16	6,54	0,00			1	1		1	1					
	19:00	30,99	25,06	5,93	0,00			1	1		1	1					
	20:00	33,66	28,06	5,60	0,00			1	1		1	1					
	21:00	31,86	25,45	6,40	0,00			1	1		1	1					
	22:00	28,33	22,47	5,86	0,00			1	1		1	1					
	23:00	25,02	19,71	5,31	0,00			1				1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης