

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,03	18,11	2,93	0,00			1			1	1					
	01:00	19,45	16,91	2,54	0,00			1			1	1					
	02:00	18,77	16,94	1,84	0,00			1			1	1					
	03:00	18,74	17,13	1,61	0,00			1			1	1					
	04:00	18,96	17,52	1,43	0,00			1			1	1					
	05:00	19,99	18,84	1,15	0,00			1			1	1					
	06:00	21,65	20,56	1,09	0,00			1			1	1					
	07:00	23,66	22,89	0,78	0,00			1	1		1	1					
	08:00	25,14	24,45	0,69	0,00			1	1		1	1					
	09:00	25,28	24,73	0,55	0,00			1	1		1	1					
	10:00	25,07	24,59	0,48	0,00			1	1		1	1					
	11:00	24,82	24,52	0,30	0,00			1	1		1	1					
	12:00	24,51	24,14	0,36	0,00			1	1		1	1					
	13:00	23,87	23,19	0,68	0,00			1	1		1	1					
	14:00	22,25	21,31	0,94	0,00				1		1	1					
	15:00	20,58	19,48	1,10	0,00				1		1	1					
	16:00	20,80	19,59	1,21	0,00				1		1	1					
	17:00	23,10	21,97	1,13	0,00				1		1	1					
	18:00	26,63	25,66	0,97	0,00			1	1		1	1					
	19:00	30,25	29,22	1,04	0,00			1	1		1	1				1	
	20:00	32,31	30,84	1,47	0,00			1	1		1	1				2	
	21:00	30,13	28,63	1,49	0,00			1	1		1	1					
	22:00	26,63	25,20	1,43	0,00			1	1		1	1					
	23:00	23,48	22,15	1,33	0,00					1		1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης