

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,08	18,91	2,17	0,00			1	1		1						
	01:00	19,49	17,89	1,60	0,00			1	1		1						
	02:00	18,51	17,43	1,08	0,00			1	1		1						
	03:00	18,24	17,35	0,89	0,00			1	1		1						
	04:00	18,69	18,01	0,69	0,00			1	1		1						
	05:00	19,96	19,18	0,78	0,00			1	1		1						
	06:00	21,80	19,69	2,12	0,00			1	1		1						
	07:00	24,11	20,42	3,69	0,00			1	1		1						
	08:00	25,50	22,61	2,90	0,00			1	1		1			1			
	09:00	25,63	24,75	0,89	0,00			1	1		1			1			
	10:00	25,34	25,16	0,18	0,00			1	1		1			1			
	11:00	25,12	24,84	0,28	0,00			1	1		1			1			
	12:00	24,92	23,98	0,94	0,00			1	1		1			1			
	13:00	24,40	23,07	1,33	0,00			1	1		1			1			
	14:00	23,08	22,25	0,83	0,00			1	1		1			1			
	15:00	21,45	20,76	0,69	0,00			1	1		1			1			
	16:00	21,73	21,08	0,65	0,00			1	1		1			1			
	17:00	23,97	23,46	0,51	0,00			1	1		1			1			
	18:00	27,05	26,63	0,42	0,00			1	1		1			1			
	19:00	30,75	30,31	0,44	0,00			1	1		1			1	1		
	20:00	32,56	32,06	0,50	0,00			1	1		1			1	1		
	21:00	29,97	29,53	0,44	0,00			1	1		1			1	1		
	22:00	26,51	26,33	0,18	0,00			1	1		1			1			
	23:00	23,60	23,57	0,03	0,00			1	1		1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης