

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,84	15,00	6,83	0,00			1	1		1						
	01:00	20,31	17,65	2,66	0,00			1	1		1						
	02:00	19,37	18,52	0,85	0,00			1	1		1						
	03:00	19,01	17,99	1,02	0,00			1	1		1						
	04:00	19,05	17,44	1,61	0,00			1	1		1						
	05:00	19,52	18,61	0,91	0,00			1	1		1						
	06:00	20,61	19,92	0,69	0,00			1	1		1						
	07:00	22,49	22,03	0,47	0,00			1	1		1					2	
	08:00	24,09	23,79	0,31	0,00			1	1		1			1			
	09:00	24,91	24,68	0,23	0,00			1	1		1			1			
	10:00	25,46	25,12	0,35	0,00			1	1		1			1			
	11:00	25,90	25,25	0,65	0,00			1	1		1			1			
	12:00	26,12	25,06	1,05	0,00			1	1		1			1			
	13:00	25,77	24,22	1,55	0,00			1	1		1			1			
	14:00	24,03	21,87	2,15	0,00			1	1		1					1	
	15:00	22,25	19,79	2,46	0,00			1	1		1						
	16:00	22,51	19,77	2,74	0,00			1	1		1						
	17:00	24,36	21,77	2,59	0,00			1	1		1					1	
	18:00	27,52	25,24	2,28	0,00			1	1		1				1		
	19:00	31,13	26,04	5,09	0,00			1	1		1				1		
	20:00	32,80	21,92	10,88	0,00			1	1		1				1		
	21:00	30,31	21,37	8,94	0,00			1	1		1				1		
	22:00	27,09	16,26	10,84	0,00			1	1		1						
	23:00	24,35	15,00	9,34	0,00			1	1		1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης