

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	22,23	13,34	8,89	0,00				1		1					2	
	01:00	20,63	12,38	8,25	0,00				1		1						
	02:00	19,67	14,06	5,60	0,00				1		1						
	03:00	19,26	13,65	5,61	0,00				1		1						
	04:00	19,13	12,79	6,34	0,00				1		1						
	05:00	19,29	12,12	7,17	0,00				1		1						
	06:00	19,89	12,19	7,69	0,00				1		1						
	07:00	21,11	12,68	8,43	0,00				1		1						
	08:00	22,36	13,50	8,86	0,00				1		1					2	
	09:00	23,46	14,08	9,38	0,00				1		1					3	
	10:00	24,31	15,00	9,31	0,00			1	1		1						
	11:00	25,00	15,00	10,00	0,00			1	1		1						
	12:00	25,25	15,15	10,10	0,00			1	1		1						
	13:00	24,39	15,00	9,38	0,00			1	1		1						
	14:00	22,52	13,51	9,01	0,00				1		1					2	
	15:00	21,20	12,72	8,48	0,00				1		1					1	
	16:00	21,60	12,96	8,64	0,00				1		1					1	
	17:00	23,57	15,00	8,56	0,00			1	1		1						
	18:00	26,68	16,01	10,67	0,00			1	1		1						
	19:00	30,25	18,15	12,10	0,00			1	1		1						
	20:00	31,84	19,10	12,74	0,00			1	1		1					1	
	21:00	29,84	17,90	11,94	0,00			1	1		1						
	22:00	26,92	16,15	10,77	0,00			1	1		1						
	23:00	24,08	15,00	9,07	0,00			1	1		1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης