

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,98	13,77	8,21	0,00				1		1						
	01:00	20,23	12,14	8,09	0,00				1		1						
	02:00	19,32	11,59	7,73	0,00				1		1						
	03:00	19,10	11,46	7,64	0,00				1		1						
	04:00	19,20	11,52	7,68	0,00				1		1						
	05:00	19,74	11,84	7,90	0,00				1		1						
	06:00	21,24	12,74	8,49	0,00				1		1						
	07:00	23,71	14,23	9,48	0,00				1		1						
	08:00	26,04	17,94	8,10	0,00			1	1		1						
	09:00	28,26	21,06	7,20	0,00			1	1		1					2	
	10:00	29,28	19,68	9,60	0,00			1	1		1					1	
	11:00	29,78	18,69	11,09	0,00			1	1		1						
	12:00	27,96	16,77	11,18	0,00			1	1		1						
	13:00	26,65	15,99	10,66	0,00			1	1		1						
	14:00	24,65	14,79	9,86	0,00				1		1						
	15:00	22,89	13,73	9,16	0,00				1		1						
	16:00	23,62	14,17	9,45	0,00				1		1						
	17:00	25,57	15,34	10,23	0,00			1	1		1						
	18:00	28,61	17,16	11,44	0,00			1	1		1						
	19:00	32,35	19,41	12,94	0,00			1	1		1					1	
	20:00	33,96	21,27	12,69	0,00			1	1		1					2	
	21:00	31,63	18,98	12,65	0,00			1	1		1					1	
	22:00	27,84	16,70	11,14	0,00			1	1		1						
	23:00	24,51	15,00	9,51	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης