

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,60	14,16	9,44	0,00				1		1					3	
	01:00	21,29	12,77	8,52	0,00				1		1						
	02:00	19,72	11,83	7,89	0,00				1		1						
	03:00	18,95	11,37	7,58	0,00				1		1						
	04:00	18,50	11,10	7,40	0,00				1		1						
	05:00	18,40	11,04	7,36	0,00				1		1						
	06:00	19,12	11,47	7,65	0,00				1		1						
	07:00	21,42	12,85	8,57	0,00				1		1						
	08:00	23,81	14,58	9,23	0,00				1		1					2	
	09:00	26,91	16,15	10,77	0,00			1	1		1						
	10:00	29,14	17,49	11,66	0,00			1	1		1						
	11:00	29,86	17,92	11,94	0,00			1	1		1						
	12:00	30,86	18,51	12,34	0,00			1	1		1						
	13:00	31,83	19,17	12,66	0,00			1	1		1						
	14:00	30,40	18,24	12,16	0,00			1	1		1						
	15:00	30,07	18,04	12,03	0,00			1	1		1						
	16:00	27,64	16,58	11,05	0,00			1	1		1						
	17:00	26,30	15,78	10,52	0,00			1	1		1						
	18:00	26,87	16,12	10,75	0,00			1	1		1						
	19:00	28,23	16,94	11,29	0,00			1	1		1						
	20:00	31,93	19,16	12,77	0,00			1	1		1						
	21:00	32,78	19,67	13,11	0,00			1	1		1						
	22:00	29,98	17,99	11,99	0,00			1	1		1						
	23:00	26,59	15,95	10,63	0,00			1	1		1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης