

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	2,48	2,32	0,15	1	1	1				
	01:00	2,32	2,09	0,23	1	1	1				
	02:00	2,20	1,89	0,31	1	1	1				
	03:00	2,14	1,90	0,24	1	1	1				
	04:00	2,12	1,90	0,22	1	1	1				
	05:00	2,12	1,94	0,18	1	1	1				
	06:00	2,17	1,99	0,18	1	1	1				
	07:00	2,32	2,06	0,25	1	1	1				
	08:00	2,55	2,35	0,20	1	1	1				
	09:00	2,77	2,61	0,17	1	1	1				
	10:00	2,91	2,76	0,15	1	1	1	1			
	11:00	2,98	2,89	0,09	1	1	1	1			
	12:00	3,01	2,96	0,05	1	1	1	1			
	13:00	3,09	3,03	0,06	1	1	1	1			
	14:00	2,97	2,89	0,08	1	1	1	1			
	15:00	2,85	2,78	0,07	1	1	1	1			
	16:00	2,84	2,72	0,12	1	1	1	1			
	17:00	2,90	2,66	0,23	1	1	1	1			
	18:00	3,02	2,70	0,32	1	1	1	1			
	19:00	3,15	2,78	0,38	1	1	1	1			
	20:00	3,23	3,03	0,20	1	1	1	1			
	21:00	3,09	2,89	0,20	1	1	1	1			
	22:00	2,91	2,46	0,45	1	1	1				
	23:00	2,70	2,28	0,42	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης