

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, September 12, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
H e r e S a t u r d a y S e p t e m b e r 1 2 , 2 0 2 6	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
	00:00	137.28	119.00	18.27	0.00	1	1	1		1				1				1		1		1	1
	01:00	130.13	109.41	20.73	0.00	1	1	1		1				1				1				1	1
	02:00	125.20	102.69	22.51	0.00	1	1	1		1				1				1				1	1
	03:00	121.79	98.06	23.73	0.00	1	1	1	1	1				1				1				1	1
	04:00	120.73	97.25	23.48	0.00	1	1	1		1				1				1				1	1
	05:00	122.90	100.80	22.10	0.00	1	1	1		1				1				1				1	1
	06:00	128.39	109.17	19.23	0.00	1	1	1	1	1				1				1				1	1
	07:00	140.59	121.61	17.23	1.75	1	1	1		1				1				1		1		1	1
	08:00	157.49	136.45	14.56	6.48	1	1	1		1				1				1	1	1		1	1
	09:00	170.26	146.17	12.85	11.24	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1
	10:00	177.90	149.39	13.28	15.23	1	1	1		1				1				1	1	1	1	1	1
	11:00	182.88	151.66	13.12	18.11	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	1
	12:00	186.05	151.25	15.02	19.78	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1
	13:00	187.91	148.17	19.57	20.16	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1
	14:00	188.88	147.23	22.50	19.15	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1
	15:00	188.34	147.60	23.98	16.75	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1
	16:00	187.59	150.53	23.94	13.12	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1
	17:00	187.43	156.65	22.22	8.56	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1
	18:00	186.43	160.72	22.16	3.55	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1
	19:00	181.41	157.62	23.53	0.26	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1
	20:00	177.67	154.75	22.92	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1
	21:00	170.31	145.07	25.24	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	
22:00	159.68	133.60	26.08	0.00	1	1	1	1	1				1			1	1		1		1		
23:00	147.54	123.26	24.28	0.00	1	1	1		1				1			1	1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης