

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, September 13, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, September 13, 2026	00:00	136.30	113.95	22.36	0.00	1	1	1		1				1				1				1	
	01:00	129.66	107.20	22.46	0.00	1	1	1		1				1				1	1			1	
	02:00	124.62	103.48	21.14	0.00	1	1	1		1				1				1	1			1	
	03:00	120.84	101.24	19.61	0.00	1	1	1		1				1				1	1			1	
	04:00	119.15	97.08	22.07	0.00	1	1	1		1				1				1	1			1	
	05:00	120.14	98.85	21.29	0.00	1	1	1		1				1				1	1			1	
	06:00	123.82	103.03	20.79	0.00	1	1	1		1				1				1	1			1	
	07:00	133.56	112.89	18.94	1.73	1	1	1		1				1				1	1			1	
	08:00	147.89	126.67	14.73	6.49	1	1	1		1				1			1	1	1			1	
	09:00	158.65	134.93	12.41	11.30	1	1	1		1				1			1	1	1			1	
	10:00	165.86	139.80	10.75	15.31	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	11:00	170.26	143.80	8.32	18.13	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	12:00	172.80	143.83	9.19	19.79	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	13:00	174.69	143.30	11.24	20.14	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	14:00	175.99	142.16	14.71	19.12	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	15:00	176.01	139.38	19.93	16.70	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	16:00	175.84	139.44	23.36	13.04	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	17:00	176.66	146.46	21.78	8.42	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	
	18:00	177.38	152.02	21.95	3.41	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	1
	19:00	174.49	151.30	22.85	0.33	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	1
	20:00	172.53	149.59	22.93	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1	1			1
	21:00	167.29	144.84	22.46	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1	1			1
	22:00	157.97	136.37	21.60	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1	1			1
	23:00	146.89	123.08	23.81	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης