

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, September 14, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ ρ ε ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, September 14, 2026	00:00	136.24	111.78	24.46	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	01:00	128.87	104.97	23.89	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	02:00	123.52	101.33	22.19	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	03:00	119.85	96.16	23.69	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	04:00	118.52	94.38	24.14	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	05:00	120.59	95.91	24.68	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	06:00	127.05	102.64	24.41	0.00	1	1	1		1					1			1					1
	07:00	134.92	127.80	7.01	0.10	1	1	1		1					1		1	1					1
	08:00	150.31	138.52	7.92	3.86	1	1	1		1					1		1	1	1	1			1
	09:00	162.58	146.46	7.07	9.05	1	1	1		1					1		1	1	1	1			1
	10:00	170.88	150.77	6.45	13.66	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	11:00	176.75	153.05	6.46	17.23	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	12:00	180.92	154.27	7.08	19.57	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	13:00	184.05	155.49	8.02	20.54	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	14:00	185.56	154.21	11.18	20.17	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	15:00	184.60	151.14	15.08	18.38	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	16:00	183.13	150.11	17.77	15.25	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	17:00	183.12	152.43	19.73	10.96	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	18:00	183.05	156.15	21.00	5.90	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	19:00	179.65	156.69	21.94	1.02	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	20:00	175.11	153.18	21.93	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1	1		1	1
	21:00	165.97	143.80	22.18	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1	1			1
	22:00	153.06	131.87	21.19	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1				1
	23:00	139.89	119.44	20.45	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης