

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, September 25, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιατικού Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Friday, September 25, 2026	00:00	105.13	80.86	24.28	0.00	1	1					1							1	1	1				
	01:00	98.98	76.19	22.79	0.00	1	1					1							1	1					
	02:00	94.68	72.53	22.14	0.00	1	1	1				1							1	1					
	03:00	92.38	71.32	21.06	0.00	1	1					1							1	1					
	04:00	92.85	67.80	25.05	0.00	1	1					1							1	1					
	05:00	97.19	68.03	29.16	0.00	1	1	1				1							1	1					
	06:00	105.40	76.51	28.89	0.00	1	1					1							1	1					
	07:00	117.18	88.40	27.41	1.37	1	1					1							1	1	1				
	08:00	130.75	98.06	26.25	6.44	1	1	1				1							1	1	1	1			
	09:00	140.60	106.41	22.35	11.83	1	1					1							1	1	1	1			
	10:00	144.89	112.21	16.38	16.30	1	1					1							1	1	1	1	1		
	11:00	145.53	112.75	13.31	19.46	1	1					1							1	1	1	1	1		
	12:00	145.65	107.52	16.88	21.25	1	1					1							1	1	1	1	1		
	13:00	145.42	103.75	20.20	21.47	1	1					1							1	1	1	1			
	14:00	144.24	100.62	23.57	20.05	1	1	1				1							1	1	1	1			
	15:00	141.77	98.38	26.20	17.19	1	1					1							1	1	1	1			
	16:00	139.98	100.12	26.90	12.96	1	1					1							1	1	1	1			
	17:00	140.26	103.39	29.16	7.70	1	1	1				1							1	1	1	1			
	18:00	143.46	111.07	30.11	2.28	1	1					1							1	1	1	1	1		
	19:00	147.06	117.03	30.03	0.00	1	1					1							1	1	1	1	1	1	
	20:00	144.27	117.54	26.73	0.00	1	1	1				1							1	1	1	1	1	1	
	21:00	133.80	112.56	21.24	0.00	1	1					1							1	1	1	1	1	1	
	22:00	121.74	103.33	18.40	0.00	1	1	1				1							1	1	1	1			
	23:00	112.18	97.87	14.31	0.00	1	1					1							1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης