

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, September 26, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, September 26, 2026	00:00	99.65	88.71	10.95	0.00	1		1				1				1				1					
	01:00	94.15	84.62	9.53	0.00	1		1				1				1				1					
	02:00	90.41	80.94	9.46	0.00	1		1				1								1					
	03:00	88.53	77.73	10.80	0.00	1		1				1								1					
	04:00	88.77	76.45	12.32	0.00	1		1				1								1					
	05:00	91.90	79.88	12.03	0.00	1		1				1								1					
	06:00	98.62	87.61	11.02	0.00	1		1				1								1	1				
	07:00	109.10	99.08	9.12	0.90	1		1				1								1	1			1	
	08:00	122.51	110.01	8.00	4.50	1		1				1								1	1			1	
	09:00	133.42	117.57	6.19	9.66	1		1				1					1			1	1			1	
	10:00	137.35	118.78	3.87	14.69	1		1				1					1			1	1			1	
	11:00	138.83	116.52	4.53	17.78	1		1				1					1			1	1			1	
	12:00	139.18	113.98	5.35	19.85	1		1				1					1			1	1			1	
	13:00	139.08	110.88	7.84	20.36	1		1				1					1			1	1			1	
	14:00	137.22	106.84	10.72	19.66	1		1				1								1	1			1	
	15:00	133.90	105.33	11.73	16.84	1		1				1								1	1			1	
	16:00	132.32	106.65	13.02	12.65	1		1				1								1	1			1	
	17:00	133.85	114.46	11.93	7.46	1		1				1			1					1	1			1	
	18:00	137.30	124.46	10.71	2.13	1		1				1			1					1	1			1	
	19:00	139.85	129.31	10.54	0.00	1		1				1			1					1	1			1	
	20:00	136.07	125.31	10.76	0.00	1		1				1			1					1	1			1	
	21:00	126.06	115.46	10.60	0.00	1		1				1			1						1			1	
	22:00	115.00	104.72	10.28	0.00	1		1				1			1		1				1				
	23:00	105.68	97.03	8.65	0.00	1		1				1			1		1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης