

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, September 10, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Thursday, September 10, 2026	00:00	136.95	118.29	18.66	0.00	1	1	1				1		1			1	1				1	1	48.55	41.09		
	01:00	128.93	110.02	18.91	0.00	1	1	1				1		1			1					1	1	48.51	38.68		
	02:00	124.46	101.15	23.31	0.00	1	1	1				1		1			1					1	1	48.16	37.34		
	03:00	120.68	97.27	23.40	0.00	1	1	1				1		1			1					1	1	45.27	36.20		
	04:00	119.16	95.79	23.37	0.00	1	1	1				1		1			1					1	1	44.33	35.75		
	05:00	122.30	98.81	23.49	0.00	1	1	1				1		1			1					1	1	46.39	36.69		
	06:00	129.68	107.36	22.31	0.01	1	1	1				1		1			1					1	1	48.55	38.90		
	07:00	144.56	125.33	17.56	1.68	1	1	1				1		1			1	1				1	1	48.55	42.87		
	08:00	164.02	142.97	14.06	6.99	1	1	1				1		1		1	1	1				1	1	48.55	47.11		
	09:00	180.63	156.06	12.00	12.57	1	1	1				1		1		1	1	1		1		1	1	48.55	50.42		
	10:00	190.13	162.33	10.96	16.85	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	51.98		
	11:00	192.11	158.48	13.97	19.66	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	51.73		
	12:00	196.34	158.52	16.73	21.09	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	52.57		
	13:00	201.69	162.34	18.13	21.21	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	54.14		
	14:00	202.22	161.80	20.40	20.03	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	54.66		
	15:00	197.47	159.40	20.39	17.67	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	53.94		
	16:00	196.60	161.57	21.26	13.77	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	54.85		
	17:00	197.44	167.67	21.39	8.37	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	56.72		
	18:00	197.05	172.00	22.60	2.45	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	48.55	58.38		
	19:00	195.82	170.27	25.49	0.06	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	48.55	58.73		
	20:00	193.18	165.10	28.08	0.00	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	48.55	57.95		
	21:00	180.76	152.76	28.00	0.00	1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	1	48.55	54.23		
	22:00	164.86	137.95	26.91	0.00	1	1	1		1				1			1	1	1	1		1	1	48.55	49.46		
	23:00	150.28	127.28	23.00	0.00	1	1	1		1				1			1		1	1		1	1	48.55	45.08		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης