

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, September 5, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ															
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Saturday, September 5, 2026	00:00	147.15	141.33	5.82	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1		47.77	44.15		
	01:00	137.66	135.16	2.50	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1		43.35	41.30		
	02:00	130.94	128.88	2.06	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1		1		40.88	39.28		
	03:00	126.04	124.49	1.55	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1		1		35.99	37.81		
	04:00	123.60	123.22	0.38	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1		1		33.41	36.00		
	05:00	125.82	125.74	0.08	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1		1		35.53	37.75		
	06:00	131.53	130.78	0.72	0.03	1	1	1				1		1				1	1	1	1		1		41.27	39.45		
	07:00	145.25	142.71	0.73	1.82	1	1	1				1		1				1	1	1	1		1		48.21	43.03		
	08:00	165.06	157.02	1.25	6.79	1	1	1				1		1		1		1	1	1	1		1	1	48.55	47.48		
	09:00	184.13	170.85	1.22	12.05	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	51.62		
	10:00	195.26	178.02	1.04	16.20	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	53.72		
	11:00	199.13	178.47	1.79	18.87	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	54.08		
	12:00	205.04	179.90	4.95	20.20	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	55.45		
	13:00	211.21	185.95	4.79	20.48	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	57.22		
	14:00	212.56	187.92	5.16	19.49	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	57.92		
	15:00	209.78	186.97	5.63	17.19	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	57.78		
	16:00	208.94	188.06	7.32	13.56	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	58.61		
	17:00	208.21	192.43	7.36	8.42	1	1	1		1		1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	59.94		
	18:00	206.16	193.59	9.78	2.79	1	1	1		1		1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	61.01		
	19:00	203.59	190.21	13.23	0.15	1	1	1		1		1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	61.03		
	20:00	201.22	185.01	16.21	0.00	1	1	1		1		1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	60.36		
	21:00	188.92	171.61	17.30	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	56.67		
	22:00	176.16	156.47	19.69	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	52.85		
	23:00	164.49	144.16	20.33	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1		1	1	48.55	49.35		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης